

#37024#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,169	37,639	4.53

Подпись исполнителя _____



*перенесено на
коп. Зеркал*



#37075#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента 2690
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1645188
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	1,188	54,651	53,823	53,407	53,217	24	24	0	0	71,2	48,9	3,7	3,4
22.10.2023	-	1,13	53,84	53,003	52,633	52,402	24	24	0	0	70,6	49,1	3,6	3,4
23.10.2023	-	1,069	51,783	50,979	50,638	50,407	24	24	0	0	70	48,9	3,7	3,4
24.10.2023	-	1,016	51,84	48,421	50,662	47,828	24	24	0	0	71,1	51	3,6	3,3
25.10.2023	-	0	0,013	0,003	0,013	0,003	24	24	0	0	62,2	34,1	3,6	3,5
26.10.2023	-	0,002	0,079	0,006	0,078	0,006	24	24	0	0	50,6	26,3	3,6	3,2
27.10.2023	-	0,003	0,475	0,017	0,471	0,017	24	24	0	0	41,1	41,9	3,6	2,7
28.10.2023	-	0,001	0,054	0,018	0,053	0,018	24	24	0	0	61,4	38,3	3,6	2,9
29.10.2023	-	0,002	0,334	0,015	0,332	0,015	24	24	0	0	38,5	39	3,5	2,8
30.10.2023	-	0,003	0,37	0,013	0,366	0,013	24	24	0	0	44,9	38,4	3,5	3
31.10.2023	-	0,02	1,216	0,008	1,198	0,008	24	24	0	0	55,4	39,4	3,6	3,3
01.11.2023	-	0,027	1,493	0,01	1,47	0,01	24	24	0	0	57,2	39	3,6	3,4
02.11.2023	-	0,017	1,283	0,013	1,264	0,013	24	24	0	0	56	42,2	3,6	3,2
03.11.2023	-	0,019	1,622	0,061	1,595	0,06	24	24	0	0	59,9	48,6	3,6	3,4
04.11.2023	-	0	0,008	0,002	0,008	0,002	24	24	0	0	61,9	38	3,6	3,6
05.11.2023	-	0	0,009	0,002	0,009	0,002	24	24	0	0	62,1	38,7	3,5	2,5
06.11.2023	-	0,008	0,701	0,003	0,693	0,003	24	24	0	0	47,5	39,6	3,5	2,5
07.11.2023	-	0	0,016	0,029	0,016	0,029	24	24	0	0	62,2	37,2	3,6	2,8
08.11.2023	-	0,001	0,258	0,003	0,257	0,003	24	24	0	0	35,2	39,3	3,6	2,6
09.11.2023	-	0,003	0,476	0,003	0,472	0,003	24	24	0	0	43,7	39,7	3,6	2,8
10.11.2023	-	0	0,009	0,002	0,009	0,002	24	24	0	0	62,5	38	3,6	2,8
11.11.2023	-	0	0,006	0,001	0,005	0,001	24	24	0	0	61,8	38,4	3,6	2,5
12.11.2023	-	0,001	0,289	0	0,288	0	24	24	0	0	34,5	37,1	3,6	2,5
13.11.2023	-	0	0,007	0,001	0,007	0,001	24	24	0	0	61,5	38,7	3,5	2,7
14.11.2023	-	0,013	0,865	0,002	0,853	0,002	24	24	0	0	51,6	39,8	3,6	2,5
15.11.2023	-	0	0,013	0,004	0,013	0,004	24	24	0	0	61,1	39,1	3,6	2,7
16.11.2023	-	0,003	0,5	0,008	0,496	0,008	24	24	0	0	39,9	40,1	3,6	2,5
17.11.2023	-	0,001	0,037	0,503	0,036	0,5	24	24	0	0	60,5	39,1	3,6	2,8
18.11.2023	-	0,001	0,031	0,807	0,03	0,802	24	24	0	0	59,5	37,9	3,6	3
19.11.2023	-	0,001	0,027	0,871	0,026	0,865	24	24	0	0	59,5	37,4	3,5	3,5
20.11.2023	-	0,001	0,028	0,943	0,027	0,937	24	24	0	0	59,4	37,7	3,5	3,5
Итого:	-	4,53	222,333	209,574	217,425	207,181	744	744	-	-	55,95	40,03	3,58	2,99

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.10.2023	37,639	1721,444	1690,087	1683,602	1672,159	2530,32	0
20.11.2023	42,169	1943,779	1899,662	1901,026	1879,339	3274,32	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____