

#51945#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,197	42,169	0.028

Подпись исполнителя _____



#51944#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента 2690
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1645188
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TНаг, ч	ТекErr,	ТехErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2023	-1,1	0,001	0,026	1	0,026	0,993	24	24	0	0	59,4	39,3	3,5	3,5
22.11.2023	-2,3	0,001	0,032	0,909	0,031	0,902	24	24	0	0	58,9	38,8	3,5	3,6
23.11.2023	3,3	0,001	0,034	0,939	0,034	0,933	24	24	0	0	59,1	37,7	3,5	3,5
24.11.2023	3,5	0,001	0,042	0,745	0,041	0,74	24	24	0	0	59,9	36,8	3,5	3,5
25.11.2023	-0,2	0,001	0,041	0,748	0,04	0,743	24	24	0	0	59,2	37,9	3,6	3,5
26.11.2023	-2,4	0,001	0,07	0,771	0,069	0,766	24	24	0	0	59,1	38,4	3,5	3,5
27.11.2023	-7,5	0,001	0,073	0,832	0,072	0,826	24	24	0	0	59,8	39,9	3,5	3,5
28.11.2023	-7,3	0,001	0,061	0,822	0,06	0,816	24	24	0	0	59,5	39,3	3,6	3,6
29.11.2023	-6,5	0,001	0,071	0,855	0,07	0,848	24	24	0	0	60,1	40	3,5	3,6
30.11.2023	-5,4	0,001	0,064	1,104	0,063	1,095	24	24	0	0	60,1	39,5	3,5	3,6
01.12.2023	-	0,001	0,062	0,939	0,061	0,933	24	24	0	0	59,6	38,8	3,5	3,3
02.12.2023	-	0,001	0,047	0,816	0,046	0,811	24	24	0	0	59,2	38,4	3,5	3,6
03.12.2023	-	0,001	0,05	0,756	0,049	0,751	24	24	0	0	59,3	38,4	3,4	3,6
04.12.2023	-	0,001	0,057	0,821	0,056	0,816	24	24	0	0	59,2	38,5	3,4	3,6
05.12.2023	-	0,001	0,052	0,467	0,051	0,464	24	24	0	0	59,4	40	3,5	3,6
06.12.2023	-	0,001	0,067	0,029	0,066	0,029	24	24	0	0	59,9	41,6	3,5	3,3
07.12.2023	-	0,001	0,129	0,024	0,127	0,024	24	24	0	0	49,2	40,4	3,5	2,6
08.12.2023	-	0,001	0,056	0,023	0,055	0,023	23,27	23,27	0	0	59,3	41	3,5	2,9
09.12.2023	-	0,001	0,048	0,015	0,047	0,015	24	24	0	0	59,4	41,1	3,5	2,7
10.12.2023	-	0,001	0,038	0,01	0,038	0,01	24	24	0	0	59,3	40,6	3,5	2,6
11.12.2023	-	0,001	0,033	0,009	0,033	0,009	24	24	0	0	59,1	40,3	3,5	2,6
12.12.2023	-	0	0,022	0,004	0,022	0,004	24	24	0	0	60,5	40,2	3,5	2,6
13.12.2023	-	0,001	0,035	0,009	0,034	0,009	24	24	0	0	62,4	40,2	3,5	2,7
14.12.2023	-	0,001	0,025	0,005	0,025	0,005	24	24	0	0	62,1	40,8	3,5	2,6
15.12.2023	-	0,001	0,03	0,007	0,03	0,007	24	24	0	0	62,2	40,5	3,5	2,6
16.12.2023	-	0,001	0,032	0,008	0,031	0,008	24	24	0	0	62,8	39,4	3,5	2,6
17.12.2023	-	0,001	0,036	0,008	0,035	0,008	24	24	0	0	63,1	39,2	3,4	2,6
18.12.2023	-	0,001	0,036	0,008	0,036	0,008	24	24	0	0	63,2	39,1	3,5	2,5
19.12.2023	-	0,001	0,028	0,005	0,027	0,004	24	24	0	0	63,2	39,4	3,5	2,6
20.12.2023	-	0,001	0,029	0,005	0,029	0,005	24	24	0	0	62,9	39,9	3,5	2,6
Итого:	-2	0,029	1,426	12,693	1,404	12,605	719,27	719,27	-	-	60,01	39,51	3,5	3,11

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,27 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TНаг, ч	Tтп, ч
20.11.2023	42,169	1943,779	1899,662	1901,026	1879,339	3274,32	0
20.12.2023	42,197	1945,206	1912,353	1902,431	1891,943	3993,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения