#10692#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

| | |
|---|---|
| Потребитель | Машиностроительная 2, ТСЖ, УК |
| Адрес потребителя | Машиностроительная 2, Калининград |
| Номер абонента | |
| Порядковый номер | 8697 |
| Тип теплосчётчика | TB7 (ASCII) |
| Заводской номер | 18072423 |
| Номер системы | 2 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2023 | 4,048 | 0 | 40,13 | 29,883 | 0 | 39,445 | 29,58 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47 | 0,54 | 0,59 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 4,147 | 0 | 40,298 | 29,428 | 0 | 39,611 | 29,127 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 47,3 | 0,59 | 0,58 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 4,581 | 0 | 42,289 | 29,514 | 0 | 41,568 | 29,211 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,3 | 0,59 | 0,58 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 3,352 | 0 | 33,042 | 24,221 | 0 | 32,488 | 23,975 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 47 | 0,54 | 0,53 | 6 |
| 28.03.2023 | 2,923 | 0 | 25,251 | 14,955 | 0 | 24,844 | 14,79 | 0 | 24 | 0 | 59,1 | 48,8 | 0,49 | 0,44 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 4,471 | 0 | 45,181 | 33,931 | 0 | 44,406 | 33,575 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 47,8 | 0,62 | 0,57 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 4,376 | 0 | 44,877 | 33,864 | 0 | 44,105 | 33,504 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 48,1 | 0,59 | 0,58 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 4,356 | 0 | 44,714 | 33,858 | 0 | 43,945 | 33,502 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 47,8 | 0,59 | 0,57 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 4,508 | 0 | 45,34 | 33,721 | 0 | 44,559 | 33,361 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 48,2 | 0,62 | 0,58 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 4,852 | 0 | 46,486 | 33,478 | 0 | 45,686 | 33,125 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 47,8 | 0,61 | 0,57 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 4,36 | 0 | 44,584 | 33,62 | 0 | 43,823 | 33,269 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 47,7 | 0,59 | 0,57 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 4,396 | 0 | 44,62 | 33,527 | 0 | 43,854 | 33,175 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 47,8 | 0,59 | 0,57 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 3,203 | 0 | 31,896 | 22,847 | 0 | 31,373 | 22,612 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 47,3 | 0,48 | 0,5 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 4,063 | 0 | 35,614 | 23,452 | 0 | 35,016 | 23,213 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 47,1 | 0,62 | 0,55 | 1 |
| 07.04.2023 | 3,955 | 0 | 36,982 | 26,396 | 0 | 36,357 | 26,135 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 46,5 | 0,57 | 0,59 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 4,295 | 0 | 38,416 | 26,337 | 0 | 37,766 | 26,074 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,7 | 0,63 | 0,59 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 4,473 | 0 | 39,086 | 26,318 | 0 | 38,424 | 26,058 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,5 | 0,61 | 0,59 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 4,089 | 0 | 37,562 | 26,354 | 0 | 36,927 | 26,092 | 0 | 24 | 0 | 60,8 | 46,6 | 0,59 | 0,59 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 4,041 | 0 | 37,349 | 26,308 | 0 | 36,714 | 26,044 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,8 | 0,57 | 0,59 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 4,133 | 0 | 37,674 | 26,309 | 0 | 37,035 | 26,047 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,7 | 0,61 | 0,59 | 10 |
| 13.04.2023 | 4,442 | 0 | 39,03 | 26,237 | 0 | 38,364 | 25,97 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 47,1 | 0,61 | 0,59 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 3,776 | 0 | 36,279 | 26,341 | 0 | 35,664 | 26,075 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,9 | 0,58 | 0,59 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 4,044 | 0 | 37,446 | 26,243 | 0 | 36,811 | 25,975 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,2 | 0,59 | 0,59 | 11 |
| 16.04.2023 | 4,303 | 0 | 38,234 | 26,152 | 0 | 37,582 | 25,89 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 46,7 | 0,62 | 0,59 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 3,759 | 0 | 34,91 | 25,394 | 0 | 34,319 | 25,146 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 46,3 | 0,6 | 0,59 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 3,787 | 0 | 36,869 | 27,072 | 0 | 36,241 | 26,797 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47 | 0,6 | 0,59 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 3,866 | 0 | 36,684 | 26,462 | 0 | 36,061 | 26,196 | 0 | 24 | 0 | 61 | 46,8 | 0,6 | 0,59 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 4,221 | 0 | 38,916 | 27,488 | 0 | 38,251 | 27,211 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 46,9 | 0,61 | 0,59 | - |
| 21.04.2023 | 3,48 | 0 | 33,985 | 25,054 | 0 | 33,406 | 24,799 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47 | 0,6 | 0,58 | - |
| 22.04.2023 | 4,051 | 0 | 38,42 | 27,403 | 0 | 37,766 | 27,122 | 0 | 21 | 3 | 61 | 47,3 | 0,61 | 0,59 | - |
| 23.04.2023 | 4,228 | 0 | 39,076 | 27,377 | 0 | 38,412 | 27,097 | 0 | 24 | 0 | 61 | 47,1 | 0,6 | 0,59 | - |
| Итого: | 126,579 | 0 | 1201,24 | 859,544 | 0 | 1180,823 | 850,747 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,233 | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Общее время работы системы, ч | 744 |
| Период нормальной работы системы, ч | 741 |

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2023 | 434,812 | 4106,5 | 2978,892 | 0 | 4036,302 | 2949,076 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04.2023 | 561,393 | 5307,741 | 3838,436 | 0 | 5217,124 | 3799,824 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 8:16:04