

#85331#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Машиностроительная 2, Калининград

Заводской номер счётчика 18072423	Показания прибора, ГДж 23.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2034,746	2034,746	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	852,593	791,195	61.398	14.665

Подпись исполнителя



157,588 м³



#85330#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8697

TB7 (ASCII)

18072423

2

27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	3,606	0	36,295	27,521	0	35,675	27,244	0	24	0	61,2	46,9	0,61	0,59
25.05.2024	-	3,444	0	35,481	27,369	0	34,875	27,094	0	24	0	61,1	46,9	0,61	0,59
26.05.2024	-	3,878	0	37,365	27,356	0	36,724	27,077	0	24	0	61,3	47,1	0,61	0,59
27.05.2024	-	3,736	0	36,822	27,389	0	36,189	27,108	0	24	0	61,3	47,2	0,61	0,59
28.05.2024	-	3,522	0	36,002	27,469	0	35,385	27,187	0	24	0	61,2	47,2	0,61	0,58
29.05.2024	-	3,658	0	36,54	27,365	0	35,914	27,084	0	24	0	61,2	47,3	0,61	0,59
30.05.2024	-	3,469	0	35,67	27,361	0	35,06	27,081	0	24	0	61,2	47,2	0,6	0,58
31.05.2024	-	3,428	0	35,471	27,351	0	34,865	27,072	0	24	0	61,2	47,1	0,61	0,59
01.06.2024	-	3,443	0	35,495	27,255	0	34,888	26,978	0	24	0	61,2	47,2	0,61	0,59
02.06.2024	-	3,641	0	36,431	27,286	0	35,808	27,006	0	24	0	61,2	47,4	0,61	0,59
03.06.2024	-	3,804	0	36,961	27,137	0	36,332	26,86	0	24	0	61,1	47,1	0,6	0,58
04.06.2024	-	3,789	0	36,728	26,993	0	36,101	26,719	0	24	0	61,1	47	0,6	0,58
05.06.2024	-	1,247	0	13,66	10,693	0	13,436	10,588	0	24	0	59,8	46,5	0,51	0,31
06.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	24	0,41	0,07
07.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	23,4	23,2	0,38	0,07
08.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	22,8	22,7	0,34	0,01
09.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	22,1	0,28	0,01
10.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,3	0,14	0,01
11.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,9	0,16	0,01
12.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,6	0,17	0,01
13.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20,3	0,16	0,01
14.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	20,2	0,09	0
15.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,1	20,1	0,04	0
16.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	20,2	0,04	0,01
17.06.2024	-	0	0	0	0,014	0	0	0,014	0	24	0	20,5	20,4	0,09	0,01
18.06.2024	-	0	0	0	1,563	0	0	1,556	0	24	0	20,5	31,7	0,18	0,08
19.06.2024	-	1,352	0	8,312	3,493	0	8,173	3,464	0	23	✓ 1	60,7	43,3	0,55	0,4
20.06.2024	-	3,775	0	35,851	26,546	0	35,251	26,3	0	5	✓ 19	60,5	45,1	0,61	0,6
21.06.2024	-	3,965	0	42,681	33,953	0	41,948	33,609	0	24	0	61,3	47,1	0,6	0,59
22.06.2024	-	3,445	0	39,685	32,819	0	39,005	32,484	0	24	0	61,2	47,2	0,61	0,6
23.06.2024	-	4,197	0	43,839	34,006	0	43,085	33,656	0	23	✓ 1	61,3	47,3	0,6	0,59
Итого:	-	61,399	0	619,289	470,939	0	608,714	466,181	0	709	35	44,4	36,45	0,43	0,34

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

709 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	791,195	7467,266	5435,113	0	7341,431	5382,7	0	0	0
23.06.2024	852,593	8086,557	5906,054	0	7950,145	5848,883	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения