

#142308#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Машиностроительная 2, Калининград
8697
ТВ7 (ASCII)
18072423
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	2,383	0	17,27	8,618	0	17,026	8,561	0	24	0	55,3	38,5	0,5	0,42	-
25.06.2025	2,889	0	21,416	11,714	0	21,094	11,628	0	24	0	57,2	40,4	0,58	0,57	-
26.06.2025	3,122	0	24,264	14,608	0	23,886	14,495	0	24	0	58,2	41,2	0,58	0,57	-
27.06.2025	3,625	0	32,717	23,441	0	32,184	23,242	0	24	0	59,6	43,3	0,58	0,57	-
28.06.2025	3,491	0	32,271	23,656	0	31,749	23,454	0	24	0	59,5	43,2	0,58	0,57	-
29.06.2025	3,738	0	33,251	23,465	0	32,711	23,265	0	24	0	59,5	43,3	0,58	0,57	-
30.06.2025	3,568	0	32,585	23,558	0	32,054	23,355	0	24	0	59,6	43,5	0,58	0,57	-
01.07.2025	3,761	0	33,487	23,427	0	32,943	23,224	0	24	0	59,6	43,8	0,58	0,57	-
02.07.2025	3,402	0	29,756	20,562	0	29,267	20,38	0	24	0	59,9	44	0,57	0,49	-
03.07.2025	3,653	0	33,321	24,004	0	32,761	23,783	0	24	0	60,6	44,9	0,58	0,57	-
04.07.2025	3,42	0	32,411	24,187	0	31,868	23,966	0	24	0	60,5	44,7	0,58	0,57	-
05.07.2025	3,503	0	32,7	24,125	0	32,148	23,903	0	24	0	60,7	44,9	0,57	0,56	-
06.07.2025	3,777	0	33,827	24,051	0	33,258	23,829	0	24	0	60,7	44,9	0,57	0,56	-
07.07.2025	3,692	0	33,436	24,049	0	32,872	23,828	0	24	0	60,8	45	0,58	0,57	-
08.07.2025	3,606	0	33,167	24,036	0	32,608	23,812	0	24	0	60,7	45,1	0,58	0,57	-
09.07.2025	3,565	0	32,949	24,023	0	32,392	23,801	0	24	0	60,7	45	0,58	0,57	-
10.07.2025	3,747	0	33,569	23,899	0	33,003	23,68	0	24	0	60,7	44,8	0,58	0,57	-
11.07.2025	3,72	0	34,546	25,206	0	33,96	24,967	0	24	0	61	45,6	0,59	0,58	-
12.07.2025	3,828	0	36,09	26,701	0	35,471	26,445	0	24	0	61,2	45,8	0,6	0,59	-
13.07.2025	3,812	0	35,818	26,447	0	35,206	26,194	0	24	0	61,1	45,7	0,6	0,59	-
14.07.2025	3,715	0	35,526	26,575	0	34,92	26,32	0	24	0	61,1	45,8	0,59	0,58	-
15.07.2025	3,662	0	35,274	26,513	0	34,674	26,259	0	24	0	61,1	45,8	0,6	0,59	-
16.07.2025	3,536	0	34,816	26,549	0	34,222	26,292	0	24	0	61	45,9	0,6	0,59	-
17.07.2025	3,304	0	32,951	25,472	0	32,39	25,228	0	24	0	61	45,7	0,6	0,59	-
18.07.2025	3,457	0	32,991	24,511	0	32,441	24,286	0	23	1	60,2	44,8	0,59	0,58	-
19.07.2025	3,67	0	36,099	27,556	0	35,481	27,29	0	24	0	61,2	46	0,6	0,59	-
20.07.2025	3,613	0	36,551	28,17	0	35,925	27,89	0	24	0	61,2	46,5	0,6	0,59	-
21.07.2025	3,74	0	36,952	28,073	0	36,317	27,795	0	24	0	61,4	46,5	0,61	0,59	-
22.07.2025	3,586	0	36,545	28,304	0	35,919	28,022	0	24	0	61,3	46,6	0,61	0,59	-
23.07.2025	3,716	0	37,195	28,397	0	36,556	28,114	0	24	0	61,3	46,7	0,61	0,6	-
Итого:	106,301	0	983,751	713,897	0	967,306	707,308	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,39														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	2233,676	21473,325	15960,396	0	21115,006	15811,042	0	0	0
23.07.2025	2339,977	22457,08	16674,293	0	22082,311	16518,35	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 11:49:13