

#145172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Машиностроительная 2, Калининград
8697
ТВ7 (ASCII)
18072423
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	3,725	0	36,995	28,177	0	36,36	27,896	0	24	0	61,4	46,6	0,61	0,59	-
25.07.2025	3,526	0	36,19	28,138	0	35,571	27,858	0	24	0	61,2	46,6	0,61	0,59	-
26.07.2025	3,555	0	36,496	28,32	0	35,87	28,036	0	24	0	61,3	46,8	0,61	0,6	-
27.07.2025	3,753	0	37,045	28,016	0	36,406	27,734	0	24	0	61,4	46,7	0,6	0,59	-
28.07.2025	3,653	0	36,874	28,141	0	36,238	27,856	0	24	0	61,4	47,1	0,6	0,59	-
29.07.2025	3,469	0	35,719	27,775	0	35,107	27,499	0	24	0	61,2	46,6	0,6	0,59	-
30.07.2025	3,851	0	36,906	27,458	0	36,273	27,188	0	24	0	61,3	46,3	0,6	0,59	-
31.07.2025	3,76	0	36,428	27,396	0	35,801	27,128	0	24	0	61,4	46,3	0,61	0,59	-
01.08.2025	3,472	0	35,26	27,369	0	34,655	27,1	0	24	0	61,2	46,3	0,61	0,6	-
02.08.2025	3,4	0	34,822	27,199	0	34,225	26,932	0	24	0	61,2	46,3	0,6	0,59	-
03.08.2025	3,413	0	34,684	26,965	0	34,091	26,7	0	24	0	61,2	46,3	0,61	0,6	-
04.08.2025	3,772	0	36,013	26,705	0	35,395	26,444	0	24	0	61,2	46,2	0,6	0,59	-
05.08.2025	3,347	0	34,4	27,056	0	33,812	26,793	0	24	0	61,2	46,1	0,61	0,59	-
06.08.2025	3,421	0	34,579	26,971	0	33,991	26,713	0	24	0	61	45,7	0,61	0,59	-
07.08.2025	3,907	0	36,47	26,837	0	35,847	26,581	0	24	0	61,2	45,8	0,6	0,59	-
08.08.2025	3,502	0	34,825	26,954	0	34,229	26,696	0	24	0	61,2	45,8	0,61	0,6	-
09.08.2025	3,496	0	35,045	27,087	0	34,447	26,824	0	24	0	61,2	46	0,61	0,6	-
10.08.2025	3,614	0	35,464	26,941	0	34,86	26,681	0	24	0	61	45,9	0,61	0,59	-
11.08.2025	3,508	0	34,865	26,749	0	34,275	26,492	0	24	0	60,9	45,7	0,6	0,59	-
12.08.2025	3,601	0	34,951	26,48	0	34,353	26,226	0	24	0	61,1	45,7	0,59	0,57	-
13.08.2025	3,533	0	34,744	26,489	0	34,15	26,233	0	24	0	61,2	46	0,6	0,58	-
14.08.2025	3,337	0	33,961	26,582	0	33,382	26,326	0	24	0	61,1	45,9	0,6	0,58	-
15.08.2025	3,31	0	34,069	26,691	0	33,489	26,43	0	24	0	61,1	46,2	0,59	0,57	-
16.08.2025	3,176	0	33,57	26,745	0	33	26,484	0	24	0	60,9	46,1	0,59	0,58	-
17.08.2025	3,626	0	35,222	26,543	0	34,623	26,286	0	24	0	61	45,9	0,59	0,57	-
18.08.2025	3,425	0	34,385	26,531	0	33,8	26,274	0	24	0	61	45,9	0,59	0,57	-
19.08.2025	3,689	0	35,537	26,58	0	34,933	26,323	0	24	0	61	45,9	0,59	0,57	-
20.08.2025	3,561	0	34,864	26,483	0	34,268	26,228	0	24	0	61,1	45,8	0,59	0,57	-
21.08.2025	3,508	0	34,541	26,379	0	33,955	26,127	0	24	0	61	45,7	0,59	0,57	-
22.08.2025	3,736	0	35,416	26,337	0	34,819	26,091	0	24	0	60,8	45,3	0,59	0,58	-
23.08.2025	3,74	0	35,486	26,206	0	34,895	25,964	0	24	0	60,4	45	0,58	0,57	-
Итого:	110,386	0	1095,826	838,3	0	1077,12	830,143	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,365														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	2339,977	22457,08	16674,293	0	22082,311	16518,35	0	0	0
23.08.2025	2450,364	23552,906	17512,594	0	23159,43	17348,492	0	0	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2025 8:00:17