

#148607#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Машиностроительная 2, Калининград
8697
ТВ7 (ASCII)
18072423
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	3,691	0	35,57	26,042	0	34,996	25,805	0	24	0	59,3	44,5	0,58	0,57	-
25.08.2025	1,043	0	14,435	10,934	0	14,289	10,868	0	24	0	46,8	37,1	0,37	0,26	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	22,5	0,23	0	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,7	0,23	0	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	21,4	0,23	0	-
29.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21,3	0,2	0	-
30.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21,2	0,22	0	-
31.08.2025	2,34	0	19,487	11,788	0	19,19	11,687	0	24	0	57,2	43	0,39	0,26	-
01.09.2025	3,807	0	35,664	26,091	0	35,074	25,855	0	24	0	60,1	44,6	0,56	0,55	-
02.09.2025	3,446	0	34,05	26,073	0	33,485	25,836	0	24	0	60,2	44,6	0,56	0,55	-
03.09.2025	3,24	0	33,327	26,029	0	32,772	25,786	0	24	0	60,2	45,2	0,56	0,55	-
04.09.2025	3,304	0	33,546	25,911	0	32,988	25,667	0	24	0	60,3	45,3	0,56	0,55	-
05.09.2025	3,358	0	33,709	25,854	0	33,142	25,606	0	24	0	60,6	45,7	0,56	0,55	-
06.09.2025	3,353	0	33,717	25,872	0	33,151	25,625	0	24	0	60,5	45,6	0,56	0,54	-
07.09.2025	3,291	0	33,441	25,767	0	32,882	25,521	0	24	0	60,4	45,6	0,55	0,54	-
08.09.2025	3,227	0	33,201	25,901	0	32,644	25,653	0	24	0	60,5	45,6	0,57	0,56	-
09.09.2025	3,237	0	33,216	25,889	0	32,661	25,643	0	24	0	60,5	45,5	0,58	0,57	-
10.09.2025	3,434	0	33,976	25,753	0	33,409	25,51	0	24	0	60,4	45,4	0,58	0,57	-
11.09.2025	3,436	0	33,821	25,733	0	33,26	25,498	0	24	0	60,3	44,9	0,58	0,57	-
12.09.2025	3,252	0	33,136	25,719	0	32,588	25,481	0	24	0	60,2	45,1	0,58	0,57	-
13.09.2025	3,515	0	34,051	25,533	0	33,486	25,298	0	24	0	60,1	44,8	0,58	0,57	-
14.09.2025	3,417	0	33,737	25,488	0	33,183	25,255	0	24	0	59,9	44,8	0,58	0,57	-
15.09.2025	3,393	0	33,458	25,465	0	32,906	25,235	0	24	0	59,9	44,5	0,58	0,57	-
16.09.2025	3,384	0	33,454	25,517	0	32,908	25,29	0	24	0	59,7	44,2	0,58	0,57	-
17.09.2025	3,624	0	34,234	25,284	0	33,676	25,063	0	24	0	59,6	43,8	0,58	0,57	-
18.09.2025	3,317	0	32,875	25,361	0	32,342	25,145	0	24	0	59,4	43,5	0,58	0,57	-
19.09.2025	3,515	0	33,751	25,751	0	33,195	25,529	0	24	0	60	43,6	0,58	0,57	-
20.09.2025	3,557	0	33,389	25,34	0	32,833	25,123	0	24	0	60,3	43,5	0,58	0,57	-
21.09.2025	3,551	0	33,369	24,996	0	32,813	24,776	0	24	0	60,2	43,9	0,58	0,57	-
22.09.2025	3,411	0	32,886	24,954	0	32,348	24,737	0	24	0	59,7	43,6	0,58	0,53	-
23.09.2025	3,528	0	33,12	25,117	0	32,575	24,905	0	24	0	59,9	43	0,58	0,51	-
Итого:	85,671	0	842,62	638,162	0	828,796	632,397	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,462														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	2450,364	23552,906	17512,594	0	23159,43	17348,492	0	0	0
23.09.2025	2536,035	24395,529	18150,756	0	23988,223	17980,89	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 9:08:44