

# #10687#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель Балтийский Дом, ООО, УК  
Адрес потребителя Машиностроительная 2, Калининград  
Номер абонента 3300  
Порядковый номер 8696  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 18072423  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	6,866	0	168,435	0	0	166,817	0	0	24	0	45,8	36	0,54	0,45	-
03.10.2021	6,979	0	172,175	0	0	170,527	0	0	24	0	45,7	36	0,54	0,45	-
04.10.2021	6,891	0	172,516	0	0	170,858	0	0	24	0	45,7	36,1	0,54	0,45	-
05.10.2021	6,478	0	168,432	0	0	166,813	0	0	24	0	45,7	36,5	0,54	0,45	-
06.10.2021	6,248	0	164,136	0	0	162,556	0	0	24	0	45,7	36,6	0,54	0,45	-
07.10.2021	6,778	0	167,029	0	0	165,424	0	0	24	0	45,7	36	0,53	0,45	-
08.10.2021	7,552	0	178,969	0	0	177,172	0	0	24	0	46,7	36,5	0,53	0,46	-
09.10.2021	7,663	0	178,416	0	0	176,577	0	0	24	0	47,2	36,8	0,53	0,46	-
10.10.2021	7,93	0	179,356	0	0	177,538	0	0	24	0	47	36,4	0,54	0,46	-
11.10.2021	8,015	0	179,27	0	0	177,427	0	0	24	0	47,3	36,5	0,53	0,46	-
12.10.2021	7,79	0	179,512	0	0	177,723	0	0	24	0	46,5	36	0,53	0,46	-
13.10.2021	7,858	0	178,975	0	0	177,178	0	0	24	0	46,7	36,1	0,54	0,46	-
14.10.2021	8,327	0	179,535	0	0	177,637	0	0	24	0	47,8	36,7	0,53	0,46	-
15.10.2021	7,536	0	178,991	0	0	177,278	0	0	24	0	45,7	35,6	0,53	0,46	-
16.10.2021	7,545	0	177,506	0	0	175,759	0	0	24	0	46,3	36	0,53	0,46	-
17.10.2021	7,71	0	180,094	0	0	178,328	0	0	24	0	46,2	35,9	0,53	0,46	-
18.10.2021	7,822	0	181,514	0	0	179,736	0	0	24	0	46,2	35,8	0,53	0,46	-
19.10.2021	8,695	0	183,319	0	0	181,392	0	0	24	0	47,7	36,3	0,53	0,46	-
20.10.2021	7,828	0	182,679	0	0	180,931	0	0	24	0	45,7	35,4	0,53	0,46	-
21.10.2021	7,607	0	182,446	0	0	180,693	0	0	24	0	45,8	35,7	0,53	0,46	-
22.10.2021	8,1	0	181,174	0	0	179,302	0	0	24	0	47,4	36,6	0,54	0,46	-
23.10.2021	8,743	0	180,845	0	0	178,834	0	0	24	0	49,1	37,5	0,54	0,46	-
Итого:	166,961	0	3895,324	0	0	3856,5	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,878														

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
01.10.2021	4341,827	74228,466	0	0	73224,598	0	0	16674	41
23.10.2021	4508,788	78123,791	0	0	77081,1	0	0	17202	41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.10.2021 20:33:44