

#80015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	3,146	0	57,48	0	0	56,248	0	0	24	0	68,9	55,6	0,39	0,34	2,3
22.03.2024	3,163	0	59,012	0	0	57,746	0	0	24	0	69	55,9	0,39	0,34	4,8
23.03.2024	3,065	0	58,154	0	0	56,919	0	0	24	0	68,6	55,8	0,39	0,34	5,6
24.03.2024	3,093	0	56,073	0	0	54,875	0	0	24	0	68,8	55,4	0,39	0,35	6,6
25.03.2024	3,145	0	58,025	0	0	56,779	0	0	24	0	69	55,8	0,39	0,34	3,6
26.03.2024	2,68	0	46,386	0	0	45,412	0	0	24	0	68,2	54,1	0,4	0,34	3,9
27.03.2024	1,99	0	22,84	0	0	22,379	0	0	24	0	66,7	45,4	0,4	0,35	5,5
28.03.2024	2,057	0	23,802	0	0	23,318	0	0	24	0	66,9	45,9	0,41	0,34	9,1
29.03.2024	2,07	0	24,211	0	0	23,719	0	0	24	0	67	46,1	0,42	0,34	11,8
30.03.2024	2,068	0	24,716	0	0	24,212	0	0	24	0	67,1	46,7	0,43	0,34	10,7
31.03.2024	2,106	0	26,219	0	0	25,681	0	0	24	0	67,4	47,8	0,43	0,34	13,4
01.04.2024	2,076	0	27,374	0	0	26,818	0	0	24	0	66,9	48,5	0,43	0,33	16,7
02.04.2024	1,964	0	25,249	0	0	24,739	0	0	24	0	66,8	47,8	0,41	0,33	-
03.04.2024	1,854	0	20,424	0	0	20,006	0	0	24	0	67,2	45,1	0,38	0,33	-
04.04.2024	2,009	0	21,942	0	0	21,48	0	0	24	0	68,3	45,9	0,4	0,34	-
05.04.2024	2,106	0	25,394	0	0	24,876	0	0	24	0	67,1	46,9	0,42	0,34	-
06.04.2024	2,097	0	25,882	0	0	25,354	0	0	24	0	67,2	47,4	0,44	0,34	-
07.04.2024	2,139	0	27,327	0	0	26,765	0	0	24	0	67,4	48,4	0,43	0,34	-
08.04.2024	1,374	0	19,904	0	0	19,506	0	0	24	0	66,4	49,6	0,43	0,33	-
09.04.2024	0,137	0	7,78	0	0	7,647	0	0	24	0	60,9	56,7	0,41	0,31	-
10.04.2024	0,13	0	8,271	0	0	8,136	0	0	24	0	59,4	55,6	0,34	0,29	-
11.04.2024	0,137	0	7,676	0	0	7,545	0	0	24	0	61	56,6	0,35	0,27	-
12.04.2024	0,12	0	7,648	0	0	7,519	0	0	24	0	60,4	56,7	0,35	0,27	-
13.04.2024	0,1	0	7,098	0	0	6,981	0	0	24	0	59,9	56,5	0,35	0,26	-
14.04.2024	0,117	0	7,166	0	0	7,045	0	0	24	0	60,5	56,6	0,35	0,26	-
15.04.2024	0,145	0	8,231	0	0	8,09	0	0	24	0	61	56,7	0,34	0,27	-
16.04.2024	0,123	0	7,804	0	0	7,673	0	0	24	0	60,3	56,5	0,34	0,27	-
17.04.2024	0,144	0	8,052	0	0	7,915	0	0	24	0	60,7	56,4	0,34	0,28	-
18.04.2024	0,141	0	8,012	0	0	7,88	0	0	24	0	59,7	55,5	0,33	0,29	-
19.04.2024	0,126	0	7,036	0	0	6,918	0	0	24	0	60,5	56,1	0,36	0,32	-
20.04.2024	0,098	0	6,632	0	0	6,524	0	0	24	0	59,5	55,9	0,35	0,32	-
Итого:	45,72	0	741,82	0	0	726,705	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,92														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	539,602	9244,229	0	0,311	9035,602	0	0,307	6274	458
20.04.2024	585,321	9986,05	0	0,311	9762,304	0	0,307	7018	458

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:15:00