

#124583#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Конструктив, ООО 6659
9 Апреля 104, Калининград
6659

Заводской номер счётчика 19085048	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1203,509	1132,078	71.431	17.061

Подпись исполнителя



#124582#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 6659
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 19085048
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	2,817	0	55,585	0	0	54,471	0	0	24	0	66,4	54,1	0,39	0,34
22.03.2025	5,6	2,866	0	56,028	0	0	54,88	0	0	24	0	67,3	54,8	0,39	0,34
23.03.2025	5,7	2,504	0	48,626	0	0	47,659	0	0	24	0	66,2	53,6	0,38	0,34
24.03.2025	6,8	2,793	0	52,848	0	0	51,775	0	0	22	2	66,8	54	0,38	0,34
25.03.2025	5,5	2,819	0	54,071	0	0	52,971	0	0	24	0	67	54,3	0,38	0,34
26.03.2025	4,4	2,825	0	55,819	0	0	54,685	0	0	24	0	66,9	54,6	0,38	0,34
27.03.2025	6,9	2,856	0	54,903	0	0	53,791	0	0	24	0	66,8	54,2	0,38	0,34
28.03.2025	5,7	2,96	0	61,58	0	0	60,321	0	0	24	0	67,3	55,6	0,4	0,34
29.03.2025	8,9	2,922	0	63,025	0	0	61,738	0	0	24	0	67,2	56	0,4	0,34
30.03.2025	9,9	2,852	0	60,034	0	0	58,805	0	0	24	0	67,2	55,6	0,39	0,34
31.03.2025	6,8	2,86	0	59,236	0	0	58,027	0	0	24	0	67	55,3	0,39	0,34
01.04.2025	5,9	2,772	0	56,509	0	0	55,36	0	0	24	0	67	55	0,39	0,34
02.04.2025	-	2,783	0	59,981	0	0	58,755	0	0	24	0	67,1	55,8	0,39	0,33
03.04.2025	-	2,892	0	67,072	0	0	65,656	0	0	24	0	68,3	57,8	0,4	0,33
04.04.2025	-	2,875	0	66,34	0	0	64,921	0	0	24	0	68,9	58,4	0,4	0,33
05.04.2025	-	2,817	0	57,283	0	0	56,04	0	0	24	0	69,4	57,4	0,38	0,33
06.04.2025	-	3,003	0	55,944	0	0	54,666	0	0	24	0	71,4	58,3	0,38	0,33
07.04.2025	-	3,061	0	60,613	0	0	59,247	0	0	24	0	70,9	58,5	0,38	0,33
08.04.2025	-	2,904	0	58,078	0	0	56,825	0	0	24	0	69,2	57	0,38	0,33
09.04.2025	-	2,913	0	58,393	0	0	57,158	0	0	24	0	68,5	56,3	0,39	0,33
10.04.2025	-	2,983	0	56,572	0	0	55,345	0	0	24	0	69,4	56,5	0,39	0,34
11.04.2025	-	2,977	0	60,25	0	0	58,961	0	0	24	0	68,8	56,8	0,39	0,33
12.04.2025	-	2,978	0	62,959	0	0	61,606	0	0	24	0	69	57,5	0,4	0,33
13.04.2025	-	3,076	0	70,271	0	0	68,745	0	0	24	0	69,4	58,7	0,41	0,33
14.04.2025	-	1,664	0	41,676	0	0	40,789	0	0	24	0	68,7	59	0,41	0,32
15.04.2025	-	0,126	0	5,598	0	0	5,509	0	0	24	0	58,7	53,3	0,39	0,29
16.04.2025	-	0,128	0	5,917	0	0	5,824	0	0	24	0	58,5	53,2	0,37	0,27
17.04.2025	-	0,124	0	5,698	0	0	5,608	0	0	24	0	58,5	53,3	0,37	0,26
18.04.2025	-	0,093	0	4,804	0	0	4,732	0	0	24	0	57	52,3	0,37	0,28
19.04.2025	-	0,09	0	5,222	0	0	5,143	0	0	24	0	57,1	52,9	0,36	0,26
20.04.2025	-	0,098	0	5,4	0	0	5,318	0	0	24	0	57,4	53	0,36	0,26
Итого:	6,4	71,431	0	1486,335	0	0	1455,331	0	0	742	2	66,11	55,58	0,39	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1132,078	19049,307	0	0,349	18626,516	0	0,344	15031	461
20.04.2025	1203,509	20535,648	0	0,349	20081,847	0	0,344	15773	463

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения