

#296846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,334	0	25,969	0	0	25,415	0	0	24	0	68,7	46,8	0,4	0,34	-
22.03.2026	2,287	0	25,038	0	0	24,503	0	0	24	0	68,9	46,6	0,41	0,34	-
23.03.2026	2,089	0	22,71	0	0	22,229	0	0	24	0	68,5	46	0,42	0,34	-
24.03.2026	2	0	21,868	0	0	21,409	0	0	24	0	68,1	45,8	0,41	0,33	-
25.03.2026	1,802	0	18,454	0	0	18,068	0	0	24	0	68	44,2	0,42	0,34	-
26.03.2026	2,203	0	23,994	0	0	23,484	0	0	24	0	68,6	46,2	0,41	0,34	-
27.03.2026	2,317	0	25,958	0	0	25,404	0	0	24	0	68,7	47	0,41	0,34	-
28.03.2026	2,274	0	25,053	0	0	24,518	0	0	24	0	68,8	46,6	0,42	0,35	-
29.03.2026	2,138	0	22,722	0	0	22,245	0	0	24	0	68,2	45,3	0,42	0,34	-
30.03.2026	2,14	0	23,062	0	0	22,571	0	0	24	0	68,8	46,1	0,42	0,34	-
31.03.2026	2,266	0	25,225	0	0	24,689	0	0	24	0	68,6	46,7	0,41	0,34	-
01.04.2026	2,326	0	26,235	0	0	25,674	0	0	24	0	68,9	47,3	0,41	0,34	-
02.04.2026	2,361	0	26,997	0	0	26,413	0	0	24	0	69,2	47,9	0,41	0,34	-
03.04.2026	2,318	0	26,172	0	0	25,616	0	0	24	0	68,6	47	0,41	0,34	-
04.04.2026	2,228	0	23,811	0	0	23,305	0	0	24	0	68,7	45,8	0,41	0,34	-
05.04.2026	2,036	0	21,186	0	0	20,738	0	0	24	0	68,4	44,9	0,41	0,34	-
06.04.2026	2,258	0	24,458	0	0	23,939	0	0	24	0	68,5	46	0,41	0,34	-
07.04.2026	2,381	0	26,04	0	0	25,481	0	0	24	0	68,9	46,6	0,41	0,34	-
08.04.2026	2,535	0	28,99	0	0	28,364	0	0	24	0	69,2	47,9	0,4	0,34	-
09.04.2026	2,492	0	30,354	0	0	29,717	0	0	24	0	68	48	0,37	0,33	-
10.04.2026	2,416	0	28,22	0	0	27,626	0	0	24	0	68,2	47,3	0,38	0,34	-
11.04.2026	2,185	0	23,671	0	0	23,172	0	0	24	0	68,3	45,8	0,4	0,33	-
12.04.2026	1,999	0	20,579	0	0	20,144	0	0	24	0	68,4	44,7	0,41	0,33	-
13.04.2026	2,06	0	21,921	0	0	21,459	0	0	24	0	68,4	45,5	0,4	0,32	-
14.04.2026	1,875	0	19,549	0	0	19,141	0	0	24	0	68	44,6	0,41	0,33	-
15.04.2026	1,891	0	19,042	0	0	18,639	0	0	24	0	68,4	44,2	0,41	0,33	-
16.04.2026	2,115	0	23,089	0	0	22,601	0	0	24	0	68,5	46,1	0,4	0,33	-
17.04.2026	2,165	0	23,83	0	0	23,325	0	0	24	0	68,5	46,4	0,4	0,33	-
18.04.2026	1,853	0	19,251	0	0	18,849	0	0	24	0	68	44,5	0,41	0,33	-
19.04.2026	1,711	0	17,351	0	0	16,993	0	0	24	0	67,5	43,4	0,42	0,33	-
20.04.2026	1,973	0	21,083	0	0	20,638	0	0	24	0	68,3	45,4	0,41	0,33	-
Итого:	67,028	0	731,882	0	0	716,369	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,009														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1780,64	29417,408	0	0,825	28749,228	0	0,813	23774	478
20.04.2026	1847,672	30149,288	0	0,825	29465,596	0	0,813	24518	478

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:17:41