

#10659#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	2,73	0	68,39	0	0	66,924	0	0	24	0	68,9	59,2	0,38	0,3	-
22.04.2022	2,701	0	70,061	0	0	68,563	0	0	24	0	68,9	59,5	0,38	0,3	-
23.04.2022	2,621	0	68,641	0	0	67,179	0	0	24	0	68,7	59,4	0,38	0,3	-
24.04.2022	2,656	0	70,792	0	0	69,266	0	0	24	0	69,2	60,1	0,39	0,3	-
25.04.2022	2,622	0	64,192	0	0	62,821	0	0	24	0	68,8	58,8	0,36	0,29	-
26.04.2022	1,086	0	23,973	0	0	23,475	0	0	24	0	67,6	56,6	0,34	0,25	-
27.04.2022	0,082	0	2,724	0	0	2,692	0	0	24	0	50,4	43,1	0,33	0,24	-
28.04.2022	0,077	0	2,705	0	0	2,674	0	0	24	0	49,7	42,8	0,32	0,24	-
29.04.2022	0,089	0	2,901	0	0	2,866	0	0	24	0	50,4	43	0,32	0,25	-
30.04.2022	0,061	0	2,56	0	0	2,533	0	0	24	0	48,2	42,5	0,32	0,25	-
01.05.2022	0,059	0	2,537	0	0	2,51	0	0	24	0	48,1	42,5	0,32	0,25	-
02.05.2022	0,059	0	2,54	0	0	2,513	0	0	24	0	48,1	42,5	0,32	0,25	-
03.05.2022	0,062	0	2,603	0	0	2,575	0	0	24	0	48,3	42,6	0,32	0,25	-
04.05.2022	0,083	0	2,913	0	0	2,879	0	0	24	0	49,9	43	0,32	0,25	-
05.05.2022	0,091	0	2,991	0	0	2,955	0	0	24	0	50,7	43,4	0,33	0,25	-
06.05.2022	0,076	0	2,767	0	0	2,736	0	0	24	0	49,5	42,8	0,33	0,25	-
07.05.2022	0,062	0	2,603	0	0	2,575	0	0	24	0	48,4	42,7	0,33	0,25	-
08.05.2022	0,063	0	2,625	0	0	2,596	0	0	24	0	48,5	42,7	0,33	0,25	-
09.05.2022	0,063	0	2,627	0	0	2,598	0	0	24	0	48,4	42,7	0,33	0,25	-
10.05.2022	0,061	0	2,579	0	0	2,551	0	0	24	0	48,4	42,6	0,33	0,24	-
11.05.2022	0,083	0	2,878	0	0	2,845	0	0	24	0	50	43,1	0,33	0,25	-
12.05.2022	0,106	0	3,203	0	0	3,162	0	0	24	0	51,8	43,8	0,33	0,25	-
13.05.2022	0,084	0	2,907	0	0	2,873	0	0	24	0	50	43,1	0,33	0,25	-
14.05.2022	0,062	0	2,572	0	0	2,544	0	0	24	0	48,4	42,7	0,34	0,25	-
15.05.2022	0,063	0	2,595	0	0	2,566	0	0	24	0	48,5	42,7	0,33	0,25	-
16.05.2022	0,092	0	2,997	0	0	2,961	0	0	24	0	50,6	43,3	0,34	0,25	-
17.05.2022	0,09	0	3,004	0	0	2,968	0	0	24	0	50,6	43,3	0,34	0,25	-
18.05.2022	0,092	0	2,977	0	0	2,942	0	0	24	0	50,8	43,3	0,34	0,25	-
19.05.2022	0,092	0	3,003	0	0	2,967	0	0	24	0	50,7	43,3	0,34	0,25	-
20.05.2022	0,089	0	2,972	0	0	2,936	0	0	24	0	50,6	43,3	0,34	0,25	-
Итого:	16,257	0	432,832	0	0	424,245	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,883														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1916,941	35778,371	0	0,007	34958,842	0	0,007	22553	15
20.05.2022	1933,198	36211,204	0	0,007	35383,089	0	0,007	23273	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:34:52