

#84052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,147	0	7,251	0	0	7,128	0	0	24	0	60,6	55,6	0,35	0,31	3,6
22.04.2024	1,793	0	26,552	0	0	26,006	0	0	24	0	67,3	50,9	0,36	0,33	3,7
23.04.2024	3,425	0	55,986	0	0	54,76	0	0	24	0	69,8	54,9	0,38	0,34	3,1
24.04.2024	3,224	0	56,285	0	0	55,102	0	0	24	0	68,1	54,1	0,38	0,34	2,9
25.04.2024	3,257	0	58,945	0	0	57,684	0	0	24	0	68,8	55,3	0,38	0,33	4,9
26.04.2024	3,263	0	63,71	0	0	62,349	0	0	24	0	68,8	56,4	0,39	0,33	6,4
27.04.2024	3,358	0	78,415	0	0	76,713	0	0	24	0	69,5	59,1	0,41	0,32	7,8
28.04.2024	3,207	0	87,34	0	0	85,437	0	0	24	0	69,6	60,6	0,43	0,31	12,1
29.04.2024	3,087	0	89,865	0	0	87,912	0	0	24	0	69,5	61,1	0,43	0,31	14,6
30.04.2024	3,106	0	92,326	0	0	90,318	0	0	24	0	69,5	61,3	0,43	0,31	16,9
01.05.2024	2,725	0	79,942	0	0	78,3	0	0	24	0	67,4	59,1	0,39	0,3	16,1
02.05.2024	1,274	0	35,831	0	0	35,099	0	0	24	0	67	58,4	0,36	0,27	-
03.05.2024	0,129	0	7,089	0	0	6,968	0	0	24	0	61,2	56,8	0,37	0,26	-
04.05.2024	0,106	0	7,109	0	0	6,991	0	0	24	0	60,1	56,5	0,35	0,26	-
05.05.2024	0,092	0	6,968	0	0	6,853	0	0	24	0	59,7	56,5	0,35	0,26	-
06.05.2024	0,128	0	7,664	0	0	7,535	0	0	24	0	60,4	56,4	0,35	0,27	-
07.05.2024	0,138	0	7,623	0	0	7,493	0	0	24	0	60,9	56,5	0,35	0,27	-
08.05.2024	0,121	0	7,535	0	0	7,408	0	0	24	0	60,2	56,4	0,34	0,28	-
09.05.2024	0,094	0	6,818	0	0	6,706	0	0	24	0	59,7	56,4	0,34	0,28	-
10.05.2024	0,094	0	6,906	0	0	6,793	0	0	24	0	59,6	56,3	0,34	0,28	-
11.05.2024	0,099	0	7,039	0	0	6,923	0	0	24	0	59,7	56,3	0,34	0,28	-
12.05.2024	0,145	0	7,849	0	0	7,716	0	0	24	0	60,7	56,3	0,34	0,28	-
13.05.2024	0,138	0	7,954	0	0	7,819	0	0	24	0	60,7	56,5	0,34	0,28	-
14.05.2024	0,13	0	7,888	0	0	7,755	0	0	24	0	60,4	56,4	0,34	0,28	-
15.05.2024	0,138	0	7,784	0	0	7,652	0	0	24	0	60,7	56,4	0,34	0,28	-
16.05.2024	0,133	0	7,727	0	0	7,596	0	0	24	0	60,6	56,5	0,34	0,28	-
17.05.2024	0,123	0	7,497	0	0	7,37	0	0	24	0	60,4	56,5	0,34	0,28	-
18.05.2024	0,093	0	6,85	0	0	6,737	0	0	24	0	59,6	56,3	0,34	0,28	-
19.05.2024	0,116	0	7,403	0	0	7,279	0	0	24	0	60,2	56,4	0,34	0,28	-
20.05.2024	0,127	0	7,613	0	0	7,484	0	0	24	0	60,5	56,4	0,35	0,28	-
Итого:	34,01	0	865,764	0	0	847,886	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,123														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	585,321	9986,05	0	0,311	9762,304	0	0,307	7018	458
20.05.2024	619,332	10851,813	0	0,311	10610,19	0	0,307	7738	458

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:09:03