

#10660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,062	0	2,608	0	0	2,579	0	0	24	0	48,4	42,7	0,33	0,25	-
22.05.2022	0,059	0	2,573	0	0	2,545	0	0	24	0	48,2	42,6	0,33	0,25	-
23.05.2022	0,091	0	3,046	0	0	3,01	0	0	24	0	50,4	43,2	0,34	0,24	-
24.05.2022	0,084	0	2,886	0	0	2,852	0	0	24	0	50,1	43,1	0,33	0,24	-
25.05.2022	0,053	0	2,208	0	0	2,185	0	0	24	0	47,6	41,7	0,22	0,17	-
26.05.2022	0,014	0	1,094	0	0	1,086	0	0	24	0	38	34,9	0,08	0,07	-
27.05.2022	0,082	0	3,03	0	0	2,996	0	0	24	0	49,5	43	0,34	0,25	-
28.05.2022	0,064	0	2,713	0	0	2,683	0	0	24	0	48,5	42,8	0,34	0,25	-
29.05.2022	0,061	0	2,665	0	0	2,636	0	0	24	0	48,2	42,7	0,34	0,25	-
30.05.2022	0,086	0	3,016	0	0	2,981	0	0	24	0	50	43,1	0,34	0,25	-
31.05.2022	0,086	0	2,993	0	0	2,958	0	0	24	0	50,1	43,2	0,34	0,25	-
01.06.2022	0,086	0	3,022	0	0	2,986	0	0	24	0	50	43,1	0,34	0,25	-
02.06.2022	0,085	0	2,977	0	0	2,942	0	0	24	0	49,9	43	0,33	0,24	-
03.06.2022	0,081	0	2,909	0	0	2,875	0	0	24	0	49,7	43	0,34	0,24	-
04.06.2022	0,062	0	2,664	0	0	2,636	0	0	24	0	48,3	42,7	0,33	0,24	-
05.06.2022	0,062	0	2,657	0	0	2,628	0	0	24	0	48,4	42,7	0,34	0,24	-
06.06.2022	0,082	0	2,909	0	0	2,876	0	0	24	0	49,8	43	0,33	0,24	-
07.06.2022	0,08	0	2,871	0	0	2,838	0	0	24	0	49,8	43,1	0,34	0,24	-
08.06.2022	0,083	0	2,884	0	0	2,85	0	0	24	0	50	43,1	0,34	0,24	-
09.06.2022	0,082	0	2,868	0	0	2,835	0	0	24	0	50	43	0,34	0,25	-
10.06.2022	0,078	0	2,822	0	0	2,79	0	0	24	0	49,5	42,9	0,34	0,25	-
11.06.2022	0,056	0	2,497	0	0	2,47	0	0	24	0	48	42,6	0,34	0,25	-
12.06.2022	0,058	0	2,533	0	0	2,505	0	0	24	0	48,1	42,7	0,35	0,25	-
13.06.2022	0,06	0	2,562	0	0	2,534	0	0	24	0	48,3	42,7	0,34	0,25	-
14.06.2022	0,079	0	2,852	0	0	2,819	0	0	24	0	49,6	43	0,34	0,25	-
15.06.2022	0,078	0	2,779	0	0	2,747	0	0	24	0	49,7	42,9	0,34	0,25	-
16.06.2022	0,08	0	2,818	0	0	2,786	0	0	24	0	49,7	42,8	0,33	0,25	-
17.06.2022	0,079	0	2,81	0	0	2,778	0	0	24	0	49,7	42,9	0,33	0,25	-
18.06.2022	0,057	0	2,508	0	0	2,481	0	0	24	0	48	42,5	0,33	0,25	-
19.06.2022	0,055	0	2,47	0	0	2,444	0	0	24	0	47,8	42,4	0,33	0,25	-
20.06.2022	0,081	0	2,837	0	0	2,804	0	0	24	0	49,7	42,9	0,33	0,25	-
Итого:	2,206	0	84,081	0	0	83,135	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,527														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	1933,198	36211,204	0	0,007	35383,089	0	0,007	23273	15
20.06.2022	1935,405	36295,284	0	0,007	35466,225	0	0,007	24017	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2022 7:30:52