

#10658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Конструктив, ООО 6659
9 Апреля 104, Калининград
6659
8631
ТВ7 (АССII)
19085048
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,089	0	2,971	0	0	2,936	0	0	24	0	50,4	43,2	0,33	0,25	-
22.06.2022	0,076	0	2,798	0	0	2,766	0	0	24	0	49,4	42,8	0,33	0,25	-
23.06.2022	0,093	0	3,013	0	0	2,977	0	0	24	0	50,9	43,4	0,33	0,25	-
24.06.2022	0,076	0	2,746	0	0	2,714	0	0	24	0	49,4	42,8	0,33	0,25	-
25.06.2022	0,057	0	2,494	0	0	2,467	0	0	24	0	48,1	42,5	0,34	0,25	-
26.06.2022	0,055	0	2,455	0	0	2,429	0	0	24	0	47,9	42,5	0,34	0,25	-
27.06.2022	0,077	0	2,778	0	0	2,746	0	0	24	0	49,5	42,8	0,33	0,25	-
28.06.2022	0,073	0	2,73	0	0	2,699	0	0	24	0	49,2	42,8	0,34	0,25	-
29.06.2022	0,023	0	1,13	0	0	1,118	0	0	24	0	46,4	41,6	0,12	0,1	-
30.06.2022	0	0	0,101	0	0	0,1	0	0	24	0	23,5	23,3	0	0	-
01.07.2022	0	0	0,071	0	0	0,07	0	0	24	0	21,7	21,1	0	0	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,8	0,01	0,01	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0,01	0,01	-
04.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,5	0,01	0,01	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,4	0,01	0,01	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,3	0,01	0,01	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,2	0,01	0,01	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,1	0,01	0,01	-
09.07.2022	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	20,3	20,1	0,02	0,02	-
10.07.2022	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	20,2	20	0,04	0,04	-
11.07.2022	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	20	19,8	0,03	0,03	-
12.07.2022	0,028	0	6,652	0	0	6,623	0	0	24	0	30,8	29,9	0,18	0,16	-
13.07.2022	0,074	0	3,218	0	0	3,183	0	0	24	0	48,7	43,2	0,36	0,25	-
14.07.2022	0,072	0	2,807	0	0	2,775	0	0	24	0	49,3	43,2	0,36	0,25	-
15.07.2022	0,073	0	2,72	0	0	2,689	0	0	24	0	49,5	43	0,36	0,25	-
16.07.2022	0,056	0	2,462	0	0	2,435	0	0	24	0	48,3	42,8	0,36	0,25	-
17.07.2022	0,056	0	2,465	0	0	2,438	0	0	24	0	48,2	42,7	0,36	0,25	-
18.07.2022	0,071	0	2,664	0	0	2,633	0	0	24	0	49,3	42,9	0,36	0,25	-
19.07.2022	0,073	0	2,689	0	0	2,658	0	0	24	0	49,5	43	0,37	0,26	-
20.07.2022	0,069	0	2,602	0	0	2,573	0	0	24	0	49	42,6	0,34	0,26	-
Итого:	1,191	0	51,58	0	0	51,043	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,284														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	1935,405	36295,284	0	0,007	35466,225	0	0,007	24017	15
20.07.2022	1936,596	36346,862	0	0,007	35517,27	0	0,007	24737	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 14:31:12