

#90603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,113	0	7,107	0	0	6,988	0	0	24	0	60,3	56,4	0,34	0,28	-
22.06.2024	0,09	0	6,765	0	0	6,654	0	0	24	0	59,5	56,3	0,35	0,28	-
23.06.2024	0,116	0	7,016	0	0	6,898	0	0	24	0	60,4	56,5	0,35	0,28	-
24.06.2024	0,124	0	7,283	0	0	7,16	0	0	24	0	60,6	56,4	0,34	0,27	-
25.06.2024	0,125	0	7,373	0	0	7,249	0	0	24	0	60,4	56,3	0,33	0,27	-
26.06.2024	0,027	0	4,628	0	0	4,57	0	0	24	0	51,4	50,1	0,15	0,14	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,6	0,03	0,04	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,9	0,01	0,02	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,5	0,01	0,02	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,2	0,01	0,02	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,1	0	0,01	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,8	0	0,01	-
03.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0	0,01	-
04.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	20,3	0	0,01	-
05.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,2	0,01	0,03	-
06.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20,1	0,06	0,07	-
07.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	20,1	0,1	0,11	-
08.07.2024	0,076	0	4,025	0	0	3,963	0	0	24	0	57,7	53,2	0,22	0,2	-
09.07.2024	0,123	0	7,665	0	0	7,537	0	0	24	0	60	56,1	0,33	0,28	-
10.07.2024	0,143	0	7,68	0	0	7,55	0	0	24	0	60,4	55,9	0,32	0,28	-
11.07.2024	0,123	0	7,309	0	0	7,188	0	0	24	0	59,9	55,8	0,32	0,28	-
12.07.2024	0,109	0	7,244	0	0	7,124	0	0	24	0	59,8	56,1	0,32	0,28	-
13.07.2024	0,137	0	7,587	0	0	7,458	0	0	24	0	60,6	56,2	0,32	0,28	-
14.07.2024	0,094	0	6,812	0	0	6,7	0	0	24	0	59,6	56,3	0,32	0,28	-
15.07.2024	0,116	0	7,062	0	0	6,944	0	0	24	0	60,1	56,2	0,32	0,28	-
16.07.2024	0,128	0	7,285	0	0	7,163	0	0	24	0	60,2	56	0,33	0,28	-
17.07.2024	0,107	0	6,215	0	0	6,112	0	0	24	0	60,2	56	0,34	0,29	-
18.07.2024	0,114	0	6,245	0	0	6,139	0	0	24	0	60,5	56	0,34	0,29	-
19.07.2024	0,103	0	6,032	0	0	5,932	0	0	24	0	60,1	56	0,34	0,29	-
20.07.2024	0,089	0	5,675	0	0	5,581	0	0	24	0	59,7	55,9	0,34	0,29	-
Итого:	2,057	0	127,008	0	0	124,91	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,491														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	622,96	11072,744	0	0,311	10827,421	0	0,307	8482	458
20.07.2024	625,017	11199,752	0	0,311	10952,334	0	0,307	9202	458

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 8:25:43