

# #10657#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Конструктив, ООО 6659  
9 Апреля 104, Калининград  
6659  
8631  
ТВ7 (АССII)  
19085048  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,065	0	2,55	0	0	2,522	0	0	24	0	48,7	42,5	0,34	0,25	-
22.07.2022	0,064	0	2,565	0	0	2,536	0	0	24	0	48,6	42,6	0,35	0,25	-
23.07.2022	0,055	0	2,441	0	0	2,416	0	0	24	0	47,8	42,5	0,34	0,25	-
24.07.2022	0,053	0	2,399	0	0	2,374	0	0	24	0	47,8	42,4	0,34	0,25	-
25.07.2022	0,068	0	2,579	0	0	2,55	0	0	24	0	49	42,7	0,35	0,25	-
26.07.2022	0,066	0	2,569	0	0	2,541	0	0	24	0	48,7	42,5	0,35	0,25	-
27.07.2022	0,068	0	2,595	0	0	2,566	0	0	24	0	48,9	42,6	0,34	0,25	-
28.07.2022	0,066	0	2,59	0	0	2,561	0	0	24	0	48,7	42,5	0,34	0,25	-
29.07.2022	0,065	0	2,543	0	0	2,514	0	0	24	0	48,7	42,6	0,35	0,25	-
30.07.2022	0,055	0	2,419	0	0	2,393	0	0	24	0	47,9	42,5	0,35	0,25	-
31.07.2022	0,055	0	2,443	0	0	2,417	0	0	24	0	47,8	42,4	0,34	0,25	-
01.08.2022	0,072	0	2,671	0	0	2,64	0	0	24	0	49,2	42,7	0,34	0,25	-
02.08.2022	0,072	0	2,649	0	0	2,62	0	0	24	0	49,2	42,7	0,34	0,24	-
03.08.2022	0,074	0	2,667	0	0	2,636	0	0	24	0	49,4	42,7	0,34	0,24	-
04.08.2022	0,069	0	2,609	0	0	2,58	0	0	24	0	49	42,6	0,34	0,25	-
05.08.2022	0,063	0	2,504	0	0	2,477	0	0	24	0	48,5	42,5	0,35	0,25	-
06.08.2022	0,051	0	2,32	0	0	2,296	0	0	24	0	47,5	42,3	0,35	0,25	-
07.08.2022	0,053	0	2,372	0	0	2,347	0	0	24	0	47,8	42,4	0,34	0,25	-
08.08.2022	0,072	0	2,614	0	0	2,585	0	0	24	0	49,2	42,5	0,34	0,25	-
09.08.2022	0,069	0	2,579	0	0	2,55	0	0	24	0	49	42,5	0,33	0,25	-
10.08.2022	0,066	0	2,53	0	0	2,502	0	0	24	0	48,7	42,4	0,33	0,25	-
11.08.2022	0,07	0	2,599	0	0	2,569	0	0	24	0	48,9	42,5	0,33	0,25	-
12.08.2022	0,063	0	2,503	0	0	2,475	0	0	24	0	48,4	42,3	0,33	0,25	-
13.08.2022	0,052	0	2,336	0	0	2,312	0	0	24	0	47,6	42,2	0,34	0,25	-
14.08.2022	0,048	0	2,286	0	0	2,263	0	0	24	0	47,2	42,1	0,33	0,25	-
15.08.2022	0,065	0	2,512	0	0	2,484	0	0	24	0	48,7	42,4	0,34	0,25	-
16.08.2022	0,067	0	2,503	0	0	2,475	0	0	24	0	48,9	42,4	0,34	0,25	-
17.08.2022	0,064	0	2,467	0	0	2,44	0	0	24	0	48,7	42,5	0,34	0,25	-
18.08.2022	0,064	0	2,447	0	0	2,42	0	0	24	0	48,6	42,3	0,34	0,25	-
19.08.2022	0,062	0	2,407	0	0	2,381	0	0	24	0	48,6	42,4	0,34	0,25	-
20.08.2022	0,05	0	2,25	0	0	2,226	0	0	24	0	47,6	42,2	0,34	0,25	-
Итого:	1,946	0	77,518	0	0	76,668	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,465														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1936,596	36346,862	0	0,007	35517,27	0	0,007	24737	15
20.08.2022	1938,54	36424,379	0	0,007	35593,938	0	0,007	25481	15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.08.2022 12:58:24