

# #28681#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Конструктив, ООО 6659  
9 Апреля 104, Калининград  
6659  
8631  
ТВ7 (АСЦП)  
19085048  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,111	0	6,288	0	0	6,184	0	0	24	0	60,1	55,8	0,35	0,26	-
22.07.2023	0,089	0	5,982	0	0	5,885	0	0	24	0	59,3	55,7	0,35	0,26	-
23.07.2023	0,088	0	5,902	0	0	5,806	0	0	24	0	59,3	55,7	0,35	0,26	-
24.07.2023	0,108	0	6,411	0	0	6,306	0	0	24	0	59,9	55,8	0,35	0,26	-
25.07.2023	0,114	0	6,484	0	0	6,376	0	0	24	0	60,1	55,8	0,35	0,26	-
26.07.2023	0,111	0	6,871	0	0	6,758	0	0	24	0	59,6	55,7	0,34	0,26	-
27.07.2023	0,113	0	6,523	0	0	6,415	0	0	24	0	60	55,8	0,35	0,26	-
28.07.2023	0,107	0	6,358	0	0	6,252	0	0	24	0	59,9	55,8	0,35	0,26	-
29.07.2023	0,09	0	6,018	0	0	5,92	0	0	24	0	59,4	55,7	0,35	0,26	-
30.07.2023	0,09	0	5,937	0	0	5,84	0	0	24	0	59,4	55,7	0,35	0,26	-
31.07.2023	0,107	0	6,291	0	0	6,187	0	0	24	0	59,9	55,7	0,35	0,26	-
01.08.2023	0,106	0	6,067	0	0	5,967	0	0	24	0	59,9	55,7	0,35	0,26	-
02.08.2023	0,108	0	6,285	0	0	6,182	0	0	24	0	59,6	55,5	0,34	0,27	-
03.08.2023	0,107	0	6,395	0	0	6,29	0	0	24	0	59,6	55,5	0,34	0,27	-
04.08.2023	0,11	0	6,29	0	0	6,186	0	0	24	0	59,8	55,5	0,34	0,27	-
05.08.2023	0,084	0	5,779	0	0	5,686	0	0	24	0	59	55,5	0,34	0,27	-
06.08.2023	0,089	0	5,997	0	0	5,901	0	0	24	0	59	55,4	0,33	0,27	-
07.08.2023	0,105	0	6,575	0	0	6,468	0	0	24	0	59,2	55,4	0,33	0,27	-
08.08.2023	0,114	0	6,454	0	0	6,348	0	0	24	0	59,7	55,4	0,33	0,27	-
09.08.2023	0,119	0	6,345	0	0	6,239	0	0	24	0	60	55,5	0,33	0,27	-
10.08.2023	0,121	0	6,523	0	0	6,415	0	0	24	0	60	55,5	0,33	0,27	-
11.08.2023	0,113	0	6,499	0	0	6,393	0	0	24	0	59,7	55,4	0,33	0,27	-
12.08.2023	0,089	0	6,076	0	0	5,978	0	0	24	0	58,9	55,4	0,33	0,27	-
13.08.2023	0,093	0	6,037	0	0	5,939	0	0	24	0	59,1	55,4	0,33	0,27	-
14.08.2023	0,116	0	6,39	0	0	6,284	0	0	24	0	59,9	55,5	0,33	0,27	-
15.08.2023	0,111	0	6,388	0	0	6,283	0	0	24	0	59,7	55,5	0,33	0,27	-
16.08.2023	0,113	0	6,097	0	0	5,996	0	0	24	0	60,1	55,6	0,34	0,26	-
17.08.2023	0,113	0	6,201	0	0	6,098	0	0	24	0	59,9	55,5	0,34	0,26	-
18.08.2023	0,111	0	6,196	0	0	6,093	0	0	24	0	59,9	55,5	0,34	0,26	-
19.08.2023	0,088	0	5,797	0	0	5,704	0	0	24	0	59,1	55,4	0,34	0,26	-
20.08.2023	0,093	0	5,696	0	0	5,603	0	0	24	0	59,4	55,4	0,34	0,26	-
Итого:	3,231	0	193,152	0	0	189,982	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,772														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	1,524	95,429	0	0	93,938	0	0	418	458
20.08.2023	4,757	288,58	0	0	283,918	0	0	1162	458

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2023 7:47:52