

#92815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Конструктив, ООО 6659
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград
Номер абонента 6659
Порядковый номер 8631
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19085048
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,127	0	6,436	0	0	6,326	0	0	24	0	60,7	55,9	0,33	0,28	-
22.07.2024	0,11	0	6,516	0	0	6,408	0	0	24	0	59,8	55,7	0,32	0,28	-
23.07.2024	0,111	0	6,543	0	0	6,435	0	0	24	0	59,8	55,7	0,32	0,28	-
24.07.2024	0,108	0	6,082	0	0	5,98	0	0	24	0	60,3	55,9	0,33	0,28	-
25.07.2024	0,117	0	6,59	0	0	6,48	0	0	24	0	60,2	55,8	0,33	0,29	-
26.07.2024	0,103	0	6,596	0	0	6,488	0	0	24	0	59,6	55,8	0,33	0,29	-
27.07.2024	0,116	0	6,649	0	0	6,538	0	0	24	0	60,1	55,8	0,33	0,29	-
28.07.2024	0,084	0	6,112	0	0	6,013	0	0	24	0	59,1	55,7	0,33	0,29	-
29.07.2024	0,102	0	6,584	0	0	6,476	0	0	24	0	59,6	55,8	0,33	0,29	-
30.07.2024	0,112	0	6,741	0	0	6,63	0	0	24	0	59,9	55,9	0,33	0,29	-
31.07.2024	0,114	0	6,785	0	0	6,672	0	0	24	0	59,9	55,8	0,33	0,29	-
01.08.2024	0,114	0	6,703	0	0	6,592	0	0	24	0	59,9	55,8	0,33	0,29	-
02.08.2024	0,102	0	6,453	0	0	6,348	0	0	24	0	59,6	55,8	0,33	0,29	-
03.08.2024	0,098	0	6,583	0	0	6,475	0	0	24	0	59,5	55,9	0,33	0,27	-
04.08.2024	0,09	0	6,554	0	0	6,447	0	0	24	0	59,3	55,9	0,33	0,28	-
05.08.2024	0,112	0	6,953	0	0	6,838	0	0	24	0	60	56,1	0,33	0,28	-
06.08.2024	0,082	0	10,545	0	0	10,356	0	0	24	0	62,4	60,5	0,33	0,28	-
07.08.2024	0,06	0	9,845	0	0	9,67	0	0	24	0	62,4	60,9	0,33	0,28	-
08.08.2024	0,062	0	9,832	0	0	9,655	0	0	24	0	62,7	61,2	0,33	0,28	-
09.08.2024	0,051	0	9,586	0	0	9,412	0	0	24	0	62,9	61,7	0,33	0,28	-
10.08.2024	0,064	0	10,865	0	0	10,664	0	0	24	0	63,5	62,1	0,32	0,28	-
11.08.2024	0,044	0	11,357	0	0	11,147	0	0	24	0	63,6	62,7	0,32	0,28	-
12.08.2024	0,055	0	10,297	0	0	10,106	0	0	24	0	63,5	62,2	0,33	0,28	-
13.08.2024	0,061	0	10,464	0	0	10,271	0	0	24	0	63,5	62,1	0,33	0,28	-
14.08.2024	0,058	0	10,51	0	0	10,317	0	0	24	0	63,4	62,1	0,33	0,28	-
15.08.2024	0,059	0	10,432	0	0	10,238	0	0	24	0	63,7	62,4	0,33	0,28	-
16.08.2024	0,051	0	10,123	0	0	9,936	0	0	24	0	63,6	62,4	0,33	0,28	-
17.08.2024	0,037	0	10,618	0	0	10,421	0	0	24	0	63,7	62,9	0,33	0,28	-
18.08.2024	0,039	0	10,469	0	0	10,273	0	0	24	0	63,8	62,9	0,33	0,28	-
19.08.2024	0,058	0	10,396	0	0	10,202	0	0	24	0	63,7	62,4	0,33	0,28	-
20.08.2024	0,075	0	10,677	0	0	10,478	0	0	24	0	63,8	62,1	0,33	0,28	-
Итого:	2,576	0	260,896	0	0	256,292	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,615														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	625,017	11199,752	0	0,311	10952,334	0	0,307	9202	458
20.08.2024	627,595	11460,649	0	0,311	11208,628	0	0,307	9946	458

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 10:22:12