

#95157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Конструктив, ООО 6659  
Адрес потребителя 9 Апреля 104, Калининград  
Номер абонента 6659  
Порядковый номер 8631  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19085048  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,058	0	10,361	0	0	10,17	0	0	24	0	63,6	62,2	0,33	0,28	-
22.08.2024	0,054	0	10,066	0	0	9,881	0	0	24	0	63,5	62,2	0,33	0,28	-
23.08.2024	0,056	0	10,689	0	0	10,487	0	0	24	0	64,3	63,1	0,34	0,28	-
24.08.2024	0,038	0	11,109	0	0	10,9	0	0	24	0	64,1	63,3	0,34	0,28	-
25.08.2024	0,052	0	11,665	0	0	11,445	0	0	24	0	64,2	63,1	0,33	0,28	-
26.08.2024	0,053	0	10,856	0	0	10,653	0	0	24	0	63,8	62,6	0,33	0,28	-
27.08.2024	0,059	0	10,79	0	0	10,586	0	0	24	0	64,2	62,9	0,33	0,28	-
28.08.2024	0,073	0	10,082	0	0	9,894	0	0	24	0	63,8	62,1	0,33	0,28	-
29.08.2024	0,064	0	7,928	0	0	7,787	0	0	24	0	62,1	60,2	0,33	0,28	-
30.08.2024	0,057	0	7,68	0	0	7,543	0	0	24	0	62,4	60,6	0,33	0,28	-
31.08.2024	0,102	0	7,734	0	0	7,596	0	0	24	0	62,4	59,2	0,33	0,28	-
01.09.2024	0,041	0	6,957	0	0	6,836	0	0	24	0	61,3	59,8	0,33	0,28	-
02.09.2024	0,084	0	6,701	0	0,038	6,589	0	0,037	24	0	60,2	57,4	0,32	0,27	-
03.09.2024	0,089	0,008	4,502	0	0	4,435	0	0	24	0	56,6	51,8	0,33	0,28	-
04.09.2024	0,099	0	4,624	0	0	4,554	0	0	24	0	57,2	52	0,34	0,28	-
05.09.2024	0,094	0	4,701	0	0	4,631	0	0	24	0	56,7	51,9	0,34	0,28	-
06.09.2024	0,089	0	4,611	0	0	4,543	0	0	24	0	56,6	51,9	0,34	0,28	-
07.09.2024	0,079	0	4,31	0	0	4,246	0	0	24	0	56,3	51,9	0,34	0,28	-
08.09.2024	0,08	0	4,418	0	0	4,353	0	0	24	0	56,2	51,8	0,34	0,28	-
09.09.2024	0,096	0	4,758	0	0	4,687	0	0	24	0	56,8	51,9	0,34	0,29	-
10.09.2024	0,093	0	4,52	0	0	4,452	0	0	24	0	56,7	51,7	0,33	0,29	-
11.09.2024	0,099	0	4,668	0	0	4,598	0	0	24	0	56,8	51,7	0,33	0,29	-
12.09.2024	0,094	0	4,649	0	0	4,58	0	0	24	0	56,6	51,6	0,33	0,29	-
13.09.2024	0,096	0	4,595	0	0	4,527	0	0	24	0	56,8	51,7	0,33	0,29	-
14.09.2024	0,082	0	4,378	0	0	4,314	0	0	24	0	56,2	51,6	0,33	0,29	-
15.09.2024	0,086	0	4,467	0	0	4,401	0	0	24	0	56,4	51,7	0,33	0,29	-
16.09.2024	0,096	0	4,687	0	0	4,617	0	0	24	0	56,7	51,7	0,33	0,29	-
17.09.2024	0,091	0	4,502	0	0	4,435	0	0	24	0	56,7	51,7	0,33	0,29	-
18.09.2024	0,092	0	4,516	0	0	4,448	0	0	24	0	56,7	51,7	0,33	0,29	-
19.09.2024	0,097	0	4,62	0	0	4,55	0	0	24	0	56,8	51,7	0,33	0,29	-
20.09.2024	0,09	0	4,494	0	0	4,427	0	0	24	0	56,6	51,7	0,33	0,29	-
Итого:	2,433	0	204,638	0	0,038	201,165	0	0,037	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,581														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	627,595	11460,649	0	0,311	11208,628	0	0,307	9946	458
20.09.2024	630,031	11665,288	0	0,349	11409,795	0	0,344	10690	458

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 14:14:22