

#9955#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Конструктив, ООО
Озерова 16а, Калининград
5012
ТЭМ-104
1551652
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2021	0,359	17,348	16,959	16,933	16,74	24	24	0	0	73,9	52,8	9	5,1	4
22.01.2021	0,364	18,033	17,815	17,604	17,582	24	24	0	0	74,3	54	9	5,1	4,3
23.01.2021	0,374	17,876	17,647	17,44	17,41	24	24	0	0	75,5	54,3	9	5,1	2,1
24.01.2021	0,355	17,436	17,18	17,007	16,948	24	24	0	0	74,8	54	9	5,1	2
25.01.2021	0,355	17,297	17,017	16,87	16,788	24	24	0	0	75	54,1	9	5,1	1,4
26.01.2021	0,382	17,807	17,546	17,35	17,301	24	24	0	0	77,2	55,6	9	5,1	1,5
27.01.2021	0,38	17,682	17,434	17,227	17,19	24	24	0	0	77,4	55,8	9	5,1	1,5
28.01.2021	0,368	17,514	17,264	17,065	17,023	24	24	0	0	76,6	55,2	9	5,1	-0,9
29.01.2021	0,433	19,985	19,776	19,414	19,455	24	24	0	0	81,9	59,7	9	5,1	-4,4
30.01.2021	0,442	22,171	21,923	21,532	21,546	24	24	0	0	81,7	61,3	9	5,1	-0,2
31.01.2021	0,432	21,998	21,817	21,38	21,45	24	24	0	0	80,8	60,7	9	5,1	0
01.02.2021	0,435	21,78	21,756	21,163	21,39	24	24	0	0	81,2	61,1	9	5,1	-3,1
02.02.2021	0,452	21,819	21,6	21,178	21,227	24	24	0	0	82,6	61,4	9	5,1	-3,2
03.02.2021	0,452	22,557	22,363	21,905	21,976	24	24	0	0	82,1	61,7	9	5,1	-0,6
04.02.2021	0,461	22,487	22,331	21,813	21,932	24	24	0	0	83,6	62,5	9	5,1	-4,4
05.02.2021	0,489	23,147	23,019	22,412	22,582	24	24	0	0	86,3	64,7	9	5,1	-4,4
06.02.2021	0,51	22,339	22,125	21,592	21,695	24	24	0	0	88,8	65,4	9	5,1	-12,8
07.02.2021	0,524	21,803	21,585	21,06	21,169	24	24	0	0	90	65,3	9	5,1	-14,3
08.02.2021	0,533	21,593	21,351	20,853	20,944	24	24	0	0	90,2	64,8	9	5,1	-11,3
09.02.2021	0,533	22,067	21,83	21,312	21,408	24	24	0	0	90,1	65,3	9	5,1	-9
10.02.2021	0,534	21,413	21,122	20,677	20,721	24	24	0	0	90,3	64,7	9	5,1	-14
11.02.2021	0,539	21,311	21,045	20,581	20,65	24	24	0	0	90,2	64,2	9	5,1	-11,1
12.02.2021	0,539	22,019	21,859	21,277	21,45	24	24	0	0	89,8	64,7	9	5,1	-9,6
13.02.2021	0,486	22,71	22,576	22,023	22,179	24	24	0	0	84,1	62,3	9	5,1	-0,1
14.02.2021	0,474	23,352	23,195	22,672	22,792	24	24	0	0	82,8	62,2	9	5,1	0,6
15.02.2021	0,484	23,192	23,013	22,481	22,593	24	24	0	0	84,7	63,4	9	5,1	-1,7
16.02.2021	0,484	23,057	22,86	22,351	22,444	24	24	0	0	84,8	63,4	9	5,1	-3,5
17.02.2021	0,481	22,956	22,748	22,258	22,337	24	24	0	0	84,8	63,4	9	5,1	-7,1
18.02.2021	0,497	22,098	21,852	21,394	21,451	24	24	0	0	86,7	63,6	9	5,1	-10,8
19.02.2021	0,481	22,37	22,119	21,681	21,719	24	24	0	0	85,1	63,1	9	5,1	-5,1
20.02.2021	0,419	23,448	23,319	22,812	22,925	24	24	0	0	79	60,8	9	5,1	-
Итого:	14,051	652,665	646,046	633,317	635,017	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,051													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2021	85,023	3907,401	3868,521	3814,564	3821,264	12302,6	0
20.02.2021	99,078	4560,066	4514,568	4447,881	4456,282	13046,58	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2021 10:20:01