

#116579#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Конструктив, ООО 3669
Озерова 16а, Калининград
3669
5012
ТЭМ-104
1551652
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,382	0	15,972	0	0	15,771	0	24	24	0	0	75,8	52,1	0	9	5,1	0,1	-
22.01.2025	0,388	0	16,002	0	0	15,799	0	24	24	0	0	76,3	52,2	0	9	5,1	0,1	-
23.01.2025	0,382	0	15,553	0	0	15,36	0	24	24	0	0	76	51,7	0	9	5,1	0,1	-
24.01.2025	0,336	0	13,568	0	0	13,421	0	24	24	0	0	72,8	48,2	0	9	5,1	0,1	-
25.01.2025	0,29	0	11,506	0	0	11,393	0	24	24	0	0	70,8	45,9	0	9	5,1	0,1	-
26.01.2025	0,281	0	10,687	0	0	10,59	0	24	24	0	0	70,2	44,4	0	9	5,1	0,1	-
27.01.2025	0,264	0	9,821	0	0	9,735	0	24	24	0	0	69,9	43,6	0	9	5,1	0,1	-
28.01.2025	0,23	0	7,724	0	0	7,665	0	24	24	0	0	70	41,1	0	9	5,1	0,1	-
29.01.2025	0,229	0	8,024	0	0	7,959	0	23,04	23,04	0	0	69,8	42	0	9	5,1	0,1	-
30.01.2025	0,243	0	10,985	0	0	10,893	0	24	24	0	0	64,5	42,7	0	9	5,1	0,1	-
31.01.2025	0,292	0	12,874	0	0	12,737	0	24	24	0	0	70,2	47,8	0	9	5,1	0,1	-
01.02.2025	0,313	0	13,478	0	0	13,329	0	24	24	0	0	71,7	48,8	0	9	5,1	0,1	-
02.02.2025	0,337	0	14,339	0	0	14,168	0	24	24	0	0	73,7	50,6	0	9	5,1	0,1	-
03.02.2025	0,347	0	14,404	0	0	14,227	0	24	24	0	0	75,2	51,4	0	9	5,1	0,1	-
04.02.2025	0,319	0	13,34	0	0	13,19	0	24	24	0	0	72,7	49,1	0	9	5,1	0,1	-
05.02.2025	0,332	0	14,362	0	0	14,193	0	24	24	0	0	73,1	50,3	0	9	5,1	0,1	-
06.02.2025	0,293	0	12,199	0	0	12,073	0	24	24	0	0	70,8	47,1	0	9	5,1	0,1	-
07.02.2025	0,335	0	13,726	0	0	13,569	0	24	24	0	0	73,7	49,7	0	9	5,1	0,1	-
08.02.2025	0,399	0	15,823	0	0	15,61	0	24	24	0	0	78,7	53,9	0	9	5,1	0,1	-
09.02.2025	0,417	0	16,219	0	0	15,992	0	24	24	0	0	80,4	55	0	9	5,1	0,1	-
10.02.2025	0,452	0	18,046	0	0	17,775	0	24	24	0	0	81,8	57	0	9	5,1	0	-
11.02.2025	0,467	0	18,864	0	0	18,572	0	24	24	0	0	82,3	57,8	0	9	5,1	0	-
12.02.2025	0,453	0	18,381	0	0	18,099	0	24	24	0	0	82	57,5	0	9	5,1	0	-
13.02.2025	0,426	0	16,85	0	0	16,606	0	24	24	0	0	81	55,8	0	9	5,1	0	-
14.02.2025	0,408	0	15,599	0	0	15,387	0	24	24	0	0	80,1	54,1	0	9	5,1	0	-
15.02.2025	0,413	0	15,701	0	0	15,486	0	24	24	0	0	80,5	54,4	0	9	5,1	0,1	-
16.02.2025	0,426	0	16,631	0	0	16,392	0	24	24	0	0	81,2	55,6	0	9	5,1	0	-
17.02.2025	0,407	0	15,567	0	0	15,353	0	24	24	0	0	80,6	54,4	0	9	5,1	0	-
18.02.2025	0,395	0	15,346	0	0	15,145	0	24	24	0	0	78,8	53,1	0	9	5,1	0	-
19.02.2025	0,381	0	14,303	0	0	14,121	0	24	24	0	0	78,8	52,3	0	9	5,1	0	-
20.02.2025	0,427	0	16,819	0	0	16,575	0	24	24	0	0	81,3	56	0	9	5,1	0	-
Итого:	11,064	0	442,713	0	0	437,185	0	743,04	743,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,064																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,04

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	64,768	0	2458,697	0	0	2432,993	0	13227,32	0
20.02.2025	75,831	0	2901,408	0	0	2870,176	0	13970,36	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.02.2025 15:08:08