

#9957#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Конструктив, ООО
Озерова 16а, Калининград
5012
ТЭМ-104
1551652
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	0,39	23,781	23,704	23,179	23,323	24	24	0	0	76,1	59,8	9	5,1	4,5
22.02.2021	0,393	24,084	24,002	23,48	23,616	24	24	0	0	76,2	60,1	9	5,1	4,6
23.02.2021	0,382	24,053	23,901	23,46	23,52	24	24	0	0	75,5	60	9	5,1	4,6
24.02.2021	0,356	24,049	24,025	23,478	23,65	24	24	0	0	73,6	59	9	5,1	8,2
25.02.2021	0,336	24,135	24,194	23,59	23,83	24	24	0	0	71,5	57,9	9	5,1	10,7
26.02.2021	0,33	23,45	23,347	22,923	22,998	24	24	0	0	71,1	56,9	9	5,1	4,9
27.02.2021	0,341	23,478	23,346	22,945	22,998	24	24	0	0	71,8	57,2	9	5,1	3,2
28.02.2021	0,375	24,067	23,82	23,503	23,455	24	24	0	0	74,2	59,4	9	5,1	3
01.03.2021	0,379	23,773	23,68	23,2	23,312	24	24	0	0	75,2	60	9	5,1	2,5
02.03.2021	0,361	23,404	23,343	22,848	22,985	24	24	0	0	73,6	58,3	9	5,1	3,2
03.03.2021	0,399	24,328	24,187	23,711	23,792	24	24	0	0	77,2	61,2	9	5,1	1,3
04.03.2021	0,393	23,932	23,726	23,335	23,344	24	24	0	0	76,8	60,7	9	5,1	1,3
05.03.2021	0,407	23,587	23,521	22,959	23,124	24	24	0	0	78,9	61,6	9	5,1	-0,7
06.03.2021	0,394	23,285	23,153	22,67	22,764	24	24	0	0	78	60,9	9	5,1	1,4
07.03.2021	0,386	23,558	23,427	22,965	23,048	24	24	0	0	76,4	60,1	9	5,1	1,7
08.03.2021	0,408	23,581	23,34	22,966	22,953	24	24	0	0	78,6	61,5	9	5,1	0
09.03.2021	0,466	24,35	24,318	23,677	23,895	24	24	0	0	82,9	64,5	9	5,1	-1,7
10.03.2021	0,427	23,868	23,805	23,214	23,395	24	24	0	0	80,4	62,6	9	5,1	-0,7
11.03.2021	0,407	23,149	22,983	22,526	22,592	24	24	0	0	78,8	60,9	9	5,1	-0,8
12.03.2021	0,364	23,525	23,415	22,958	23,049	24	24	0	0	74,1	58,4	9	5,1	4,6
13.03.2021	0,348	23,249	23,265	22,73	22,929	24	24	0	0	71,7	56,9	9	5,1	4,9
14.03.2021	0,33	22,663	22,511	22,167	22,191	24	24	0	0	70,3	55,6	9	5,1	3,7
15.03.2021	0,34	22,967	22,875	22,461	22,55	24	24	0	0	70,8	56,4	9	5,1	3,2
16.03.2021	0,333	22,901	22,87	22,392	22,54	24	24	0	0	70,7	56,1	9	5,1	2,5
17.03.2021	0,343	22,711	22,615	22,198	22,286	24	24	0	0	71,7	56,6	9	5,1	1,6
18.03.2021	0,348	22,76	22,595	22,233	22,259	24	24	0	0	72,3	56,8	9	5,1	1
19.03.2021	0,386	23,03	22,819	22,466	22,464	24	24	0	0	75,7	58,9	9	5,1	-1,1
20.03.2021	0,396	23,132	22,954	22,534	22,58	24	24	0	0	77,6	60,2	9	5,1	-
Итого:	10,518	658,85	655,741	642,768	645,442	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,518													

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	99,078	4560,066	4514,568	4447,881	4456,282	13046,58	0
20.03.2021	109,598	5218,918	5170,308	5090,65	5101,724	13718,56	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2021 21:13:38