

# #296819#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Конструктив, ООО 3669  
Адрес потребителя Озерова 16а, Калининград  
Номер абонента 3669  
Порядковый номер 5012  
Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
Заводской номер 1551652  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,214	8,749	8,637	8,55	8,55	24	24	0	0	71,5	46,6	9	5,1	-
22.03.2026	0,199	7,944	7,836	7,764	7,759	24	24	0	0	71,4	45,9	9	5,1	-
23.03.2026	0,159	5,559	5,466	5,435	5,422	24	24	0	0	70,8	41,6	9	5,1	-
24.03.2026	0,161	5,569	5,466	5,444	5,422	24	24	0	0	71,1	41,6	9	5,1	-
25.03.2026	0,138	4,424	4,346	4,326	4,317	24	24	0	0	70,4	38,5	9	5,1	-
26.03.2026	0,206	7,828	7,749	7,651	7,678	24	24	0	0	71,4	44,5	9	5,1	-
27.03.2026	0,223	9,394	9,316	9,181	9,22	24	24	0	0	71,3	47,1	9	5,1	-
28.03.2026	0,214	9,117	9,015	8,91	8,918	24	24	0	0	71,6	47,6	9	5,1	-
29.03.2026	0,195	7,25	7,154	7,086	7,091	24	24	0	0	71,2	43,7	9	5,1	-
30.03.2026	0,196	7,494	7,406	7,325	7,338	24	24	0	0	71,3	44,6	9	5,1	-
31.03.2026	0,213	8,508	8,425	8,316	8,343	24	24	0	0	71,2	45,7	9	5,1	-
01.04.2026	0,221	9,344	9,262	9,132	9,165	24	24	0	0	71,5	47,4	9	5,1	-
02.04.2026	0,219	9,786	9,705	9,564	9,598	24	24	0	0	71,4	48,5	9	5,1	-
03.04.2026	0,225	9,042	8,96	8,837	8,873	24	24	0	0	71,4	46	9	5,1	-
04.04.2026	0,211	8,386	8,294	8,199	8,215	24	24	0	0	71	45,3	9	5,1	-
05.04.2026	0,174	6,386	6,287	6,242	6,232	24	24	0	0	71,1	43,3	9	5,1	-
06.04.2026	0,198	7,309	7,227	7,146	7,165	24	24	0	0	70,8	43,2	9	5,1	-
07.04.2026	0,228	8,984	8,91	8,781	8,825	24	24	0	0	71,3	45,4	9	5,1	-
08.04.2026	0,249	10,622	10,547	10,383	10,438	24	24	0	0	71,3	47,3	9	5,1	-
09.04.2026	0,252	10,924	10,809	10,675	10,692	24	24	0	0	71,7	48,2	9	5,1	-
10.04.2026	0,224	9,494	9,388	9,279	9,29	24	24	0	0	71,3	47,3	9	5,1	-
11.04.2026	0,186	7,157	7,063	6,995	6,998	24	24	0	0	71,3	44,8	9	5,1	-
12.04.2026	0,165	6,102	6,011	5,964	5,958	24	24	0	0	71	43,4	9	5,1	-
13.04.2026	0,156	5,682	5,603	5,554	5,554	24	24	0	0	71,1	43	9	5,1	-
14.04.2026	0,14	4,739	4,646	4,636	4,612	24	24	0	0	70	40	9	5,1	-
15.04.2026	0,151	5,911	5,858	5,794	5,815	23,12	23,12	0	0	65,8	40,2	9	5,1	-
16.04.2026	0,194	7,733	7,652	7,56	7,578	24	24	0	0	71,2	45,5	9	5,1	-
17.04.2026	0,2	7,715	7,604	7,541	7,532	24	24	0	0	71,4	45	9	5,1	-
18.04.2026	0,153	5,667	5,576	5,54	5,527	24	24	0	0	71	43,5	9	5,1	-
19.04.2026	0,137	4,602	4,521	4,5	4,488	24	24	0	0	70,6	40,2	9	5,1	-
20.04.2026	0,179	6,608	6,511	6,46	6,454	24	24	0	0	71	43,4	9	5,1	-
Итого:	5,98	234,029	231,25	228,77	229,067	743,12	743,12	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,98													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,12

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	144,182	5657,245	5540,899	5514,097	5476,498	23397,17	0
20.04.2026	150,163	5891,271	5772,149	5742,867	5705,562	24140,28	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 15:23:09