

#9948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Конструктив, ООО 3669
 Адрес потребителя Озерова 16а, Калининград
 Номер абонента 3669
 Порядковый номер 5012
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1551652
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0	0,003	0,002	0,003	0,001	24	24	0	0	19,8	20	9	5,1	-
22.07.2022	0	0,018	0,018	0,018	0,018	24	24	0	0	20,3	20,1	9	5,1	-
23.07.2022	0	0,006	0,021	0,007	0,021	24	24	0	0	20,4	20,7	9	5,1	-
24.07.2022	0	0,001	0	0	0,001	24	24	0	0	20	20,4	9	5,1	-
25.07.2022	0	0,006	0,005	0,006	0,004	24	24	0	0	20	20,3	9	5,1	-
26.07.2022	0	0,001	0,001	0,001	0,001	24	24	0	0	20,4	20,4	9	5,1	-
27.07.2022	0	0,002	0,001	0,002	0,001	24	24	0	0	19,8	20,4	9	5,1	-
28.07.2022	0	0,001	0,001	0,002	0,001	24	24	0	0	19,8	20,2	9	5,1	-
29.07.2022	0	0,007	0,005	0,006	0,006	24	24	0	0	19,7	19,9	9	5,1	-
30.07.2022	0	0,005	0,003	0,005	0,003	24	24	0	0	19,6	19,8	9	5,1	-
31.07.2022	0	0,006	0,005	0,006	0,005	24	24	0	0	19,7	20	9	5,1	-
01.08.2022	0	0,005	0,004	0,005	0,004	24	24	0	0	19,5	20	9	5,1	-
02.08.2022	0,001	0,017	0,021	0,017	0,02	24	24	0	0	114	69,7	9	5,1	-
03.08.2022	0	0,002	0,002	0,002	0,002	24	24	0	0	19,8	20	9	5,1	-
04.08.2022	0	0,002	0,001	0,002	0,002	24	24	0	0	20,4	20,4	9	5,1	-
05.08.2022	0	0,003	0,002	0,003	0,001	24	24	0	0	21,3	21,6	9	5,1	-
06.08.2022	0	0,006	0,004	0,006	0,005	24	24	0	0	21,1	21,8	9	5,1	-
07.08.2022	0	0,003	0,003	0,003	0,003	24	24	0	0	20,8	21,6	9	5,1	-
08.08.2022	0	0,002	0,002	0,002	0,002	24	24	0	0	20,4	20,8	9	5,1	-
09.08.2022	0	0,003	0,018	0,003	0,018	24	24	0	0	20,4	21	9	5,1	-
10.08.2022	0	0,01	0,008	0,01	0,007	24	24	0	0	20,2	20,4	9	5,1	-
11.08.2022	0	0,001	0,002	0,001	0,002	24	24	0	0	20,1	20,7	9	5,1	-
12.08.2022	0	0,003	0,002	0,003	0,003	24	24	0	0	20,5	20,7	9	5,1	-
13.08.2022	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	20,9	21	9	5,1	-
14.08.2022	0	0	0,001	0	0	24	24	0	0	21	20,9	9	5,1	-
15.08.2022	0	0,002	0,001	0,002	0,002	24	24	0	0	21,3	21,6	9	5,1	-
16.08.2022	0	0,001	0,001	0,001	0,001	24	24	0	0	21,3	21,3	9	5,1	-
17.08.2022	0	0,004	0,003	0,004	0,002	24	24	0	0	21,6	21,8	9	5,1	-
18.08.2022	0	0,015	0,035	0,015	0,035	24	24	0	0	22,7	22,6	9	5,1	-
19.08.2022	0	0,001	0	0,001	0,001	24	24	0	0	21,8	21,7	9	5,1	-
20.08.2022	0	0,003	0,003	0,003	0,002	24	24	0	0	21,9	22,3	9	5,1	-
Итого:	0,001	0,14	0,175	0,14	0,174	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,001													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	224,943	12885,367	12708,689	12580,562	12527,594	25395,75	0,14
20.08.2022	224,944	12885,504	12708,861	12580,698	12527,765	26139,75	0,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.08.2022 15:58:53