

#34877#

Отчёт по теплопотреблению за период с 27.07.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Конструктив, ООО 3669
Озерова 16а, Калининград
3669
5012
ТЭМ-104
1551652
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
28.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20	19,8	9	5,1	-
29.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,7	19,6	9	5,1	-
30.07.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	20,3	9	5,1	-
31.07.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	20,7	20,5	9	5,1	-
01.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	20,4	20,3	9	5,1	-
02.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	20,2	9	5,1	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,4	9	5,1	-
04.08.2023	0	0,003	0	0,003	0	24	24	0	0	20,6	20,5	9	5,1	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,5	9	5,1	-
06.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	20,9	20,7	9	5,1	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,4	9	5,1	-
08.08.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	19,5	19,3	9	5,1	-
09.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	20	19,8	9	5,1	-
10.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19,3	19,1	9	5,1	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,8	19,7	9	5,1	-
12.08.2023	0	0,003	0	0,003	0	24	24	0	0	19,8	19,7	9	5,1	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	20,1	9	5,1	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	20,1	9	5,1	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	20,7	9	5,1	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,2	21	9	5,1	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	20,8	9	5,1	-
18.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	21,6	21,3	9	5,1	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,3	21,1	9	5,1	-
20.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	21,5	21,3	9	5,1	-
21.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,3	21,2	9	5,1	-
22.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	20,9	9	5,1	-
23.08.2023	0	0,004	0	0,004	0	24	24	0	0	21,1	21	9	5,1	-
24.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	20,9	9	5,1	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	20,8	9	5,1	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,4	21,2	9	5,1	-
27.08.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	21,4	21,2	9	5,1	-
28.08.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	21	20,8	9	5,1	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	20,5	9	5,1	-
30.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	20,4	9	5,1	-
31.08.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	20,4	9	5,1	-
01.09.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19,1	19,1	9	5,1	-
02.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,8	19,6	9	5,1	-
03.09.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19,1	19	9	5,1	-
04.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,4	19,3	9	5,1	-
05.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	19,4	9	5,1	-
06.09.2023	0	0,003	0	0,003	0	24	24	0	0	20	19,9	9	5,1	-
07.09.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	19,9	19,8	9	5,1	-
08.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,7	19,6	9	5,1	-
09.09.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	20,1	20	9	5,1	-
10.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,4	20,3	9	5,1	-
11.09.2023	0	0,004	0	0,004	0	24	24	0	0	20,6	20,4	9	5,1	-
12.09.2023	0	0,003	0	0,003	0	24	24	0	0	20,6	20,5	9	5,1	-
13.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,7	20,5	9	5,1	-
14.09.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	20,7	20,6	9	5,1	-
15.09.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19,7	19,6	9	5,1	-
16.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,4	9	5,1	-

17.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	19,4	9	5,1	-
18.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,9	19,8	9	5,1	-
19.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	20	9	5,1	-
20.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,6	19,5	9	5,1	-
21.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	19,9	9	5,1	-
22.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,1	20	9	5,1	-
23.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20	19,9	9	5,1	-
24.09.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	19,4	19,3	9	5,1	-
25.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	18,9	9	5,1	-
26.09.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	19	18,8	9	5,1	-
27.09.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	19,4	19,3	9	5,1	-
28.09.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19,9	19,7	9	5,1	-
29.09.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,6	21,3	9	5,1	-
30.09.2023	0	0,003	0	0,003	0	24	24	0	0	19,5	19,4	9	5,1	-
01.10.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19,3	19,2	9	5,1	-
02.10.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	19	18,9	9	5,1	-
03.10.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,3	19,2	9	5,1	-
04.10.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,8	18,7	9	5,1	-
05.10.2023	0	0	0	0	0	23,98	23,98	0	0	18,7	18,5	9	5,1	-
06.10.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,4	17,3	9	5,1	-
07.10.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	17,4	17,3	9	5,1	-
08.10.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,5	16,4	9	5,1	-
09.10.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,8	15,7	9	5,1	-
10.10.2023	0	0,001	0	0,001	0	24	24	0	0	15,8	15,6	9	5,1	-
11.10.2023	0	0,002	0	0,002	0	24	24	0	0	16,4	16,3	9	5,1	-
12.10.2023	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,7	16,5	9	5,1	-
13.10.2023	0,037	1,307	1,181	1,281	1,174	24	24	0	0	66,7	37,9	9	5,1	-
14.10.2023	0,072	2,519	2,295	2,467	2,279	24	24	0	0	67,7	38,7	9	5,1	-
15.10.2023	0,084	3,337	3,092	3,273	3,07	24	24	0	0	65,3	39,8	9	5,1	-
16.10.2023	0,1	3,974	3,727	3,89	3,695	24	24	0	0	68,6	43,1	9	5,1	-
17.10.2023	0,093	3,765	3,518	3,686	3,488	24	24	0	0	68,4	43,2	9	5,1	-
18.10.2023	0,083	3,042	2,804	2,979	2,784	24	24	0	0	67,5	39,9	9	5,1	-
19.10.2023	0,112	4,919	4,693	4,816	4,649	24	24	0	0	68,5	45,2	9	5,1	-
20.10.2023	0,128	5,797	5,531	5,67	5,473	24	24	0	0	70,1	47,6	9	5,1	-
Итого:	0,709	28,716	26,841	28,118	26,612	2039,98	2039,98	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,709													

Общее время работы системы, ч 2040
Период нормальной работы системы, ч 2039,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.07.2023	0,001	0,09	0,089	0,089	0,088	202,34	0
20.10.2023	0,71	28,81	26,931	28,211	26,7	2242,32	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.10.2023 11:54:21