

#101580#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1551652

Номер абонента:

Адрес установки:

Озерова,16а ООО Конструктив

Система

1

Р-Подача

 $Q = M1(h1 - h2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	25	0,040	16,0	---	---
2	25	0,040	16,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.10.2024 по 21.11.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.10	0,073	2,3	2,5	0,2	---	68,22	36,80	0,90	0,50	24,00
22.10	0,056	1,6	1,8	0,1	---	67,56	33,63	0,90	0,50	24,00
23.10	0,064	1,9	2,1	0,2	---	67,81	34,75	0,90	0,50	24,00
24.10	0,078	2,5	2,7	0,2	---	68,69	37,18	0,90	0,50	24,00
25.10	0,104	3,7	4,0	0,2	---	69,20	41,46	0,90	0,50	24,00
26.10	0,081	2,7	2,9	0,2	---	68,80	38,83	0,90	0,50	24,00
27.10	0,071	2,2	2,4	0,2	---	68,24	36,36	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,53	17,0	18,4	1,4	0,0	68,49	37,60	0,90	0,50	168,00
28.10	0,072	2,2	2,4	0,2	---	68,36	35,97	0,90	0,50	24,00
29.10	0,066	2,0	2,1	0,1	---	68,01	34,84	0,90	0,50	24,00
30.10	0,063	1,9	1,9	---	0,0	67,57	33,96	0,90	0,50	24,00
31.10	0,076	2,4	2,4	0,0	---	67,85	36,48	0,90	0,50	24,00
01.11	0,066	2,0	1,9	---	0,0	67,85	34,18	0,90	0,50	24,00
02.11	0,112	4,0	4,1	0,0	---	69,33	41,67	0,90	0,50	24,00
03.11	0,108	3,9	4,0	0,0	---	69,28	41,98	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,56	18,4	18,8	0,4	0,0	68,53	38,05	0,90	0,50	168,00
04.11	0,102	3,7	3,7	0,0	---	67,93	40,15	0,90	0,50	24,00
05.11	0,120	4,7	4,7	0,0	---	69,06	43,44	0,90	0,50	24,00
06.11	0,134	5,4	5,5	0,0	---	69,58	44,90	0,90	0,50	24,00
07.11	0,140	5,9	6,0	0,0	---	69,50	46,01	0,90	0,50	24,00
08.11	0,117	4,3	4,3	0,0	---	69,61	42,26	0,90	0,50	24,00
09.11	0,142	5,9	5,9	0,0	---	69,73	45,67	0,90	0,50	24,00
10.11	0,152	6,3	6,3	0,0	---	70,59	46,64	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,91	36,2	36,3	0,1	0,0	69,54	44,53	0,90	0,50	168,00
11.11	0,187	8,1	8,1	---	0,0	74,41	51,52	0,90	0,50	24,00
12.11	0,174	6,9	6,9	---	0,0	74,52	49,44	0,90	0,50	24,00
13.11	0,205	7,8	7,8	---	0,0	74,90	48,87	0,90	0,50	24,00
14.11	0,215	7,9	7,9	---	0,0	71,69	44,73	0,90	0,50	24,00
15.11	0,191	6,8	6,8	0,0	---	69,86	41,91	0,90	0,50	24,00
16.11	0,174	5,8	5,8	---	0,0	69,76	39,90	0,90	0,50	24,00
17.11	0,202	7,4	7,4	0,0	---	70,06	42,75	0,90	0,50	24,00
Итого:	1,35	50,8	50,8	0,0	0,0	72,30	45,88	0,90	0,50	168,00
18.11	0,224	8,9	8,9	0,0	---	70,10	44,85	0,90	0,50	24,00
19.11	0,248	10,2	10,2	0,0	---	71,38	47,03	0,90	0,50	24,00
20.11	0,225	8,9	8,9	0,0	---	70,78	45,52	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,70	27,9	27,9	0,1	0,0	70,78	45,86	0,90	0,50	72,00
Итого:	4,04	150,3	152,2	2,0	0,1	70,46	43,58	0,90	0,50	744,0
						dT=	26,88			

dT= 26,88

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		4,04					
Показания интеграторов	На 24:00 20.10.2024	На 24:00 20.11.2024	Результат за период		На 20:00 25.11.2024		
Количество теплоты, Гкал	44,25	48,29	4,04		49,57		
Расход теплоносителя М1, т	1667,7	1818,0	150,3		1871,4		
Расход теплоносителя М2, т	1650,8	1803,0	152,2		1856,4		
Время наработки, ч	11019,3	11763,3	744,0		11880,1		
Время наработки Тнар = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

ФСГАТ v5.28

