

#10605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2021	4,064	0,099	35,928	0	0,517	34,978	0	0,511	24	0	77,5	50,4	0,42	0,25	-1,1
22.03.2021	3,942	0,097	35,204	0	0,529	34,305	0	0,523	24	0	75,9	49,2	0,41	0,25	1,8
23.03.2021	3,823	0,097	36,04	0	0,536	35,167	0	0,53	24	0	73,8	48,5	0,42	0,25	2,6
24.03.2021	3,636	0,097	35,583	0	0,55	34,757	0	0,544	24	0	72	47,7	0,42	0,25	3,9
25.03.2021	3,52	0,097	35,761	0	0,601	34,969	0	0,595	24	0	70,2	46,9	0,42	0,25	4,8
26.03.2021	3,358	0,104	34,665	0	0,621	33,921	0	0,615	24	0	69	46,1	0,41	0,25	6,9
27.03.2021	3,397	0,106	35,689	0	0,597	34,904	0	0,591	24	0	69,9	47,4	0,42	0,25	5,1
28.03.2021	3,248	0,105	33,847	0	0,595	33,117	0	0,589	24	0	69,2	46,5	0,39	0,24	8,7
29.03.2021	3,325	0,102	34,213	0	0,597	33,471	0	0,591	24	0	69,4	46,4	0,4	0,24	5,8
30.03.2021	3,367	0,102	35,109	0	0,595	34,343	0	0,589	24	0	69,5	46,9	0,41	0,24	7,8
31.03.2021	3,386	0,103	35,601	0	0,58	34,821	0	0,574	24	0	69,8	47,3	0,41	0,24	9,8
01.04.2021	3,274	0,102	34,094	0	0,588	33,353	0	0,582	24	0	69,5	46,8	0,4	0,24	8,7
02.04.2021	3,29	0,102	32,93	0	0,608	32,206	0	0,602	24	0	69,9	46,3	0,39	0,25	4,7
03.04.2021	3,306	0,104	33,951	0	0,607	33,209	0	0,601	24	0	69,7	46,7	0,4	0,24	3,8
04.04.2021	3,318	0,105	34,055	0	0,616	33,31	0	0,61	24	0	69,7	46,7	0,4	0,25	3,8
05.04.2021	3,318	0,106	32,946	0	0,633	32,222	0	0,627	24	0	69,9	46,2	0,39	0,25	4,2
06.04.2021	3,534	0,108	33,557	0	0,638	32,78	0	0,631	24	0	72	47,1	0,4	0,25	2,7
07.04.2021	3,388	0,111	32,24	0	0,674	31,508	0	0,667	24	0	71,1	46,3	0,39	0,25	2,6
08.04.2021	3,56	0,115	34,23	0	0,666	33,44	0	0,659	24	0	71,9	47,3	0,4	0,25	2,8
09.04.2021	3,468	0,117	34,045	0	0,7	33,282	0	0,693	24	0	70,6	46,6	0,4	0,24	4,3
10.04.2021	3,292	0,121	34,081	0	0,716	33,359	0	0,709	24	0	68,6	45,9	0,4	0,24	7,2
11.04.2021	3,34	0,121	35,459	0	0,713	34,704	0	0,706	24	0	68,7	46,6	0,41	0,25	4,9
12.04.2021	3,318	0,123	35,216	0	0,701	34,463	0	0,694	24	0	68,8	46,7	0,41	0,24	10,3
13.04.2021	3,233	0,121	33,781	0	0,705	33,066	0	0,698	24	0	68,4	46	0,39	0,24	7,7
14.04.2021	3,16	0,12	32,675	0	0,722	31,994	0	0,715	24	0	68	45,3	0,38	0,24	4,7
15.04.2021	3,255	0,121	33,373	0	0,732	32,664	0	0,725	24	0	68,5	45,7	0,39	0,24	4,1
16.04.2021	3,37	0,123	35,045	0	0,718	34,293	0	0,711	24	0	68,9	46,3	0,41	0,25	5,8
17.04.2021	3,346	0,123	36,131	0	0,622	35,366	0	0,616	24	0	68,6	46,8	0,42	0,25	5,6
18.04.2021	3,27	0,107	36,193	0	0,509	35,423	0	0,504	24	0	68,7	47,3	0,42	0,24	8,3
19.04.2021	3,223	0,089	35,891	0	0,505	35,129	0	0,5	24	0	68,6	47,3	0,41	0,25	10,4
20.04.2021	3,218	0,088	35,915	0	0,508	35,146	0	0,503	24	0	69	47,8	0,42	0,25	11
Итого:	105,547	0	1073,448	0	19,199	1049,67	0	19,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,209														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2021	1455,015	13927,837	0	280,367	13604,587	0	277,618	12750	2164
20.04.2021	1560,563	15001,285	0	299,566	14654,259	0	296,62	13494	2164

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 7:51:04