

#10600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19084667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	3,193	0,09	35,479	0	0,554	34,726	0	0,548	24	0	68,5	47,3	0,41	0,25	9,9
22.04.2021	3,192	0,097	34,71	0	0,548	33,971	0	0,542	24	0	68,8	47	0,41	0,25	8,6
23.04.2021	3,228	0,095	34,581	0	0,554	33,846	0	0,548	24	0	68,7	46,6	0,41	0,25	4,6
24.04.2021	3,273	0,095	34,539	0	0,564	33,793	0	0,558	24	0	69,2	46,8	0,41	0,25	4,6
25.04.2021	3,221	0,098	34	0	0,577	33,272	0	0,571	24	0	69	46,6	0,4	0,25	4
26.04.2021	3,167	0,099	32,214	0	0,61	31,529	0	0,604	24	0	68,6	45,4	0,39	0,25	3,7
27.04.2021	3,279	0,102	33,294	0	0,617	32,582	0	0,611	24	0	68,9	45,6	0,4	0,25	2,9
28.04.2021	3,32	0,104	34,17	0	0,629	33,441	0	0,623	24	0	68,7	45,8	0,41	0,25	4,1
29.04.2021	3,224	0,106	33,975	0	0,596	33,252	0	0,59	24	0	68,6	46,2	0,39	0,24	6,7
30.04.2021	1,25	0,102	14,74	0	0,512	14,45	0	0,507	24	0	65,7	46,5	0,25	0,18	9,3
01.05.2021	0,667	0,087	11,106	0	0	10,875	0	0	24	0	67,8	53,1	0,25	0,17	7
02.05.2021	0,654	0	10,967	0	0	10,743	0	0	24	0	67	52,5	0,24	0,17	7,3
03.05.2021	0,675	0	10,677	0	0	10,456	0	0	24	0	67,6	52,2	0,24	0,17	6,2
04.05.2021	0,576	0	9,379	0	0	9,203	0	0	24	0	63,8	48,8	0,33	0,28	5,8
05.05.2021	0,508	0	8,515	0	0	8,38	0	0	24	0	58,7	44,2	0,45	0,42	9,6
06.05.2021	0,156	0	2,678	0	0	2,636	0	0	24	0	58	43,9	0,41	0,4	10,4
07.05.2021	0,283	0	5,649	0	0	5,586	0	0	24	0	47,1	35	0,43	0,41	6,9
08.05.2021	0,516	0	8,509	0	0	8,373	0	0	24	0	58,8	44,1	0,45	0,43	6,9
09.05.2021	0,521	0	9,023	0	0	8,878	0	0	24	0	59,1	45,1	0,45	0,43	6,3
10.05.2021	0,545	0	9,946	0	0	9,783	0	0	24	0	59,8	46,5	0,46	0,42	11,1
11.05.2021	0,561	0	10,46	0	0	10,288	0	0	24	0	59,8	46,8	0,46	0,42	17,8
12.05.2021	0,572	0	10,62	0	0	10,438	0	0	24	0	61	48	0,46	0,42	19,7
13.05.2021	0,554	0	10,092	0	0	9,918	0	0	24	0	61,4	48	0,45	0,41	19,2
14.05.2021	0,554	0	10,677	0	0	10,498	0	0	24	0	60,6	48	0,45	0,41	9,9
15.05.2021	0,579	0	10,999	0	0	10,801	0	0	24	0	62,6	49,8	0,46	0,41	10,6
16.05.2021	0,562	0	10,778	0	0	10,587	0	0	24	0	62,2	49,5	0,45	0,41	10
17.05.2021	0,558	0	10,271	0	0	10,091	0	0	24	0	62	48,8	0,45	0,41	12,5
18.05.2021	0,507	0	8,535	0	0	8,386	0	0	24	0	61,7	47,3	0,44	0,42	14,5
19.05.2021	0,439	0	7,508	0	0	7,391	0	0	24	0	58	43,8	0,44	0,42	11,4
20.05.2021	0,379	0	7,479	0	0	7,383	0	0	24	0	52,3	40,1	0,44	0,42	10,4
Итого:	40,713	0	505,57	0	5,761	495,556	0	5,702	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,724														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1560,563	15001,285	0	299,566	14654,259	0	296,62	13494	2164
20.05.2021	1601,274	15506,854	0	305,327	15149,814	0	302,324	14214	2164

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:14:14