

#84049#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,679	0	12,001	0	0	11,749	0	0	24	0	68,2	54,4	0,46	0,2	3,6
22.04.2024	2,378	0	52,243	0	0	51,076	0	0	24	0	70,4	59,3	0,45	0,2	3,7
23.04.2024	3,047	0	73,344	0	0	71,665	0	0	24	0	71,7	61,6	0,46	0,2	3,1
24.04.2024	2,999	0	75,887	0	0	74,186	0	0	24	0	70,6	61	0,46	0,2	2,9
25.04.2024	3,064	0	78,611	0	0	76,889	0	0	24	0	69,8	60,3	0,46	0,2	4,9
26.04.2024	2,41	0	62,557	0	0	61,247	0	0	24	0	68	58,6	0,47	0,2	6,4
27.04.2024	2,608	0	70,229	0	0	68,736	0	0	24	0	68,5	59,5	0,48	0,19	7,8
28.04.2024	0,661	0	13,035	0	0	12,772	0	0	24	0	66,7	54,4	0,49	0,19	12,1
29.04.2024	0,655	0	12,27	0	0	12,017	0	0	24	0	67,6	54,6	0,5	0,18	14,6
30.04.2024	0,649	0	11,583	0	0	11,338	0	0	24	0	68,4	54,8	0,51	0,18	16,9
01.05.2024	0,64	0	12,005	0	0	11,755	0	0	24	0	67,9	54,9	0,48	0,17	16,1
02.05.2024	0,658	0	14,846	0	0	14,555	0	0	24	0	65,5	54,7	0,3	0,15	-
03.05.2024	0,66	0	11,44	0	0	11,196	0	0	24	0	68,7	54,6	0,27	0,14	-
04.05.2024	0,61	0	15,216	0	0	14,928	0	0	24	0	64,4	54,6	0,27	0,15	-
05.05.2024	0,607	0	13,557	0	0	13,291	0	0	24	0	65,6	54,7	0,27	0,15	-
06.05.2024	0,614	0	13,792	0	0	13,524	0	0	24	0	65,3	54,5	0,39	0,31	-
07.05.2024	0,646	0	14,7	0	0	14,415	0	0	24	0	65,3	54,7	0,48	0,43	-
08.05.2024	0,668	0	15,61	0	0	15,308	0	0	24	0	65,1	54,7	0,47	0,42	-
09.05.2024	0,627	0	14,761	0	0	14,476	0	0	24	0	65,2	54,8	0,47	0,43	-
10.05.2024	0,641	0	15,259	0	0	14,964	0	0	24	0	65,2	55	0,47	0,43	-
11.05.2024	0,65	0	16,02	0	0	15,712	0	0	24	0	65	55,2	0,47	0,43	-
12.05.2024	0,643	0	15,658	0	0	15,356	0	0	24	0	65,1	55,1	0,47	0,43	-
13.05.2024	0,683	0	15,989	0	0	15,678	0	0	24	0	65,4	55	0,47	0,43	-
14.05.2024	0,662	0	15,109	0	0	14,815	0	0	24	0	65,5	54,9	0,47	0,43	-
15.05.2024	0,675	0	15,539	0	0	15,238	0	0	24	0	65,2	54,7	0,47	0,43	-
16.05.2024	0,67	0	15,015	0	0	14,721	0	0	24	0	65,6	54,7	0,47	0,43	-
17.05.2024	0,663	0	14,949	0	0	14,657	0	0	24	0	65,5	54,7	0,47	0,43	-
18.05.2024	0,621	0	13,815	0	0	13,544	0	0	24	0	65,8	54,9	0,47	0,43	-
19.05.2024	0,609	0	14,175	0	0	13,9	0	0	24	0	65,4	54,9	0,47	0,43	-
20.05.2024	0,653	0	14,634	0	0	14,348	0	0	24	0	65,6	54,7	0,47	0,43	-
Итого:	32,05	0	753,849	0	0	738,056	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,655														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	807,998	19288,71	0	0,019	18827,969	0	0,019	8138	34
20.05.2024	840,048	20042,559	0	0,019	19566,027	0	0,019	8858	34

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:11:03