

#10601#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,434	0	7,483	0	0	7,368	0	0	24	0	57,5	43,4	0,44	0,42	-
22.05.2021	0,36	0	7,736	0	0	7,64	0	0	24	0	51,8	40,5	0,44	0,42	14
23.05.2021	0,36	0	7,69	0	0	7,594	0	0	24	0	51,8	40,5	0,44	0,41	-
24.05.2021	0,368	0	7,528	0	0	7,434	0	0	24	0	51,6	39,8	0,44	0,41	-
25.05.2021	0,383	0	7,691	0	0	7,596	0	0	24	0	51,7	39,6	0,44	0,42	16
26.05.2021	0,307	0	6,325	0	0	6,251	0	0	24	0	50,1	38,4	0,44	0,42	-
27.05.2021	0,262	0	5,555	0	0	5,5	0	0	24	0	46,2	34,8	0,43	0,42	-
28.05.2021	0,349	0	6,609	0	0	6,529	0	0	24	0	50,9	38,1	0,43	0,42	-
29.05.2021	0,357	0	7,543	0	0	7,451	0	0	24	0	51,2	39,7	0,45	0,43	11
30.05.2021	0,388	0	8,054	0	0	7,949	0	0	24	0	52,9	41,3	0,45	0,43	12,3
31.05.2021	0,399	0	7,887	0	0	7,783	0	0	24	0	53,5	41,3	0,45	0,43	-
01.06.2021	0,395	0	7,789	0	0	7,686	0	0	24	0	53,4	41,1	0,45	0,43	16
02.06.2021	0,395	0	7,916	0	0	7,811	0	0	24	0	53,6	41,5	0,45	0,43	-
03.06.2021	0,399	0	8,101	0	0	7,992	0	0	24	0	54	42	0,45	0,43	-
04.06.2021	0,405	0	8,221	0	0	8,108	0	0	24	0	54,5	42,6	0,45	0,43	15
05.06.2021	0,389	0	8,175	0	0	8,063	0	0	24	0	54,4	42,9	0,45	0,43	-
06.06.2021	0,391	0	8,251	0	0	8,137	0	0	24	0	54,7	43,2	0,45	0,43	13,4
07.06.2021	0,392	0	8,039	0	0	7,928	0	0	24	0	54,6	42,8	0,45	0,43	22
08.06.2021	0,407	0	8,821	0	0	8,696	0	0	24	0	55,3	44,1	0,45	0,42	-
09.06.2021	0,416	0	9,236	0	0	9,103	0	0	24	0	55,8	44,9	0,45	0,42	18,8
10.06.2021	0,38	0	8,597	0	0	8,482	0	0	24	0	53,9	43,2	0,45	0,42	21
11.06.2021	0,368	0	8,384	0	0	8,275	0	0	24	0	53	42,4	0,44	0,42	-
12.06.2021	0,358	0	8,485	0	0	8,373	0	0	24	0	53,3	43	0,45	0,42	-
13.06.2021	0,368	0	8,645	0	0	8,53	0	0	24	0	53,5	43,2	0,45	0,42	-
14.06.2021	0,371	0	8,66	0	0	8,544	0	0	24	0	53,6	43,3	0,45	0,42	-
15.06.2021	0,375	0	8,368	0	0	8,255	0	0	24	0	53,9	43,1	0,45	0,42	-
16.06.2021	0,375	0	8,646	0	0	8,533	0	0	24	0	53,2	42,7	0,45	0,42	-
17.06.2021	0,39	0	9,089	0	0	8,964	0	0	24	0	54,5	44,1	0,45	0,42	-
18.06.2021	0,388	0	9,07	0	0	8,945	0	0	24	0	54,7	44,4	0,45	0,42	-
19.06.2021	0,383	0	9,415	0	0	9,282	0	0	24	0	55,3	45,4	0,45	0,42	-
20.06.2021	0,388	0	9,667	0	0	9,527	0	0	24	0	56	46,3	0,46	0,42	-
Итого:	11,7	0	251,676	0	0	248,329	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,794														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	1601,274	15506,854	0	305,327	15149,814	0	302,324	14214	2164
20.06.2021	1612,975	15758,53	0	305,327	15398,145	0	302,324	14958	2164

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2021 20:38:57