

# #10598#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8964  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19084667  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,683	0	19,267	0	0	18,897	0	0	24	0	65	56,4	0,44	0,4	-
22.06.2023	0,672	0	18,907	0	0	18,543	0	0	24	0	65	56,4	0,44	0,4	-
23.06.2023	0,682	0	19,325	0	0	18,952	0	0	24	0	65	56,4	0,44	0,4	-
24.06.2023	0,647	0	18,478	0	0	18,123	0	0	24	0	64,9	56,4	0,44	0,4	-
25.06.2023	0,642	0	18,669	0	0	18,312	0	0	24	0	64,8	56,4	0,44	0,4	-
26.06.2023	0,672	0	19,464	0	0	19,09	0	0	24	0	65	56,6	0,44	0,4	-
27.06.2023	0,678	0	20,005	0	0	19,622	0	0	24	0	64,9	56,6	0,44	0,4	-
28.06.2023	0,727	0	22,615	0	0	22,19	0	0	24	0	64,2	56,4	0,43	0,4	-
29.06.2023	0,644	0	20,459	0	0	20,087	0	0	24	0	63	55,4	0,43	0,41	-
30.06.2023	0,678	0	20,156	0	0	19,771	0	0	24	0	64,8	56,6	0,44	0,41	-
01.07.2023	0,65	0	18,961	0	0	18,599	0	0	24	0	64,8	56,5	0,44	0,41	-
02.07.2023	0,651	0	19,309	0	0	18,94	0	0	24	0	64,7	56,5	0,44	0,41	-
03.07.2023	0,685	0	20,794	0	0	20,397	0	0	24	0	64,8	56,7	0,44	0,41	-
04.07.2023	0,683	0	20,302	0	0	19,913	0	0	24	0	64,9	56,8	0,44	0,41	-
05.07.2023	0,678	0	20,164	0	0	19,778	0	0	24	0	64,9	56,7	0,44	0,41	-
06.07.2023	0,673	0	19,666	0	0	19,289	0	0	24	0	65	56,7	0,44	0,41	-
07.07.2023	0,68	0	20,79	0	0	20,394	0	0	24	0	64,7	56,7	0,44	0,41	-
08.07.2023	0,658	0	19,936	0	0	19,557	0	0	24	0	64,7	56,7	0,44	0,41	-
09.07.2023	0,641	0	18,628	0	0	18,27	0	0	24	0	64,9	56,5	0,44	0,41	-
10.07.2023	0,661	0	18,825	0	0	18,46	0	0	24	0	65,3	56,7	0,44	0,41	-
11.07.2023	0,659	0	19,939	0	0	19,558	0	0	24	0	64,8	56,7	0,44	0,4	-
12.07.2023	0,66	0	19,164	0	0	18,795	0	0	24	0	65,1	56,7	0,43	0,4	-
13.07.2023	0,649	0	21,81	0	0	21,411	0	0	24	0	63,2	56	0,42	0,39	-
14.07.2023	0,659	0	19,186	0	0	18,818	0	0	24	0	64,9	56,6	0,43	0,39	-
15.07.2023	0,639	0	18,709	0	0	18,35	0	0	24	0	64,8	56,5	0,43	0,39	-
16.07.2023	0,626	0	18,404	0	0	18,051	0	0	24	0	64,8	56,6	0,43	0,39	-
17.07.2023	0,643	0	19,257	0	0	18,889	0	0	24	0	64,8	56,7	0,43	0,39	-
18.07.2023	0,652	0	19,138	0	0	18,77	0	0	24	0	64,9	56,6	0,43	0,39	-
19.07.2023	0,659	0	19,674	0	0	19,299	0	0	24	0	64,6	56,5	0,43	0,39	-
20.07.2023	0,667	0	19,936	0	0	19,555	0	0	24	0	64,8	56,6	0,43	0,39	-
Итого:	19,898	0	589,937	0	0	578,68	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,753														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	24,219	673,754	0	0,019	660,796	0	0,019	825	27
20.07.2023	44,119	1263,69	0	0,019	1239,477	0	0,019	1545	27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:23:37