

#142306#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
4538
8964
ТВ7 (АССII)
19084667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,566	0	11,62	0	0	11,393	0	0	24	0	65,6	53,7	0,49	0,43	-
22.06.2025	0,559	0	11,611	0	0	11,385	0	0	24	0	65,5	53,8	0,49	0,43	-
23.06.2025	0,581	0	12,084	0	0	11,849	0	0	24	0	65,4	53,7	0,49	0,43	-
24.06.2025	0,588	0	12,771	0	0	12,526	0	0	24	0	65	53,8	0,49	0,43	-
25.06.2025	0,585	0	12,396	0	0	12,157	0	0	24	0	65,2	53,7	0,49	0,43	-
26.06.2025	0,584	0	12,113	0	0	11,878	0	0	24	0	65,3	53,6	0,49	0,43	-
27.06.2025	0,578	0	11,849	0	0	11,618	0	0	24	0	65,6	53,7	0,49	0,43	-
28.06.2025	0,559	0	11,971	0	0	11,74	0	0	24	0	65,2	53,8	0,49	0,43	-
29.06.2025	0,559	0	11,658	0	0	11,43	0	0	24	0	65,5	53,9	0,49	0,43	-
30.06.2025	0,586	0	12,642	0	0	12,398	0	0	24	0	65,3	54	0,49	0,43	-
01.07.2025	0,576	0	12,483	0	0	12,24	0	0	24	0	65,3	54,1	0,49	0,43	-
02.07.2025	0,565	0	12,908	0	0	12,661	0	0	24	0	64,8	54,1	0,49	0,43	-
03.07.2025	0,563	0	12,535	0	0	12,295	0	0	24	0	65	54	0,48	0,43	-
04.07.2025	0,57	0	13,346	0	0	13,093	0	0	24	0	64,5	54,1	0,48	0,43	-
05.07.2025	0,554	0	12,795	0	0	12,551	0	0	24	0	64,7	54,2	0,48	0,43	-
06.07.2025	0,547	0	12,505	0	0	12,266	0	0	24	0	64,8	54,2	0,48	0,43	-
07.07.2025	0,559	0	12,347	0	0	12,11	0	0	24	0	65,1	54	0,49	0,43	-
08.07.2025	0,559	0	12,589	0	0	12,347	0	0	24	0	64,9	54,1	0,49	0,43	-
09.07.2025	0,566	0	12,898	0	0	12,651	0	0	24	0	64,7	54,1	0,49	0,43	-
10.07.2025	0,562	0	12,831	0	0	12,587	0	0	24	0	64,7	54,1	0,48	0,43	-
11.07.2025	0,562	0	12,922	0	0	12,676	0	0	24	0	64,7	54,1	0,48	0,43	-
12.07.2025	0,556	0	12,823	0	0	12,579	0	0	24	0	64,7	54,1	0,49	0,43	-
13.07.2025	0,549	0	12,517	0	0	12,278	0	0	24	0	64,8	54,2	0,49	0,43	-
14.07.2025	0,555	0	12,676	0	0	12,434	0	0	24	0	64,9	54,2	0,49	0,43	-
15.07.2025	0,558	0	12,33	0	0	12,092	0	0	24	0	65,1	54,1	0,49	0,43	-
16.07.2025	0,564	0	12,311	0	0	12,074	0	0	24	0	65,1	54	0,49	0,43	-
17.07.2025	0,563	0	12,906	0	0	12,661	0	0	24	0	64,6	54	0,49	0,43	-
18.07.2025	0,564	0	12,796	0	0	12,552	0	0	24	0	64,7	54	0,48	0,43	-
19.07.2025	0,544	0	12,27	0	0	12,035	0	0	24	0	64,9	54,1	0,49	0,43	-
20.07.2025	0,538	0	12,161	0	0	11,929	0	0	24	0	64,8	54,1	0,49	0,43	-
Итого:	16,919	0	373,664	0	0	366,485	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,041														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1770,847	45807,464	0	0,019	44740,332	0	0,019	18362	34
20.07.2025	1787,767	46181,129	0	0,019	45106,817	0	0,019	19082	34

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2025 7:38:49