

#10588#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,722	0	30,096	0	0	29,557	0	0	24	0	62,7	56,8	0,47	0,42	-
22.07.2022	0,712	0	29,375	0	0	28,847	0	0	24	0	62,7	56,8	0,47	0,42	-
23.07.2022	0,677	0	29,884	0	0	29,355	0	0	24	0	62,2	56,7	0,47	0,42	-
24.07.2022	0,668	0	27,735	0	0	27,24	0	0	24	0	62,4	56,6	0,47	0,42	-
25.07.2022	0,708	0	29,859	0	0	29,324	0	0	24	0	62,6	56,8	0,46	0,41	-
26.07.2022	0,715	0	32,768	0	0	32,188	0	0	24	0	62,2	56,9	0,47	0,42	-
27.07.2022	0,717	0	30,816	0	0	30,264	0	0	24	0	62,6	56,9	0,47	0,42	-
28.07.2022	0,724	0	31,79	0	0	31,221	0	0	24	0	62,4	56,9	0,46	0,42	-
29.07.2022	0,742	0	33,11	0	0	32,518	0	0	24	0	62,5	57	0,47	0,42	-
30.07.2022	0,712	0	30,531	0	0	29,988	0	0	24	0	62,5	56,8	0,47	0,42	-
31.07.2022	0,702	0	29,618	0	0	29,087	0	0	24	0	62,6	56,8	0,47	0,42	-
01.08.2022	0,726	0	30,889	0	0	30,335	0	0	24	0	62,6	56,9	0,47	0,42	-
02.08.2022	0,738	0	30,95	0	0	30,395	0	0	24	0	62,7	56,9	0,47	0,42	-
03.08.2022	0,743	0	31,601	0	0	31,033	0	0	24	0	62,7	57	0,47	0,42	-
04.08.2022	0,709	0	29,531	0	0	29,001	0	0	24	0	62,6	56,8	0,47	0,43	-
05.08.2022	0,702	0	26,581	0	0	26,097	0	0	24	0	63,2	56,7	0,47	0,42	-
06.08.2022	0,675	0	28,754	0	0	28,242	0	0	24	0	62,4	56,7	0,48	0,42	-
07.08.2022	0,685	0	28,642	0	0	28,131	0	0	24	0	62,5	56,7	0,48	0,42	-
08.08.2022	0,719	0	30,315	0	0	29,77	0	0	24	0	62,6	56,9	0,48	0,42	-
09.08.2022	0,716	0	29,181	0	0	28,657	0	0	24	0	62,7	56,8	0,48	0,42	-
10.08.2022	0,73	0	31,164	0	0	30,606	0	0	24	0	62,6	56,9	0,48	0,42	-
11.08.2022	0,723	0	29,649	0	0	29,116	0	0	24	0	62,7	56,8	0,48	0,42	-
12.08.2022	0,711	0	30,052	0	0	29,516	0	0	24	0	62,5	56,8	0,48	0,42	-
13.08.2022	0,687	0	30,424	0	0	29,888	0	0	24	0	62,1	56,6	0,48	0,42	-
14.08.2022	0,668	0	28,038	0	0	27,54	0	0	24	0	62,4	56,6	0,48	0,42	-
15.08.2022	0,692	0	28,725	0	0	28,21	0	0	24	0	62,6	56,7	0,48	0,42	-
16.08.2022	0,683	0	27,886	0	0	27,388	0	0	24	0	62,6	56,7	0,48	0,42	-
17.08.2022	0,284	0	12,085	0	0	11,88	0	0	24	0	60,5	55,1	0,28	0,27	-
18.08.2022	0	0	0,03	0	0	0,03	0	0	24	0	30,7	38,8	0,02	0,02	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,9	29,9	0,03	0,04	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,7	27,5	0,03	0,04	-
Итого:	19,39	0	820,079	0	0	805,424	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,631														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	2696,521	35740,848	0	661,934	34920,839	0	653,384	24438	2164
20.08.2022	2715,911	36560,926	0	661,934	35726,262	0	653,384	25182	2164

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 16:22:56