

#28679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8964  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 19084667  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0,671	0	19,955	0	0	19,572	0	0	24	0	64,8	56,6	0,43	0,4	-
22.07.2023	0,65	0	19,175	0	0	18,809	0	0	24	0	64,7	56,5	0,43	0,4	-
23.07.2023	0,651	0	19,43	0	0	19,059	0	0	24	0	64,7	56,6	0,43	0,4	-
24.07.2023	0,671	0	19,634	0	0	19,257	0	0	24	0	64,9	56,6	0,43	0,4	-
25.07.2023	0,666	0	19,791	0	0	19,413	0	0	24	0	64,8	56,6	0,43	0,4	-
26.07.2023	0,67	0	19,824	0	0	19,443	0	0	24	0	64,9	56,7	0,43	0,4	-
27.07.2023	0,666	0	20,096	0	0	19,712	0	0	24	0	64,8	56,7	0,43	0,4	-
28.07.2023	0,68	0	19,753	0	0	19,373	0	0	24	0	64,9	56,5	0,43	0,4	-
29.07.2023	0,664	0	18,814	0	0	18,454	0	0	24	0	64,8	56,2	0,43	0,4	-
30.07.2023	0,643	0	18,085	0	0	17,739	0	0	24	0	64,7	56	0,43	0,4	-
31.07.2023	0,665	0	18,895	0	0	18,533	0	0	24	0	64,8	56,3	0,43	0,4	-
01.08.2023	0,421	0	11,831	0	0	11,606	0	0	24	0	64,9	56,2	0,28	0,26	-
02.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,7	26,2	0	0	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,7	0	0	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	23,3	0	0	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	23	0	0	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,8	0	0	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	22,7	0	0	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	21,6	0	0	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,1	0	0	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,8	0	0	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,8	0	0	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,2	0	0	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,9	0	0	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,2	0	0	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	23,1	0	0	-
16.08.2023	0,44	0	13,25	0	0	13,018	0	0	24	0	61,2	53,2	0,27	0,24	-
17.08.2023	0,68	0	18,317	0	0	17,965	0	0	24	0	65	55,9	0,44	0,4	-
18.08.2023	0,665	0	18,163	0	0	17,815	0	0	24	0	64,8	55,9	0,43	0,4	-
19.08.2023	0,626	0	15,696	0	0	15,39	0	0	24	0	65,4	55,7	0,44	0,4	-
20.08.2023	0,615	0	14,296	0	0	14,012	0	0	24	0	66,2	55,7	0,44	0,39	-
Итого:	10,744	0	305,005	0	0	299,17	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,566														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	44,119	1263,69	0	0,019	1239,477	0	0,019	1545	27
20.08.2023	54,865	1568,695	0	0,019	1538,647	0	0,019	2289	27

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2023 8:53:57