

#145170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
4538
8964
ТВ7 (АСЦП)
19084667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,551	0	11,87	0	0	11,643	0	0	24	0	64,9	53,6	0,49	0,43	-
22.07.2025	0,545	0	11,227	0	0	11,013	0	0	24	0	64,7	52,9	0,49	0,43	-
23.07.2025	0,341	0	7,76	0	0	7,613	0	0	24	0	64,5	53,8	0,48	0,43	-
24.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	29	31,9	0,48	0,43	-
25.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,6	31,5	0,48	0,42	-
26.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,8	31,5	0,48	0,43	-
27.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,9	31,5	0,48	0,42	-
28.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28,6	31,4	0,47	0,43	-
29.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	28	31,2	0,47	0,42	-
30.07.2025	0,277	0	7,059	0	0	6,924	0	0	24	0	64,8	55,3	0,49	0,43	-
31.07.2025	0,68	0	16,345	0	0	16,031	0	0	24	0	65	54,9	0,51	0,42	-
01.08.2025	0,658	0	15,811	0	0	15,508	0	0	24	0	65	54,8	0,51	0,42	-
02.08.2025	0,63	0	15,531	0	0	15,235	0	0	24	0	64,8	55	0,5	0,42	-
03.08.2025	0,623	0	16,06	0	0	15,756	0	0	24	0	64,5	55,1	0,5	0,42	-
04.08.2025	0,651	0	16,864	0	0	16,545	0	0	24	0	64,5	55,1	0,5	0,42	-
05.08.2025	0,652	0	15,9	0	0	15,594	0	0	24	0	65	55	0,5	0,42	-
06.08.2025	0,667	0	16,675	0	0	16,359	0	0	24	0	64,6	54,8	0,5	0,42	-
07.08.2025	0,656	0	16,546	0	0	16,233	0	0	24	0	64,6	54,9	0,5	0,42	-
08.08.2025	0,661	0	16,135	0	0	15,826	0	0	24	0	64,9	54,9	0,51	0,42	-
09.08.2025	0,633	0	15,219	0	0	14,925	0	0	24	0	65,1	55	0,51	0,42	-
10.08.2025	0,627	0	15,951	0	0	15,647	0	0	24	0	64,7	55,1	0,51	0,42	-
11.08.2025	0,648	0	15,991	0	0	15,687	0	0	24	0	64,7	54,9	0,51	0,42	-
12.08.2025	0,642	0	15,93	0	0	15,626	0	0	24	0	64,7	54,9	0,49	0,42	-
13.08.2025	0,286	0	7,081	0	0	6,956	0	0	24	0	61,9	52	0,24	0,22	-
14.08.2025	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	24,8	27	0,24	0,23	-
15.08.2025	0	0	0,035	0	0	0,035	0	0	24	0	24,2	24,6	0,4	0,39	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	24,5	0,4	0,39	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,5	0,4	0,39	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,8	0,4	0,39	-
19.08.2025	0	0	0,045	0	0	0,045	0	0	24	0	22,2	21,8	0,39	0,38	-
20.08.2025	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	22,3	22	0,38	0,37	-
Итого:	10,428	0	254,048	0	0	249,214	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,491														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1787,767	46181,129	0	0,019	45106,817	0	0,019	19082	34
20.08.2025	1798,197	46435,178	0	0,019	45356,031	0	0,019	19826	34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 10:11:04