

# #10604#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8964  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19084667  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,462	0	11,94	0	0	11,759	0	0	24	0	57,3	47,9	0,46	0,4	-
22.08.2021	0,46	0	11,921	0	0	11,738	0	0	24	0	57,6	48,2	0,46	0,4	-
23.08.2021	0,461	0	11,868	0	0	11,688	0	0	24	0	57,3	47,9	0,46	0,41	-
24.08.2021	0,467	0	11,836	0	0	11,656	0	0	24	0	57,4	47,8	0,46	0,41	-
25.08.2021	0,462	0	11,704	0	0	11,527	0	0	24	0	57,3	47,8	0,46	0,41	-
26.08.2021	0,454	0	11,584	0	0	11,411	0	0	24	0	57	47,5	0,46	0,41	-
27.08.2021	0,425	0	10,938	0	0	10,777	0	0	24	0	56,3	46,9	0,45	0,4	-
28.08.2021	0,417	0	10,915	0	0	10,761	0	0	24	0	55,3	46,1	0,45	0,4	-
29.08.2021	0,437	0	11,514	0	0	11,344	0	0	24	0	56,5	47,3	0,46	0,4	-
30.08.2021	0,46	0	11,602	0	0	11,428	0	0	24	0	57,2	47,6	0,46	0,4	-
31.08.2021	0,198	0	5,605	0	0	5,531	0	0	24	0	52,8	44,3	0,29	0,26	-
01.09.2021	0,448	0	12,314	0	0	12,145	0	0	24	0	54,3	45,5	0,47	0,4	-
02.09.2021	0,464	0	11,557	0	0	11,384	0	0	24	0	56,9	47,2	0,46	0,41	-
03.09.2021	0,467	0	11,597	0	0	11,423	0	0	24	0	57,1	47,3	0,46	0,41	-
04.09.2021	0,463	0	11,746	0	0	11,571	0	0	24	0	56,9	47,3	0,46	0,41	-
05.09.2021	0,469	0	11,786	0	0	11,608	0	0	24	0	57,2	47,5	0,46	0,41	-
06.09.2021	0,472	0	11,534	0	0	11,361	0	0	24	0	57	47	0,46	0,41	-
07.09.2021	0,473	0	11,59	0	0	11,418	0	0	24	0	56,7	46,8	0,46	0,41	-
08.09.2021	0,479	0	11,826	0	0	11,648	0	0	24	0	57	47,2	0,46	0,41	-
09.09.2021	0,49	0	12,501	0	0	12,309	0	0	24	0	57,7	48,2	0,46	0,41	-
10.09.2021	0,491	0	12,594	0	0	12,399	0	0	24	0	57,9	48,5	0,47	0,41	-
11.09.2021	0,489	0	13,256	0	0	13,048	0	0	24	0	58,4	49,4	0,47	0,4	-
12.09.2021	0,471	0	12,911	0	0	12,713	0	0	24	0	57,7	48,8	0,47	0,4	-
13.09.2021	0,487	0	12,859	0	0	12,659	0	0	24	0	58	48,8	0,47	0,4	-
14.09.2021	0,475	0	12,366	0	0	12,177	0	0	24	0	57,6	48,3	0,46	0,4	-
15.09.2021	0,481	0	12,427	0	0	12,236	0	0	24	0	57,6	48,3	0,46	0,4	-
16.09.2021	0,462	0	12,024	0	0	11,845	0	0	24	0	56,6	47,3	0,46	0,4	-
17.09.2021	0,482	0	12,273	0	0	12,085	0	0	24	0	57,6	48	0,46	0,4	-
18.09.2021	0,482	0	12,488	0	0	12,297	0	0	24	0	57,6	48,3	0,46	0,4	-
19.09.2021	0,481	0	12,278	0	0	12,091	0	0	24	0	57,5	47,9	0,46	0,4	-
20.09.2021	0,493	0	12,175	0	0	11,991	0	0	24	0	57,4	47,6	0,46	0,4	-
Итого:	14,222	0	365,529	0	0	360,028	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,397														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	1631,31	16233,509	0	305,327	15866,367	0	302,324	16422	2164
20.09.2021	1645,534	16599,037	0	305,327	16226,395	0	302,324	17166	2164

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 8:08:13