

# #34908#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8964  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19084667  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2023	0,636	0	15,328	0	0	15,025	0	0	24	0	65,9	55,8	0,44	0,4	-
22.08.2023	0,65	0	16,249	0	0	15,931	0	0	24	0	65,6	55,9	0,44	0,4	-
23.08.2023	0,646	0	16,18	0	0	15,864	0	0	24	0	65,5	55,8	0,44	0,4	-
24.08.2023	0,654	0	17,996	0	0	17,652	0	0	24	0	64,8	56	0,43	0,39	-
25.08.2023	0,646	0	18,634	0	0	18,28	0	0	24	0	64,5	56	0,43	0,39	-
26.08.2023	0,557	0	15,467	0	0	15,171	0	0	24	0	64,9	56,1	0,44	0,4	-
27.08.2023	0,625	0	16,724	0	0	16,4	0	0	21	3	65,2	56,1	0,43	0,39	-
28.08.2023	0,652	0	17,702	0	0	17,361	0	0	24	0	65,1	56,1	0,44	0,4	-
29.08.2023	0,656	0	19,111	0	0	18,748	0	0	24	0	64,6	56,3	0,44	0,4	-
30.08.2023	0,663	0	20,259	0	0	19,877	0	0	24	0	64,2	56,2	0,44	0,4	-
31.08.2023	0,666	0	20,541	0	0	20,158	0	0	24	0	64	56,1	0,44	0,4	-
01.09.2023	0,67	0	18,909	0	0	18,549	0	0	24	0	64,6	56	0,44	0,4	-
02.09.2023	0,658	0	19,097	0	0	18,736	0	0	24	0	64,5	56,1	0,44	0,4	-
03.09.2023	0,667	0	19,119	0	0	18,754	0	0	24	0	64,7	56,2	0,44	0,4	-
04.09.2023	0,69	0	19,905	0	0	19,524	0	0	24	0	64,8	56,4	0,44	0,4	-
05.09.2023	0,674	0	18,958	0	0	18,594	0	0	24	0	64,9	56,2	0,44	0,4	-
06.09.2023	0,682	0	19,142	0	0	18,774	0	0	24	0	65	56,3	0,44	0,4	-
07.09.2023	0,679	0	18,767	0	0	18,407	0	0	24	0	64,9	56,1	0,44	0,4	-
08.09.2023	0,666	0	18,729	0	0	18,371	0	0	24	0	64,8	56,1	0,44	0,4	-
09.09.2023	0,639	0	17,794	0	0	17,454	0	0	24	0	64,8	56,1	0,44	0,4	-
10.09.2023	0,637	0	18,3	0	0	17,952	0	0	24	0	64,7	56,2	0,44	0,4	-
11.09.2023	0,65	0	18,503	0	0	18,147	0	0	24	0	64,9	56,3	0,44	0,4	-
12.09.2023	0,638	0	19,429	0	0	19,065	0	0	24	0	64,1	56,1	0,44	0,4	-
13.09.2023	0,096	0	12,346	0	0	12,115	0	0	24	0	64	62,1	0,44	0,4	-
14.09.2023	0,096	0	15,371	0	0	15,081	0	0	23	1	64,4	62,9	0,43	0,39	-
15.09.2023	0,355	0	17,071	0	0	16,747	0	0	24	0	64,5	59,4	0,43	0,4	-
16.09.2023	0,655	0	18,621	0	0	18,266	0	0	24	0	64,7	56,2	0,43	0,4	-
17.09.2023	0,642	0	18,361	0	0	18,01	0	0	24	0	64,8	56,2	0,43	0,4	-
18.09.2023	0,674	0	19,149	0	0	18,779	0	0	24	0	65	56,5	0,43	0,39	-
19.09.2023	0,658	0	19,035	0	0	18,672	0	0	24	0	64,8	56,4	0,43	0,39	-
20.09.2023	0,664	0	19,261	0	0	18,894	0	0	24	0	64,7	56,3	0,43	0,39	-
Итого:	18,841	0	560,058	0	0	549,358	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,5														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2023	54,865	1568,695	0	0,019	1538,647	0	0,019	2289	27
20.09.2023	73,706	2128,754	0	0,019	2088,004	0	0,019	3029	31

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.09.2023 8:38:43