

#95155#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8964  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 19084667  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,11	0	0	0,11	0	0	24	0	22,8	23	0,44	0,43	-
22.08.2024	0	0	0,047	0	0	0,047	0	0	24	0	23	21,5	0,45	0,45	-
23.08.2024	0,288	0	6,668	0	0	6,561	0	0	24	0	57,4	46,9	0,46	0,45	-
24.08.2024	0,603	0	12,312	0	0	12,076	0	0	24	0	65	53,1	0,46	0,44	-
25.08.2024	0,592	0	12,274	0	0	12,035	0	0	24	0	65,3	53,5	0,46	0,44	-
26.08.2024	0,589	0	12,335	0	0	12,096	0	0	24	0	65,2	53,5	0,46	0,43	-
27.08.2024	0,614	0	13,085	0	0	12,833	0	0	24	0	65,1	53,7	0,47	0,44	-
28.08.2024	0,614	0	12,965	0	0	12,715	0	0	24	0	65,3	53,7	0,47	0,44	-
29.08.2024	0,586	0	12,017	0	0	11,784	0	0	24	0	65,4	53,5	0,46	0,44	-
30.08.2024	0,547	0	11,471	0	0	11,25	0	0	24	0	65	53,5	0,45	0,42	-
31.08.2024	0,579	0	12,404	0	0	12,163	0	0	24	0	65,4	54	0,46	0,44	-
01.09.2024	0,585	0	12,356	0	0	12,116	0	0	24	0	65,5	53,9	0,46	0,44	-
02.09.2024	0,56	0	11,696	0	0	11,472	0	0	24	0	64,9	53,3	0,45	0,43	-
03.09.2024	0,591	0	12,15	0	0	11,912	0	0	24	0	65,6	53,8	0,46	0,43	-
04.09.2024	0,581	0	12,186	0	0	11,95	0	0	24	0	65,3	53,7	0,46	0,43	-
05.09.2024	0,576	0	11,929	0	0	11,697	0	0	24	0	65,4	53,6	0,46	0,43	-
06.09.2024	0,564	0	12,021	0	0	11,789	0	0	24	0	65,1	53,7	0,46	0,43	-
07.09.2024	0,551	0	11,789	0	0	11,561	0	0	24	0	65,3	53,9	0,46	0,43	-
08.09.2024	0,559	0	12,19	0	0	11,955	0	0	24	0	65,2	54	0,46	0,43	-
09.09.2024	0,575	0	12,257	0	0	12,02	0	0	24	0	65,2	53,8	0,45	0,42	-
10.09.2024	0,598	0	12,762	0	0	12,515	0	0	24	0	65,4	54	0,46	0,43	-
11.09.2024	0,603	0	13,012	0	0	12,763	0	0	24	0	64,8	53,5	0,45	0,43	-
12.09.2024	0,575	0	12,148	0	0	11,912	0	0	24	0	65,3	53,8	0,46	0,43	-
13.09.2024	0,582	0	12,266	0	0	12,028	0	0	24	0	65,4	53,8	0,46	0,43	-
14.09.2024	0,59	0	12,663	0	0	12,418	0	0	24	0	65,2	53,9	0,46	0,43	-
15.09.2024	0,576	0	12,286	0	0	12,046	0	0	24	0	65,5	54,1	0,46	0,43	-
16.09.2024	0,599	0	12,564	0	0	12,319	0	0	24	0	65,4	53,8	0,46	0,43	-
17.09.2024	0,587	0	12,305	0	0	12,066	0	0	24	0	65,4	53,8	0,46	0,43	-
18.09.2024	0,592	0	12,608	0	0	12,363	0	0	24	0	65,4	53,9	0,46	0,43	-
19.09.2024	0,597	0	12,519	0	0	12,274	0	0	24	0	65,6	54	0,45	0,42	-
20.09.2024	0,596	0	12,681	0	0	12,434	0	0	24	0	65,6	54,1	0,45	0,42	-
Итого:	16,649	0	352,076	0	0	345,28	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,977														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	887,982	21073,824	0	0,019	20577,731	0	0,019	11066	34
20.09.2024	904,632	21425,901	0	0,019	20923,012	0	0,019	11810	34

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.09.2024 14:45:06