

#148605#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
4538
8964
ТВ7 (АСЦП)
19084667
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,006	0	0,419	0	0	0,418	0	0	24	0	22,3	18,7	0,39	0,38	-
22.08.2025	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	21,4	20,9	0,39	0,38	-
23.08.2025	0,001	0	0,587	0	0	0,587	0	0	24	0	21,8	21,5	0,39	0,38	-
24.08.2025	0,001	0	1,248	0	0	1,246	0	0	24	0	19,9	20,8	0,39	0,38	-
25.08.2025	0	0	0,065	0	0	0,065	0	0	24	0	20,5	20,9	0,38	0,38	-
26.08.2025	0,061	0	8,637	0	0	8,61	0	0	24	0	27,4	25,8	0,41	0,4	-
27.08.2025	0,572	0	20,216	0	0	19,941	0	0	24	0	53,3	46,5	0,47	0,43	-
28.08.2025	0,678	0	16,335	0	0	16,022	0	0	24	0	64,9	54,9	0,49	0,43	-
29.08.2025	0,672	0	14,931	0	0	14,638	0	0	24	0	65,8	54,8	0,49	0,43	-
30.08.2025	0,64	0	15,712	0	0	15,412	0	0	24	0	64,9	55	0,49	0,43	-
31.08.2025	0,632	0	15,476	0	0	15,178	0	0	24	0	65,1	55,2	0,49	0,43	-
01.09.2025	0,647	0	15,674	0	0	15,37	0	0	24	0	65,3	55,2	0,49	0,43	-
02.09.2025	0,65	0	15,551	0	0	15,25	0	0	24	0	65,3	55,2	0,49	0,43	-
03.09.2025	0,643	0	15,941	0	0	15,636	0	0	24	0	64,9	55,1	0,49	0,43	-
04.09.2025	0,652	0	15,587	0	0	15,289	0	0	24	0	65	54,8	0,48	0,43	-
05.09.2025	0,622	0	14,577	0	0	14,293	0	0	24	0	65,6	55,2	0,49	0,43	-
06.09.2025	0,564	0	13,802	0	0	13,535	0	0	24	0	65,4	55,5	0,49	0,43	-
07.09.2025	0,626	0	16,186	0	0	15,872	0	0	22	2	65,3	55,9	0,49	0,44	-
08.09.2025	0,642	0	15,962	0	0	15,65	0	0	24	0	65,7	55,9	0,5	0,43	-
09.09.2025	0,652	0	16,104	0	0	15,789	0	0	24	0	65,6	55,8	0,49	0,43	-
10.09.2025	0,66	0	16,099	0	0	15,783	0	0	24	0	65,8	55,8	0,49	0,44	-
11.09.2025	0,661	0	17,076	0	0	16,746	0	0	24	0	65,2	55,8	0,49	0,44	-
12.09.2025	0,657	0	16,858	0	0	16,53	0	0	24	0	65,4	55,9	0,49	0,44	-
13.09.2025	0,634	0	16,835	0	0	16,511	0	0	24	0	65,1	56	0,49	0,43	-
14.09.2025	0,637	0	17,736	0	0	17,398	0	0	24	0	64,8	56	0,49	0,43	-
15.09.2025	0,658	0	18,525	0	0	18,171	0	0	24	0	64,7	56,1	0,49	0,44	-
16.09.2025	0,664	0	18,212	0	0	17,863	0	0	24	0	65	56,1	0,49	0,45	-
17.09.2025	0,69	0	18,333	0	0	17,981	0	0	24	0	65	55,8	0,49	0,45	-
18.09.2025	0,68	0	17,247	0	0	16,912	0	0	24	0	65,6	56	0,5	0,44	-
19.09.2025	0,671	0	16,669	0	0	16,341	0	0	24	0	65,8	56	0,5	0,44	-
20.09.2025	0,647	0	16,424	0	0	16,101	0	0	24	0	65,8	56,3	0,51	0,44	-
Итого:	16,22	0	423,104	0	0	415,218	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,874														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1798,197	46435,178	0	0,019	45356,031	0	0,019	19826	34
20.09.2025	1814,416	46858,285	0	0,019	45771,249	0	0,019	20568	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 9:30:56