

# #10597#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)  
Номер абонента 4538  
Порядковый номер 8964  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 19084667  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,488	0	11,691	0	0	11,514	0	0	24	0	57,3	47,2	0,46	0,41	-
22.09.2021	0,453	0	10,28	0	0	10,128	0	0	24	0	56,5	45,9	0,45	0,41	-
23.09.2021	0,407	0	9,544	0	0	9,406	0	0	24	0	55,9	45,6	0,44	0,41	-
24.09.2021	0,421	0	9,425	0	0	9,292	0	0	24	0	55,1	44,3	0,44	0,41	-
25.09.2021	0,425	0	10,031	0	0	9,888	0	0	24	0	55,4	45,2	0,44	0,41	-
26.09.2021	0,423	0	10,166	0	0	10,022	0	0	24	0	55,3	45,2	0,45	0,41	-
27.09.2021	0,434	0	10,586	0	0	10,438	0	0	24	0	55,1	45,1	0,47	0,42	-
28.09.2021	0,443	0	10,286	0	0	10,135	0	0	24	0	56,5	46	0,47	0,43	-
29.09.2021	0,376	0	10,71	0	0	10,572	0	0	24	0	52,7	44,2	0,35	0,29	-
30.09.2021	1,066	0	19,896	0	0,695	19,541	0	0,687	24	0	62,2	50,8	0,29	0,16	-
01.10.2021	2,455	0,127	38,824	0	0,602	38,081	0	0,594	24	0	64,8	50,1	0,37	0,17	-
02.10.2021	0,775	0,118	16,413	0	1,088	16,125	0	1,073	24	0	61,7	53,5	0,45	0,18	-
03.10.2021	0,786	0,218	17,372	0	1,053	17,065	0	1,039	24	0	62,2	54,2	0,48	0,18	-
04.10.2021	1,898	0,214	31,91	0	0,913	31,299	0	0,901	24	0	64,8	51,7	0,47	0,19	-
05.10.2021	3,116	0,182	63,701	0	0,842	62,416	0	0,829	24	0	66,7	55,5	0,46	0,2	-
06.10.2021	3,053	0,178	61,706	0	0,797	60,469	0	0,785	24	0	66,4	55,1	0,46	0,2	-
07.10.2021	3,098	0,169	63,825	0	0,81	62,518	0	0,798	24	0	67,2	56,1	0,46	0,2	-
08.10.2021	3,35	0,172	68,996	0	0,853	67,585	0	0,84	24	0	67,2	56,1	0,45	0,2	-
09.10.2021	1,028	0,181	24,104	0	1,026	23,637	0	1,01	24	0	65,3	57,2	0,47	0,19	-
10.10.2021	1,044	0,221	26,132	0	1,002	25,631	0	0,987	24	0	65	57,3	0,46	0,19	-
11.10.2021	4,104	0,216	77,061	0	0,805	75,442	0	0,793	24	0	68,2	55,8	0,45	0,21	-
12.10.2021	3,258	0,17	60,966	0	0,901	59,706	0	0,888	24	0	67,6	55,4	0,46	0,2	-
13.10.2021	3,193	0,191	64,676	0	0,943	63,379	0	0,929	24	0	66,5	55,3	0,45	0,21	-
14.10.2021	2,991	0,199	57,146	0	1,029	55,954	0	1,013	24	0	67,9	56,1	0,45	0,21	-
15.10.2021	3,515	0,22	68,679	0	1,033	67,262	0	1,018	24	0	67,5	55,9	0,46	0,2	-
16.10.2021	1,112	0,219	27,997	0	1,304	27,468	0	1,284	24	0	64,4	57,2	0,47	0,2	-
17.10.2021	1,123	0,281	27,513	0	1,286	26,988	0	1,266	24	0	64,7	57,2	0,47	0,2	-
18.10.2021	3,33	0,277	64,232	0	1,122	62,913	0	1,105	24	0	67,3	55,6	0,46	0,2	-
19.10.2021	3,371	0,238	65,181	0	1,237	63,859	0	1,219	24	0	67	55,4	0,45	0,21	-
20.10.2021	3,327	0,262	64,747	0	1,219	63,415	0	1,201	24	0	67,5	56	0,47	0,2	-
Итого:	54,863	0	1103,796	0	20,56	1082,148	0	20,259	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,104														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2021	1645,534	16599,037	0	305,327	16226,395	0	302,324	17166	2164
20.10.2021	1700,399	17702,837	0	325,887	17308,543	0	322,584	17886	2164

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2021 8:01:37