

#102486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 27, Калининград (клинико-диагностический корпус)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8964
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 19084667
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2024 | 2,666 | 0 | 43,623 | 0 | 0 | 42,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 53,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 22.10.2024 | 2,852 | 0 | 47,32 | 0 | 0 | 46,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 54 | 0,38 | 0,31 | - |
| 23.10.2024 | 2,497 | 0 | 40,511 | 0 | 0 | 39,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 53,5 | 0,36 | 0,3 | - |
| 24.10.2024 | 2,373 | 0 | 40,681 | 0 | 0 | 39,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 52,6 | 0,35 | 0,29 | - |
| 25.10.2024 | 2,439 | 0 | 39,856 | 0 | 0 | 39,027 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 52,9 | 0,35 | 0,29 | - |
| 26.10.2024 | 0,662 | 0 | 12,849 | 0 | 0 | 12,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 54,8 | 0,36 | 0,3 | - |
| 27.10.2024 | 0,658 | 0 | 13,514 | 0 | 0 | 13,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 55 | 0,37 | 0,31 | - |
| 28.10.2024 | 2,888 | 0 | 47,94 | 0 | 0 | 46,924 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 53,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 29.10.2024 | 2,592 | 0 | 43,147 | 0 | 0 | 42,237 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 53,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 30.10.2024 | 2,663 | 0 | 44,796 | 0 | 0 | 43,847 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 54,1 | 0,37 | 0,31 | - |
| 31.10.2024 | 2,528 | 0 | 42,49 | 0 | 0 | 41,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 53,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 01.11.2024 | 2,581 | 0 | 43,236 | 0 | 0 | 42,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 53,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 02.11.2024 | 2,511 | 0 | 41,841 | 0 | 0 | 40,961 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 53,5 | 0,37 | 0,31 | - |
| 03.11.2024 | 0,667 | 0 | 13,302 | 0 | 0 | 13,029 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 55,1 | 0,37 | 0,31 | - |
| 04.11.2024 | 0,678 | 0 | 14,423 | 0 | 0 | 14,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 55,3 | 0,37 | 0,31 | - |
| 05.11.2024 | 2,798 | 0 | 43,603 | 0 | 0 | 42,679 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 52,9 | 0,36 | 0,3 | - |
| 06.11.2024 | 2,699 | 0 | 44,464 | 0 | 0 | 43,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 53 | 0,36 | 0,3 | - |
| 07.11.2024 | 2,655 | 0 | 40,96 | 0 | 0 | 40,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 52,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 08.11.2024 | 2,839 | 0 | 46,241 | 0 | 0 | 45,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 53,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 09.11.2024 | 0,671 | 0 | 13,557 | 0 | 0 | 13,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 55,6 | 0,36 | 0,31 | - |
| 10.11.2024 | 0,694 | 0 | 12,998 | 0 | 0 | 12,719 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 55,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 11.11.2024 | 3,316 | 0 | 41,595 | 0 | 0 | 40,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 55,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 12.11.2024 | 3,289 | 0 | 41,969 | 0 | 0 | 40,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 55,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 13.11.2024 | 5,61 | 0 | 72,549 | 0 | 0 | 70,727 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,2 | 56,3 | 0,37 | 0,31 | - |
| 14.11.2024 | 7 | 0 | 112,071 | 0 | 0 | 109,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 56,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 15.11.2024 | 4,796 | 0 | 106,338 | 0 | 0 | 104,047 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 58 | 0,42 | 0,26 | - |
| 16.11.2024 | 0,662 | 0 | 13,204 | 0 | 0 | 12,936 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 54,7 | 0,49 | 0,21 | - |
| 17.11.2024 | 0,684 | 0 | 12,554 | 0 | 0 | 12,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 54,8 | 0,47 | 0,22 | - |
| 18.11.2024 | 6,114 | 0 | 172,736 | 0 | 0 | 168,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 61,3 | 0,47 | 0,22 | - |
| 19.11.2024 | 8,159 | 0 | 245,391 | 0 | 0 | 239,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 63,6 | 0,45 | 0,24 | - |
| 20.11.2024 | 7,834 | 0 | 258,203 | 0 | 0 | 252,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 63,9 | 0,47 | 0,23 | - |
| Итого: | 91,075 | 0 | 1807,962 | 0 | 0 | 1767,963 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,753 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2024 | 948,6 | 22163,754 | 0 | 0,019 | 21645,689 | 0 | 0,019 | 12530 | 34 |
| 20.11.2024 | 1039,676 | 23971,715 | 0 | 0,019 | 23413,652 | 0 | 0,019 | 13274 | 34 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 8:00:55