

#10543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2022	5,837	0	59,243	0	0	58,005	0	0	24	0	67,9	43,9	0,45	0,37	2,2
22.03.2022	5,69	0	48,781	0	0	47,711	0	0	24	0	69,9	41,5	0,46	0,37	3,3
23.03.2022	5,729	0	48,949	0	0	47,873	0	0	24	0	70	41,4	0,47	0,37	4,9
24.03.2022	5,774	0	52,597	0	0	51,433	0	0	24	0	70,1	43,3	0,47	0,37	4,2
25.03.2022	5,627	0	50,568	0	0	49,465	0	0	24	0	69,7	42,5	0,47	0,37	3,9
26.03.2022	4,716	0	49,716	0	0	48,693	0	0	24	0	67,3	44,2	0,47	0,37	7
27.03.2022	5,261	0	58,685	0	0	57,454	0	0	24	0	68,1	46,3	0,46	0,37	6,2
28.03.2022	5,828	0	50,204	0	0	49,102	0	0	24	0	69,9	41,6	0,47	0,37	5,2
29.03.2022	6,034	0	54,769	0	0	53,56	0	0	24	0	70,2	43,3	0,47	0,37	7
30.03.2022	7,253	0	72,494	0	0	70,816	0	0	24	0	72	47,6	0,45	0,37	4
31.03.2022	7,342	0	67,412	0	0	65,749	0	0	24	0	74,5	47,9	0,46	0,37	0,2
01.04.2022	7,124	0	66,929	0	0	65,313	0	0	24	0	73,7	47,6	0,46	0,37	-
02.04.2022	5,888	0	60,537	0	0	59,132	0	0	24	0	72,1	48,3	0,45	0,37	-
03.04.2022	5,934	0	62,752	0	0	61,312	0	0	24	0	71,6	48,5	0,45	0,37	-
04.04.2022	6,55	0	63,309	0	0	61,863	0	0	24	0	71,4	46,1	0,46	0,37	-
05.04.2022	6,683	0	65,591	0	0	64,124	0	0	24	0	70,7	45,8	0,45	0,37	-
06.04.2022	6,294	0	60,51	0	0	59,176	0	0	24	0	70,1	44,7	0,45	0,37	-
07.04.2022	4,807	0	40,761	0	0	39,873	0	0	24	0	69,6	40,8	0,47	0,37	-
08.04.2022	5,642	0	51,265	0	0	50,138	0	0	24	0	69,9	43,1	0,47	0,37	-
09.04.2022	5,047	0	53,374	0	0	52,216	0	0	24	0	69,4	46,3	0,46	0,37	-
10.04.2022	5,121	0	52,498	0	0	51,342	0	0	24	0	70	46,2	0,46	0,37	-
11.04.2022	6,029	0	82,189	0	0	80,689	0	0	24	0	63	45,1	0,45	0,37	-
12.04.2022	6,002	0	55,759	0	0	54,529	0	0	24	0	70,1	43,8	0,44	0,34	-
13.04.2022	5,345	0	48,044	0	0	46,985	0	0	24	0	70,1	42,9	0,45	0,34	-
14.04.2022	4,601	0	38,322	0	0	37,497	0	0	24	0	69,2	39,9	0,46	0,34	-
15.04.2022	5,502	0	48,729	0	0	47,669	0	0	24	0	69,5	42	0,45	0,34	-
16.04.2022	4,867	0	48,655	0	0	47,587	0	0	24	0	69,9	45,5	0,44	0,34	-
17.04.2022	4,805	0	48,19	0	0	47,139	0	0	24	0	69,7	45,4	0,45	0,34	-
18.04.2022	5,64	0	53,721	0	0	52,556	0	0	24	0	69,4	43,8	0,45	0,35	-
19.04.2022	5,387	0	46,466	0	0	45,455	0	0	24	0	69,5	41,3	0,46	0,35	-
20.04.2022	4,499	0	36,544	0	0	35,752	0	0	24	0	69,5	39,5	0,46	0,35	-
Итого:	176,858	0	1697,563	0	0	1660,208	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,242														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2022	3729,123	37872,988	0	0	36968,227	0	0	21440	93
20.04.2022	3905,983	39570,55	0	0	38628,435	0	0	22184	93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2022 10:40:47