

#10559#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР  
 Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград  
 Номер абонента 3990  
 Порядковый номер 8646  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 19084993  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2023	6,692	0	68,22	0	0	66,701	0	0	24	0	70,5	46,5	0,47	0,36	-
22.03.2023	6,333	0	62,208	0	0	60,824	0	0	24	0	70,4	45,6	0,47	0,36	-
23.03.2023	5,626	0	50,52	0	0	49,404	0	0	24	0	70,1	42,9	0,48	0,36	-
24.03.2023	5,789	0	52,234	0	0	51,079	0	0	24	0	70,2	43,1	0,48	0,36	-
25.03.2023	4,938	0	50,815	0	0	49,696	0	0	24	0	70	46,3	0,48	0,36	-
26.03.2023	5,382	0	58,17	0	0	56,882	0	0	24	0	70,2	47,7	0,48	0,36	-
27.03.2023	7,409	0	74,153	0	0	72,383	0	0	24	0	73,1	48,7	0,47	0,36	-
28.03.2023	7,928	0	71,449	0	0	69,55	0	0	24	0	77,7	50,5	0,46	0,36	-
29.03.2023	7,382	0	72,149	0	0	70,409	0	0	24	0	73,6	48,6	0,46	0,36	-
30.03.2023	6,167	0	58,7	0	0	57,385	0	0	24	0	70,7	45	0,47	0,36	-
31.03.2023	5,793	0	53,97	0	0	52,776	0	0	24	0	70,2	44	0,48	0,36	-
01.04.2023	5,769	0	63,485	0	0	62,068	0	0	24	0	70,6	48,4	0,47	0,36	-
02.04.2023	6,063	0	66,905	0	0	65,371	0	0	24	0	71,6	49,5	0,46	0,36	-
03.04.2023	7,544	0	74,54	0	0	72,723	0	0	24	0	74,1	49,3	0,46	0,36	-
04.04.2023	7,522	0	72,632	0	0	70,857	0	0	24	0	74,2	48,9	0,46	0,36	-
05.04.2023	7,378	0	76,19	0	0	74,375	0	0	24	0	73,2	49,5	0,46	0,36	-
06.04.2023	7,239	0	74,38	0	0	72,662	0	0	24	0	71,9	48,1	0,46	0,36	-
07.04.2023	5,155	0	47,737	0	0	46,675	0	0	24	0	70,5	44,1	0,48	0,36	-
08.04.2023	2,862	0	22,765	0	0	22,269	0	0	24	0	69,7	39	0,48	0,35	-
09.04.2023	3,666	0	31,724	0	0	31,031	0	0	20	4	69,7	41,5	0,48	0,35	-
10.04.2023	4,649	0	36,734	0	0	35,939	0	0	24	0	69,4	38,5	0,48	0,36	-
11.04.2023	3,98	0	31,288	0	0	30,605	0	0	24	0	69,6	38,6	0,49	0,35	-
12.04.2023	3,868	0	30,106	0	0	29,451	0	0	24	0	69,6	38,2	0,49	0,35	-
13.04.2023	4,255	0	32,601	0	0	31,893	0	0	24	0	69,5	37,7	0,49	0,35	-
14.04.2023	4,069	0	32,412	0	0	31,716	0	0	24	0	69,2	38,5	0,49	0,35	-
15.04.2023	3,623	0	29,52	0	0	28,877	0	0	24	0	69,6	39,7	0,48	0,35	-
16.04.2023	4,45	0	39,494	0	0	38,626	0	0	24	0	70	42,5	0,47	0,35	-
17.04.2023	4,958	0	39,606	0	0	38,737	0	0	24	0	69,9	39,3	0,49	0,35	-
18.04.2023	4,616	0	35,959	0	0	35,172	0	0	24	0	69,7	38,4	0,48	0,35	-
19.04.2023	4,62	0	46,278	0	0	45,265	0	0	24	0	69,8	45,4	0,46	0,35	-
20.04.2023	3,98	0	30,155	0	0	29,504	0	0	24	0	69,3	37	0,41	0,32	-
Итого:	169,705	0	1587,099	0	0	1550,905	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,533														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2023	5324,134	55776,545	0	0	54452,344	0	0	30190	103
20.04.2023	5493,837	57363,643	0	0	56003,248	0	0	30930	107

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 21.04.2023 12:45:17