

#296842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,646	0	46,804	0	0	45,73	0	0	24	0	71,6	47,4	0,46	0,34	-
22.03.2026	4,521	0	46,224	0	0	45,158	0	0	24	0	71,8	47,9	0,47	0,34	-
23.03.2026	4,687	0	40,369	0	0	39,445	0	0	24	0	71,5	43,1	0,48	0,35	-
24.03.2026	4,528	0	38,243	0	0	37,38	0	0	24	0	70,9	42	0,47	0,34	-
25.03.2026	4,07	0	31,13	0	0	30,417	0	0	24	0	71,6	39,6	0,49	0,35	-
26.03.2026	5,204	0	45,119	0	0	44,082	0	0	24	0	71,7	43,5	0,47	0,34	-
27.03.2026	5,522	0	50,97	0	0	49,802	0	0	24	0	71,6	45,2	0,48	0,35	-
28.03.2026	4,415	0	42,627	0	0	41,649	0	0	24	0	71,7	46,4	0,48	0,35	-
29.03.2026	4,029	0	36,673	0	0	35,838	0	0	24	0	71,3	44,5	0,49	0,35	-
30.03.2026	4,873	0	41,107	0	0	40,156	0	0	24	0	71,9	43	0,48	0,35	-
31.03.2026	5,38	0	46,482	0	0	45,417	0	0	24	0	71,6	43,3	0,47	0,35	-
01.04.2026	5,633	0	50,291	0	0	49,131	0	0	24	0	71,9	44,5	0,47	0,35	-
02.04.2026	5,64	0	52,688	0	0	51,465	0	0	24	0	72,1	45,9	0,47	0,35	-
03.04.2026	5,323	0	49,357	0	0	48,229	0	0	24	0	71,5	45,2	0,47	0,35	-
04.04.2026	4,293	0	40,194	0	0	39,271	0	0	24	0	71,7	45,6	0,47	0,35	-
05.04.2026	3,78	0	34,321	0	0	33,538	0	0	24	0	71,5	44,6	0,48	0,35	-
06.04.2026	5,057	0	42,767	0	0	41,79	0	0	24	0	71,5	42,6	0,47	0,35	-
07.04.2026	5,341	0	46,476	0	0	45,406	0	0	24	0	71,8	43,7	0,47	0,35	-
08.04.2026	5,747	0	52,299	0	0	51,094	0	0	24	0	71,8	45	0,46	0,34	-
09.04.2026	5,876	0	63,022	0	0	61,658	0	0	24	0	69,2	46,4	0,44	0,34	-
10.04.2026	5,698	0	54,557	0	0	53,308	0	0	24	0	71,5	46	0,45	0,33	-
11.04.2026	4,09	0	38,66	0	0	37,777	0	0	24	0	71,4	45,6	0,46	0,34	-
12.04.2026	3,728	0	34,153	0	0	33,366	0	0	24	0	71,8	45,1	0,47	0,34	-
13.04.2026	4,743	0	40,581	0	0	39,647	0	0	24	0	71,7	43,2	0,46	0,34	-
14.04.2026	4,377	0	35,335	0	0	34,523	0	0	24	0	71,6	41,4	0,47	0,34	-
15.04.2026	4,538	0	34,815	0	0	34,009	0	0	24	0	72	40,2	0,47	0,34	-
16.04.2026	5,031	0	43,786	0	0	42,781	0	0	24	0	71,6	43,6	0,46	0,34	-
17.04.2026	5,075	0	44,917	0	0	43,887	0	0	24	0	71,6	44	0,46	0,34	-
18.04.2026	3,552	0	31,897	0	0	31,17	0	0	24	0	71,4	44,2	0,47	0,34	-
19.04.2026	3,145	0	26,823	0	0	26,217	0	0	24	0	71,1	42,4	0,47	0,34	-
20.04.2026	4,996	0	42,671	0	0	41,694	0	0	24	0	71,6	43	0,47	0,34	-
Итого:	147,538	0	1325,358	0	0	1295,035	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,239														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3367,921	31982,76	0	0	31209,512	0	0	23759	493
20.04.2026	3515,46	33308,12	0	0	32504,547	0	0	24503	493

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 9:17:53