

#10549#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 94, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	4,846	0	49,575	0	0	48,477	0	0	24	0	70,1	46,3	0,47	0,35	9,9
22.04.2021	5,868	0	56,021	0	0	54,789	0	0	24	0	69,9	44,4	0,46	0,35	8,6
23.04.2021	5,956	0	57,998	0	0	56,72	0	0	24	0	70	44,9	0,46	0,35	4,6
24.04.2021	5,011	0	53,52	0	0	52,359	0	0	24	0	69,4	46,6	0,46	0,36	4,6
25.04.2021	5,055	0	53,928	0	0	52,757	0	0	24	0	69,5	46,6	0,46	0,36	4
26.04.2021	6,362	0	66,314	0	0	64,871	0	0	24	0	69,6	46,2	0,46	0,36	3,7
27.04.2021	6,183	0	62,906	0	0	61,542	0	0	24	0	69,5	45,5	0,46	0,36	2,9
28.04.2021	5,766	0	61,983	0	0	60,633	0	0	24	0	69,5	46,8	0,47	0,36	4,1
29.04.2021	5,121	0	45,882	0	0	44,889	0	0	24	0	69,4	42,1	0,46	0,36	6,7
30.04.2021	5,049	0	49,436	0	0	48,401	0	0	24	0	67,9	43	0,38	0,31	9,3
01.05.2021	4,539	0	44,546	0	0	43,576	0	0	24	0	69,5	44,6	0,4	0,3	7
02.05.2021	5,12	0	53,853	0	0	52,688	0	0	24	0	69,3	46,1	0,4	0,3	7,3
03.05.2021	5,081	0	53,057	0	0	51,9	0	0	24	0	69,5	46,2	0,39	0,3	6,2
04.05.2021	5,118	0	45,855	0	0	44,863	0	0	24	0	69,3	42,1	0,39	0,3	5,8
05.05.2021	4,82	0	40,838	0	0	39,955	0	0	24	0	69,3	40,5	0,39	0,31	9,6
06.05.2021	5,421	0	49,239	0	0	48,168	0	0	24	0	69,5	42,6	0,38	0,31	10,4
07.05.2021	3,184	0	29,938	0	0	29,291	0	0	24	0	69,2	43,3	0,39	0,31	6,9
08.05.2021	0,545	0	9,489	0	0	9,299	0	0	24	0	66,4	52,4	0,39	0,31	6,9
09.05.2021	0,523	0	9,321	0	0	9,136	0	0	24	0	66,2	52,5	0,39	0,31	6,3
10.05.2021	0,588	0	9,894	0	0	9,696	0	0	24	0	66,4	52	0,39	0,31	11,1
11.05.2021	1,622	0	15,682	0	0	15,356	0	0	24	0	67,9	42,7	0,4	0,31	17,8
12.05.2021	1,473	0	15,381	0	0	15,062	0	0	24	0	67,7	44,4	0,39	0,31	19,7
13.05.2021	1,406	0	14,679	0	0	14,375	0	0	24	0	67,6	44,2	0,39	0,31	19,2
14.05.2021	1,298	0	14,488	0	0	14,188	0	0	24	0	67,6	45,7	0,39	0,31	9,9
15.05.2021	0,535	0	9,439	0	0	9,249	0	0	24	0	66,5	52,7	0,39	0,3	10,6
16.05.2021	0,542	0	9,616	0	0	9,424	0	0	24	0	66,3	52,6	0,39	0,3	10
17.05.2021	1,326	0	40,279	0	0	39,587	0	0	24	0	61,1	53,1	0,39	0,29	12,5
18.05.2021	1,283	0	36,048	0	0	35,398	0	0	24	0	62,7	54,1	0,41	0,28	14,5
19.05.2021	1,348	0	42,601	0	0	41,904	0	0	24	0	59,6	52	0,39	0,28	11,4
20.05.2021	1,453	0	45,167	0	0	44,398	0	0	24	0	60,6	52,8	0,36	0,27	10,4
Итого:	102,442	0	1146,973	0	0	1122,951	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,468														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	2422,881	25430,891	0	0	24823,425	0	0	13433	84
20.05.2021	2525,325	26577,862	0	0	25946,376	0	0	14153	84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:07:56