

#84047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	4,729	0	44,667	0	0	43,689	0	0	24	0	69,8	44	0,41	0,33	3,6
22.04.2024	5,76	0	51,516	0	0	50,382	0	0	24	0	70	42,7	0,43	0,34	3,7
23.04.2024	5,751	0	58,549	0	0	57,224	0	0	24	0	71,2	47,3	0,45	0,34	3,1
24.04.2024	5,299	0	45,312	0	0	44,339	0	0	24	0	69,1	40,6	0,45	0,34	2,9
25.04.2024	5,149	0	42,166	0	0	41,246	0	0	24	0	69,7	39,9	0,45	0,34	4,9
26.04.2024	4,434	0	37,455	0	0	36,66	0	0	24	0	68,6	39,7	0,46	0,34	6,4
27.04.2024	3,625	0	26,916	0	0	26,33	0	0	24	0	69,5	36,6	0,48	0,34	7,8
28.04.2024	2,351	0	18,929	0	0	18,524	0	0	24	0	69	38,7	0,49	0,33	12,1
29.04.2024	2,089	0	16,34	0	0	15,994	0	0	24	0	68,5	37,3	0,49	0,32	14,6
30.04.2024	1,798	0	14,039	0	0	13,745	0	0	24	0	68,1	36,8	0,5	0,32	16,9
01.05.2024	1,563	0	13,394	0	0	13,131	0	0	24	0	65,8	37,4	0,46	0,31	16,1
02.05.2024	1,91	0	14,526	0	0	14,224	0	0	24	0	67,7	35,7	0,42	0,29	-
03.05.2024	1,098	0	8,68	0	0	8,502	0	0	24	0	67,4	36,5	0,42	0,29	-
04.05.2024	0,349	0	5,535	0	0	5,432	0	0	24	0	63,8	48,5	0,41	0,28	-
05.05.2024	0,344	0	5,09	0	0	4,997	0	0	24	0	63,2	46,7	0,41	0,28	-
06.05.2024	1,103	0	8,847	0	0	8,674	0	0	24	0	65,7	35,3	0,4	0,29	-
07.05.2024	1,095	0	8,835	0	0	8,656	0	0	24	0	66,8	36,6	0,4	0,3	-
08.05.2024	1,195	0	9,084	0	0	8,903	0	0	24	0	66,2	34,1	0,4	0,3	-
09.05.2024	0,385	0	5,367	0	0	5,267	0	0	24	0	64,1	46,6	0,4	0,3	-
10.05.2024	0,374	0	5,015	0	0	4,923	0	0	24	0	63,4	45,2	0,4	0,3	-
11.05.2024	0,379	0	5,068	0	0	4,974	0	0	24	0	63,5	45,3	0,4	0,3	-
12.05.2024	0,375	0	5,015	0	0	4,922	0	0	24	0	63,5	45,3	0,4	0,3	-
13.05.2024	1,136	0	9,34	0	0	9,158	0	0	24	0	65,2	35,6	0,39	0,3	-
14.05.2024	1,245	0	9,793	0	0	9,601	0	0	24	0	65,6	34,6	0,39	0,3	-
15.05.2024	1,13	0	8,749	0	0	8,574	0	0	24	0	66,3	34,8	0,4	0,3	-
16.05.2024	1,206	0	9,217	0	0	9,034	0	0	24	0	66,3	34,4	0,4	0,3	-
17.05.2024	1,104	0	8,666	0	0	8,493	0	0	24	0	66,2	35,2	0,4	0,3	-
18.05.2024	0,362	0	5,177	0	0	5,083	0	0	24	0	63,2	46,2	0,4	0,3	-
19.05.2024	0,347	0	5,108	0	0	5,014	0	0	24	0	63,2	46,7	0,4	0,3	-
20.05.2024	1,153	0	9,066	0	0	8,887	0	0	24	0	65,9	35	0,4	0,3	-
Итого:	58,838	0	515,461	0	0	504,582	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,053														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	1142,199	10093,977	0	0	9856,259	0	0	6993	483
20.05.2024	1201,038	10609,44	0	0	10360,84	0	0	7713	483

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:09:15