

#10550#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 94, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	1,395	0	14,844	0	0	14,537	0	0	24	0	67,5	44,6	0,4	0,3	-
22.05.2021	0,566	0	9,961	0	0	9,763	0	0	24	0	66,3	52,4	0,4	0,3	14
23.05.2021	0,558	0	9,651	0	0	9,457	0	0	24	0	66,6	52,5	0,4	0,3	-
24.05.2021	1,42	0	14,757	0	0	14,452	0	0	24	0	67,7	44,2	0,4	0,3	-
25.05.2021	1,418	0	18,118	0	0	17,758	0	0	24	0	66	47	0,39	0,3	16
26.05.2021	1,539	0	15,434	0	0	15,113	0	0	24	0	67,7	43,4	0,4	0,3	-
27.05.2021	1,401	0	14,602	0	0	14,299	0	0	24	0	67,7	44,3	0,4	0,3	-
28.05.2021	1,347	0	14,309	0	0	14,013	0	0	24	0	67,6	44,7	0,4	0,3	-
29.05.2021	0,53	0	9,63	0	0	9,439	0	0	24	0	66,1	52,7	0,39	0,3	11
30.05.2021	0,539	0	9,635	0	0	9,443	0	0	24	0	66,2	52,6	0,39	0,3	12,3
31.05.2021	1,38	0	14,881	0	0	14,572	0	0	24	0	67,7	45,1	0,4	0,3	-
01.06.2021	1,276	0	13,91	0	0	13,623	0	0	24	0	67,5	45,1	0,39	0,3	16
02.06.2021	1,272	0	14,539	0	0	14,24	0	0	24	0	67,4	46,1	0,39	0,3	-
03.06.2021	1,192	0	13,371	0	0	13,096	0	0	24	0	67,5	45,8	0,39	0,3	-
04.06.2021	1,184	0	14,19	0	0	13,896	0	0	24	0	67,6	47,2	0,39	0,31	15
05.06.2021	0,514	0	9,943	0	0	9,747	0	0	24	0	65,7	53,1	0,39	0,3	-
06.06.2021	0,51	0	9,297	0	0	9,112	0	0	24	0	66,2	52,9	0,39	0,3	13,4
07.06.2021	1,183	0	14,175	0	0	13,884	0	0	24	0	67,3	46,9	0,39	0,3	22
08.06.2021	1,137	0	12,964	0	0	12,697	0	0	24	0	67,4	46	0,39	0,3	-
09.06.2021	1,129	0	19,95	0	0	19,527	0	0	24	0	68,6	54,8	0,39	0,3	18,8
10.06.2021	1,147	0	13,168	0	0	12,898	0	0	24	0	67,2	46	0,39	0,3	21
11.06.2021	1,067	0	13,023	0	0	12,754	0	0	24	0	67,4	47,4	0,39	0,3	-
12.06.2021	0,518	0	9,264	0	0	9,08	0	0	24	0	66,2	52,6	0,39	0,3	-
13.06.2021	0,513	0	9,273	0	0	9,089	0	0	24	0	66,1	52,7	0,4	0,31	-
14.06.2021	0,518	0	9,262	0	0	9,078	0	0	24	0	66,2	52,6	0,4	0,31	-
15.06.2021	1,156	0	12,946	0	0	12,68	0	0	24	0	67,4	45,7	0,4	0,31	-
16.06.2021	1,199	0	13,219	0	0	12,946	0	0	24	0	67,5	45,4	0,4	0,31	-
17.06.2021	1,169	0	12,919	0	0	12,651	0	0	24	0	67,6	45,6	0,4	0,31	-
18.06.2021	1,029	0	12,248	0	0	11,997	0	0	24	0	67,2	46,7	0,39	0,31	-
19.06.2021	0,474	0	8,746	0	0	8,573	0	0	24	0	66,1	52,9	0,4	0,3	-
20.06.2021	0,471	0	8,825	0	0	8,65	0	0	24	0	66	53	0,4	0,3	-
Итого:	30,751	0	391,054	0	0	383,064	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,345														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	2525,325	26577,862	0	0	25946,376	0	0	14153	84
20.06.2021	2556,079	26968,915	0	0	26329,437	0	0	14897	84

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2021 7:58:09