

#10540#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя 1812 года 69, Калининград
Номер абонента 3990
Порядковый номер 8646
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19084993
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2022 | 0,442 | 0 | 6,635 | 0 | 0 | 6,505 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 49,6 | 0,39 | 0,3 | - |
| 22.05.2022 | 0,423 | 0 | 6,573 | 0 | 0 | 6,443 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 50,1 | 0,4 | 0,3 | - |
| 23.05.2022 | 1,38 | 0 | 17,235 | 0 | 0 | 16,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,7 | 44,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 24.05.2022 | 1,339 | 0 | 12,087 | 0 | 0 | 11,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 41 | 0,39 | 0,3 | - |
| 25.05.2022 | 1,358 | 0 | 12,024 | 0 | 0 | 11,776 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 39,9 | 0,38 | 0,3 | - |
| 26.05.2022 | 1,417 | 0 | 12,47 | 0 | 0 | 12,209 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 40,2 | 0,39 | 0,3 | - |
| 27.05.2022 | 1,227 | 0 | 11,328 | 0 | 0 | 11,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 40,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 28.05.2022 | 0,476 | 0 | 7,213 | 0 | 0 | 7,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 49,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 29.05.2022 | 0,418 | 0 | 6,885 | 0 | 0 | 6,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 50,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 30.05.2022 | 1,214 | 0 | 16,39 | 0 | 0 | 16,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64 | 46 | 0,4 | 0,3 | - |
| 31.05.2022 | 1,345 | 0 | 11,741 | 0 | 0 | 11,497 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 39,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 01.06.2022 | 1,272 | 0 | 12,328 | 0 | 0 | 12,077 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 41,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 02.06.2022 | 1,176 | 0 | 11,214 | 0 | 0 | 10,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 41,8 | 0,39 | 0,3 | - |
| 03.06.2022 | 1,22 | 0 | 10,866 | 0 | 0 | 10,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,7 | 40,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 04.06.2022 | 0,4 | 0 | 6,62 | 0 | 0 | 6,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 50,4 | 0,39 | 0,3 | - |
| 05.06.2022 | 0,396 | 0 | 6,541 | 0 | 0 | 6,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 50,6 | 0,39 | 0,3 | - |
| 06.06.2022 | 1,135 | 0 | 10,524 | 0 | 0 | 10,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 41,1 | 0,39 | 0,3 | - |
| 07.06.2022 | 1,107 | 0 | 10,29 | 0 | 0 | 10,078 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 41,3 | 0,4 | 0,3 | - |
| 08.06.2022 | 1,24 | 0 | 11,297 | 0 | 0 | 11,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 40,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 09.06.2022 | 1,151 | 0 | 11,092 | 0 | 0 | 10,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 42,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 10.06.2022 | 1,12 | 0 | 11,115 | 0 | 0 | 10,885 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 42,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 11.06.2022 | 0,398 | 0 | 6,439 | 0 | 0 | 6,312 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 50,6 | 0,4 | 0,3 | - |
| 12.06.2022 | 0,394 | 0 | 6,517 | 0 | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 50,8 | 0,4 | 0,3 | - |
| 13.06.2022 | 0,415 | 0 | 7,289 | 0 | 0 | 7,145 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 52 | 0,4 | 0,3 | - |
| 14.06.2022 | 1,13 | 0 | 11,297 | 0 | 0 | 11,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 43,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 15.06.2022 | 1,057 | 0 | 11,131 | 0 | 0 | 10,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 44,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 16.06.2022 | 1,026 | 0 | 10,394 | 0 | 0 | 10,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 43,3 | 0,39 | 0,3 | - |
| 17.06.2022 | 1,147 | 0 | 10,626 | 0 | 0 | 10,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 41,1 | 0,39 | 0,31 | - |
| 18.06.2022 | 0,408 | 0 | 6,484 | 0 | 0 | 6,358 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 49,9 | 0,39 | 0,3 | - |
| 19.06.2022 | 0,398 | 0 | 6,418 | 0 | 0 | 6,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 50,2 | 0,39 | 0,3 | - |
| 20.06.2022 | 1,187 | 0 | 11,007 | 0 | 0 | 10,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 41,1 | 0,39 | 0,31 | - |
| Итого: | 28,816 | 0 | 310,07 | 0 | 0 | 303,808 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,883 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2022 | 3982,847 | 40239,877 | 0 | 0 | 39283,065 | 0 | 0 | 22904 | 93 |
| 20.06.2022 | 4011,663 | 40549,948 | 0 | 0 | 39586,874 | 0 | 0 | 23648 | 93 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:38:30