

#133864#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 94, МАДОУ ЦРР

1812 года 69, Калининград

3990

8646

ТВ7 (АСЦП)

19084993

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	3,327	0	24,346	0	0	23,8	0	0	24	0	70,7	37,3	0,41	0,3	-
22.05.2025	3,696	0	26,545	0	0	25,946	0	0	24	0	70,9	36,9	0,4	0,3	-
23.05.2025	3,758	0	27,712	0	0	27,091	0	0	24	0	70,7	37,6	0,41	0,3	-
24.05.2025	2,962	0	24,055	0	0	23,515	0	0	24	0	70,7	40,7	0,41	0,3	-
25.05.2025	2,608	0	20,516	0	0	20,054	0	0	24	0	70,8	39,7	0,4	0,3	-
26.05.2025	3,365	0	24,186	0	0	23,64	0	0	24	0	71	37	0,4	0,31	-
27.05.2025	3,164	0	22,964	0	0	22,447	0	0	24	0	70,8	37,2	0,41	0,3	-
28.05.2025	2,125	0	15,53	0	0	15,187	0	0	24	0	70	36,6	0,41	0,3	-
29.05.2025	1,016	0	7,968	0	0	7,802	0	0	24	0	67,7	36,6	0,4	0,3	-
30.05.2025	0,971	0	7,709	0	0	7,549	0	0	24	0	67,7	37	0,4	0,3	-
31.05.2025	0,319	0	4,503	0	0	4,417	0	0	24	0	64,6	47,4	0,4	0,3	-
01.06.2025	0,319	0	4,49	0	0	4,404	0	0	24	0	64,7	47,4	0,4	0,3	-
02.06.2025	0,923	0	7,595	0	0	7,438	0	0	24	0	67,4	37,8	0,4	0,31	-
03.06.2025	0,948	0	7,681	0	0	7,522	0	0	24	0	67,6	37,5	0,41	0,31	-
04.06.2025	0,933	0	7,635	0	0	7,477	0	0	24	0	67,6	37,8	0,41	0,3	-
05.06.2025	0,899	0	7,513	0	0	7,358	0	0	24	0	67,4	38,3	0,41	0,3	-
06.06.2025	0,86	0	7,387	0	0	7,237	0	0	24	0	67,2	38,8	0,41	0,31	-
07.06.2025	0,304	0	4,557	0	0	4,471	0	0	24	0	64,6	48,3	0,41	0,3	-
08.06.2025	0,295	0	4,532	0	0	4,447	0	0	24	0	64,4	48,6	0,41	0,3	-
09.06.2025	0,918	0	7,742	0	0	7,584	0	0	24	0	67,2	38,3	0,41	0,3	-
10.06.2025	0,903	0	7,722	0	0	7,565	0	0	24	0	67,1	38,6	0,41	0,31	-
11.06.2025	0,849	0	7,293	0	0	7,143	0	0	24	0	67,3	38,9	0,41	0,3	-
12.06.2025	0,328	0	4,392	0	0	4,309	0	0	24	0	64,4	46,3	0,41	0,3	-
13.06.2025	0,323	0	4,416	0	0	4,332	0	0	24	0	64,5	46,7	0,41	0,3	-
14.06.2025	0,327	0	4,497	0	0	4,413	0	0	24	0	64,2	46,6	0,41	0,3	-
15.06.2025	0,32	0	4,439	0	0	4,355	0	0	24	0	64,5	47	0,41	0,3	-
16.06.2025	0,848	0	7,218	0	0	7,069	0	0	24	0	67,3	38,7	0,41	0,3	-
17.06.2025	0,897	0	7,605	0	0	7,449	0	0	24	0	67,3	38,5	0,41	0,3	-
18.06.2025	0,795	0	7,158	0	0	7,013	0	0	24	0	66,8	39,7	0,4	0,3	-
19.06.2025	0,837	0	7,457	0	0	7,306	0	0	24	0	66,7	39,4	0,39	0,3	-
20.06.2025	0,83	0	7,139	0	0	6,992	0	0	24	0	67,4	39,1	0,4	0,29	-
Итого:	40,967	0	334,502	0	0	327,332	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,785														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2220,042	21339,267	0	0	20842,845	0	0	16465	491
20.06.2025	2261,007	21673,771	0	0	21170,176	0	0	17209	491

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:29:11